

**"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД, с. Ковачево, обл. Стара Загора**

Приложение №1

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
за доставка на впръскови тръбопроводи и крепежни елементи за нагревни повърхности

№	Съоръжение	Наименование	Чертеж №	Мярка	КА 1÷8	КА 9	КА 10	КА 11	КА 12	Общо к-во
1	Тръбопроводи	Пароохладител впръскващ „Нулев“ КА-9	Кн 31.18.00.00	бр	0	0	0	4	0	4
2	Тръбопроводи	Пароохладител впръскващ „Първи“	Кн 14.01.00.00	бр	0	0	0	1	0	1
3	Тръбопроводи	Тръба на впръск I	Кн 14.01.01.03.00	бр	0	4	4	4	4	16
4	Тръбопроводи	Тръба на впръск II преден	Кн 14.02.01.01	бр	0	4	4	4	4	16
5	Тръбопроводи	Тръба на впръск II заден	Кн 14.02.02.00	бр	0	4	4	4	4	16
6	Тръбопроводи	Тръба на впръск аварийен	Кн 14.16.05.00	бр	0	6	6	6	6	24
7	Тръбопроводи	Разпръсквач	Кн 14.17.01.00	бр	0	0	0	0	8	8
8	ВЕ - I; ВЕ - II	Козирка защитна /права/ L=1000 mm.	К 1314.00	бр	0	250	250	250	250	1000
9	ВЕ	Козирка защитна /права/ L=500 mm.	К 1315.00	бр	400	0	0	0	0	400
10	ВЕ	Полупръстен R=17 mm. L=20 mm.	К 1316.00	бр	400	0	0	0	0	400
11	КПП	Козирка защитна /права/ R=21.5 mm. L=300 mm.	Н-1443-06-А	бр	400	0	0	0	0	400
12	МПП-I	Козирка защитна /права/	К-587-01-01-06	бр	400	0	0	0	0	400

<b>№</b>	<b>Съоръжение</b>	<b>Наименование</b>	<b>Чертеж №</b>	<b>Мярка</b>	<b>КА 1÷8</b>	<b>КА 9</b>	<b>КА 10</b>	<b>КА 11</b>	<b>КА 12</b>	<b>Общо к-во</b>
13	МПП-I	Полупръстен R=21 mm.	К-1115	бр	200	0	0	0	0	200
14	СРЧ-ГРЧ	Риза I- впръск	К-731-02	бр	1	0	0	0	0	1
15	ШПП-КПП	Риза II - впръск	К-728-02	бр	1	0	0	0	0	1