

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на нагревни повърхности за преходна зона и конвективен паропрегревател на котлоагрегати тип ПК 38-4

№	Съоръжение	Наименование	Чертеж №	Мярка	КА 4	Общо к-во
I	ПРЕХОДНА ЗОНА					
1	ПЗ	Змиевик I	СК 81.03.01.00.00/A	бр.	2	2
2	ПЗ	Змиевик II	СК 81.03.02.00.00/A	бр.	2	2
3	ПЗ	Змиевик III	СК 81.03.03.00.00/A	бр.	70	70
4	ПЗ	Змиевик IV	СК 81.03.04.00.00/A	бр.	70	70
5	ПЗ	Камера входяща с щуцери цяла	К 1229.01.00.00:01P1	бр.	1	1
6	ПЗ	Опора подвижна къса	К 1229.00.01.00	бр.	1	1
7	ПЗ	Камера изходяща с щуцери цяла	К 1229.02.00.00:01P1	бр.	1	1
8	ПЗ	Опора подвижна	К 1229.00.02.00	бр.	1	1
9	ПЗ	Опора неподвижна	К 1229.00.03.00	бр.	1	1
10	ПЗ	Опора неподвижна къса	К 1229.00.04.00	бр.	1	1
11	ПЗ	Гребен	К 1229.00.00.01	бр.	56	56
II	КОНВЕКТИВЕН ПАРОПРЕГРЕВАТЕЛ					
1	КПП	Пакет змиевик тип I	К-587-01-01-00А	бр.	164	164
2	КПП	Пакет змиевик тип II	К-587-01-02-00А	бр.	2	2
3	КПП	Пакет змиевик тип III	К-587-01-03-00А	бр.	2	2
4	КПП	Входяща камера ф 273x36	К-1290.00.00.01	бр.	2	2
5	КПП	Изходяща камера ф 325x50	К-1290.00.00.02	бр.	2	2
6	КПП	Гребен КПП	К-1290.00.00.06	бр.	112	112
7	КПП	Камера ф 273x36 с подвижна опора	К-1290.01.00.00	бр.	2	2
8	КПП	Камера ф 325x50 с неподвижна опора	К-1290.02.00.00	бр.	2	2
9	КПП	Камера ф 325x50 с подвижна опора	К-1290.03.00.00	бр.	2	2