

**"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД, С. КОВАЧЕВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

за

Доставка на тръбопроводна арматура за котелно оборудване

№	Наименование	Д <sub>y</sub> (мм)	Р <sub>раб.</sub> (МРа)	Т <sub>раб</sub> (°С)	Вид на привода	Връзка с тръбопровода	Работна среда	Присъединителни размери на тръбопровода	Материал на тръбопровода	К-во за доставка (брой)	Ед. Цена (лв)	Обща Цена (лв)
1	Задвижка (шибър)	200	13,7	560	Подготвен за ел. привод	заварка	пара	Ø273x32	12X1МФ	2		
2	Клапан (вентил)	20	37,3	280	ръчна	заварка	вода	Ø32x5	P265GH	20		
3	Клапан (вентил)	20	13,7	560	ръчна	заварка	пара	Ø32x5	12X1МФ	20		
4	Клапан (вентил)	50	13,7	560	ръчна	заварка	пара	Ø76x10	12X1МФ	20		
5	Клапан (вентил)	65	23,5	250	ръчна	заварка	вода	Ø76x10	P265GH	20		
6	Клапан (вентил)	20	37,3	280	ел. привод	заварка	вода	Ø32x5	P265GH	10		
7	Клапан (вентил)	20	13,7	560	ел. привод	заварка	пара	Ø32x5	12X1МФ	10		
8	Клапан (вентил)	50	13,7	560	ел. привод	заварка	пара	Ø76x10	12X1МФ	10		
9	Клапан (вентил)	65	23,5	250	ел. привод	заварка	вода	Ø76x10	P265GH	10		

**Забележка:** 1. За поз. 1 задвижката да се достави без ел. привод.

2. За поз. 6, 7, 8 и 9 клапаните да се доставят в комплект с ел. привод.

3. Цената на арматурите и електроприводите да включва шеф-монтаж, пуск, наладка и обучение на специалистите на възложителя и резервни части за тригодишния гаранционен срок от доставката, както и при спазени всички технически изисквания в Приложение №2.