

МЕТАЛИНВЕСТ-РЕМКО ЕООД

www.metallinvest-remko.com

гр.Стара Загора, бул. "М.Методи Кусев" 48, ет.1, ап.2, тел./факс: 042/ 622 491, metallinvest_remko@abv.bg
 Производствена база 6260 гр. Раднево, ул. "Заводска" 14, обл. Стара Загора, www.metallinvest-remko.com



Производство на метални конструкции и части за тях
 Производство, ремонт и монтаж на котелно и енергетично оборудване, тръбопроводи и съдове под налягане

Изх. N 72/18.03.2019 г.

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
 с. Ковачево, обл. Ст. Загора
 Вх. № 10571
 Получено на 19.03.2019 г.

Д-р. Емил Савинев
 за изработка

ДО
 ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
 НА ТЕЦ „МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД
 С. КОВАЧЕВО
 НА ВНИМАНИЕТО НА
 ИНЖ. Д. МУТАФЧИЕВ
 Н-К ЦЕХ „ТУРБИНЕН“

19.03.2019

НкТЦ
 за ползване
Д-р. Емил Савинев

Уважаеми господа,

Във връзка с Ваша пазарна консултация по реда на чл.44 от ЗОП, предлагаме на Вашето внимание нашето ценово предложение
Относно: "Ремонт на охладителна кула тип „Хамон“"

№	Наименование на дейността	мярка	К-во	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Общо /лв. без ДДС/
1	Демонтаж на захранващ тръбопровод на противообледенителната завеса на охладителната кула				
1.1	Ø1020 x 9 мм	м	48	257	12336
1.2	Ø920 x 8 мм	м	48	208	9984
1.3	Ø820 x 8 мм	м	48	185	8880
1.4	Ø530 x 6 мм	м	120	91	10920
2	Подмяна на участък от L=1000 мм от вертикален тръбопровод Ø426 x 6 мм / от връзката със захранващ тръбопровод нагоре/	бр.	12	780	9360
3	Демонтаж на хамути, крепящи захранващия тръбопровод	бр.	42	60	2520
4	Монтаж на нов захранващ тръбопровод Ø1020 x 9мм	м	264	276	72864
5	Изработка с материал на Изпълнителя на нови хамути за тръба Ø1020 x 9мм	бр.	42	240	10080
6	Монтаж на нови хамути за тръба Ø1020 x 9 мм	бр.	42	84	3528
7	Обмазване с антикорозионно покритие /доставка от Изпълнителя/ на новите хамути и	м ²	100	24	2400

	новомонтираните тръбопроводи в зоната на заварените съединения				
8	Подмяна на твърди подвески на тръбопроводи във водоохладителна кула тип „Хамон“	бр.	600	48	28800
9	Подмяна на носещи дървени ребра на капкоуловител	бр.	20	360	7200
				Общо:	178 842

Словом: Сто седемдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и два лева без ДДС.

Забележка: Присъединяването на тръбите Ø1020 x 9мм ще се извършва под ъгъл 165°11'38". Подменя се само подводеният тръбопровод на противообледенителната завеса, този, който е в басейна на охладителната кула.

Задължение на Възложителя е:

- Доставка на нови тръби Ø1020 x 9 мм /дължина 12 м/ и Ø426x6 мм до района на охладителната кула
- Доставка на 600 бр. твърди подвески
- Доставка на носещи ребра на капкоуловител
- Механизация – автокран за монтажни и демонтажни дейности
- Извозване на металните отпадъци до склад „Вторични суровини“

гр. Стара Загора

Управител:.....

