



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
D-45463 38091 2007
www.tuv.com
ID: 0702478104

"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД	
с. Ковачево, обл. Ст. Загора	
Изх. №	43744
Дата	16.12.2016г.

До

**Всички заинтересовани лица
по обществена поръчка с рег. 16100**

Относно: Обществена поръчка с рег. № 16100 с предмет: "Доставка на резервни части за котлоагрегати тип ПК 38-4"

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с постъпило запитване и на основание чл. 33 от ЗОП, правим следните разяснения по процедурата:

Въпрос: За Поз. 9. Броня предна за ШД – Черт. К 71-01-10-6 к-т,
Поз. 10. Броня странична 1 за ШД – Черт. К 71-01-09-6 к-т и
Поз. 11. Броня странична 2 за ШД – Черт. К 71-01-15-6 к-т

Материалът за изброените позиции е Ст 20 ГСА. Този материал не може да се намери в търговската мрежа. Може ли да предложите аналози на този материал.

Отговор : Броня предна за ШД – Черт. К 71-01-10, Броня странична 1 за ШД – Черт. К 71-01-09 и Броня странична 2 за ШД – Черт. К 71-01-15 се изработват от материал Ст.20 ГСЛ (т.е. лята стомана).

Изп. директор.....
(инж. Ж. Динчев)

