



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



Изм. № 39 536
Дата 14.11.2016 г.

До

**Всички заинтересовани лица
по обществена поръчка с рег. 16104**

Относно: Обществена поръчка с рег. № 16104 с предмет: “Доставка на фасонни елементи”

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с постъпило запитване и на основание чл. 33 от ЗОП, правим следните разяснения по процедурата:

ВЪПРОС 1: Какъв е материалът на поз. 7 от Спецификация на Приложение 1.

Отговор : Тройник равнопроходен DN 65 Р раб. = 240кг/см², t раб. = 250° C; да бъде изработен от материал Ст.20

ВЪПРОС 2: Приема ли се за последната позиция от Спецификацията на Приложение 1 да се оферира материал 1.7715. Този материал е еквивалент на 12X1МФ.

Отговор : Материалът за изработката на Тройник равнопроходен Ду20; трябва да остане Ст 12X1МФ, тъй като при изработка с материал 1.7715 няма да бъдат спазени геометричните размери съгласно 05ОСТ108.720.05-82.

ВЪПРОС 3: Приема ли се за последната позиция от Спецификацията на Приложение 2 да се оферира коляно 57 x 5 (11 бр) съгласно EN10253-2 (материал 1.4541. Този материал е еквивалент на 08X18111 ОТ).

Отговор : Коляно ГИК -90° Ø 57x5;Ст 08X18Н10Т може да бъде изработено от материал 1.4541, но да бъдат спазени геометричните размери съгласно 01ОСТ34-10-418-90.

Въпрос 4: Посочете позициите на спецификацията от Приложение 2, които се допуска да се изработят съгласно стандарт EN10253-2? Може ли за тези позиции да се използват материалите P235GH, P265GH? Кой от двата материала или всеки един от тях може да се използва?

Отговор : Позициите на спецификацията от Приложение 2, без последната позиция №24 може да бъдат доставени с посочените от Възложителят в спецификацията типоразмери, но изработени от материал 16Mo3 съгласно стандарт EN10253-2.

Въпрос 5. Може ли позиция 23 от Спецификацията на Приложение 2 да е по ГОСТ 30753-2001

Отговор : Позиция № 23 от спецификацията коляно 90° Ф 530 х 10, Ст 20 може да бъде изработено по ГОСТ 30753 - 2001 .

Изп. директор:.....

(инж. Ж. Динчев)

