



„ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД	
с. Ковачево, обл. Ст. Загора	
Изх.№	43932
Дата	19.12.2016 г.

До

Всички заинтересовани лица
по обществена поръчка с рег. №16108

ОТНОСНО: Разяснения по документацията на обществената поръчка

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с получено запитване по документацията на обществена поръчка с рег. № 16108 и предмет „Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38 – 4 и ЕП 670 – 140 (П - 62)“ гласящо:

1. *Позволено ли е да приложим нашите въпроси и отклонения (уточнителни въпроси и/или известни отклонения от технически, търговски и правен характер от документацията за участие) при подаването на първата ни оферта въобще?*
2. *Допустимо ли е за „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД удължаването на срока (за подаване на първоначална оферта) от 4 до 6 седмици?*
3. *Възложителят изисква тръбите и сглобяемите котелни части под налягане да бъдат придружени от Декларация за съответствие със СЕ – маркировка. Обичайната практика е издаването на Декларация за съответствие със СЕ – маркировка да се издава само за завършени операционни парни котли, не за техни единични сглобяеми компоненти. Следователно, не бихме могли да издадем подобна декларация/сертификат за сглобяеми части, но можем да предоставим всички сертификати за качество (за заваряване, тестване и др.) и удостоверения от производителя. Допустимо ли е това за Възложителя?*
4. *Допустимо ли е за Възложителя заверката на тръбите да се извърши при 10 %?*
5. *Допустимо ли е за Възложителя да не се прави хидравлично изпитване на налягането за всички тръби?*
6. *Допустимо ли е за Възложителя заедно с изпращането на първата ни оферта да изпратим и нашите Общи условия за продажба, на база на които да постигнем общо съгласие по време на преговорите / възлагателния период?*
7. *Може ли да се изберат подходящ вид на материала и размер на тръбите по наша преценка, в противен случай бихте ли уточнили как да се процедира?*
8. *Бихте ли уточнили какви са критериите за неточно изпълнение?*

Ви даваме следните разяснения:

1. Подадените заявления и първоначални оферти ще бъдат разгледани от назначената комисия съобразно ЗОП, ППЗОП и условията на процедурата, като всички приложени документи ще бъдат разгледани и оценени за съответствие с изискванията на възложителя.

2. Срокът за подаване на първоначални оферти се определя от Възложителя съгласно чл.135, ал.5 и ал.6 от ЗОП.

3. В Раздел „Добавъчни материали“ е посочено, че Възложителят изисква добавъчните материали да бъдат съпътствани от декларация за съответствие. Не се изисква СЕ маркировка.

4. В Раздел „Контрол“ е посочено, че Възложителят изисква радиографичен контрол на всички заварени съединения, т.е. 100%.

5. В Раздел „Контрол“ е посочено, че Възложителят изисква протокол за хидростатично изпитване – за всички серпентини/змиевици, т.е. е необходимо да се прави хидростатично изпитване на всички тръби.

6. Допустимо е с първоначалната оферта да се представят и документи по преценка на участника (в случая - Общи условия за продажба).

7. В Раздел „Тръби“ е посочено, че Възложителят изисква тръбите, използвани при изработка на нагревни повърхнини трябва да отговарят на:

- ТУ 14-3-460 или

- ТУ 14-3Р-55 или

- БДС EN 10216-2: 2003 + А2 2008, изисква се сертификат (удостоверение) за качество съгласно БДС EN 10204 тип 3.1, при условие, че категорията на изпитване е ТС 2.

Възложителят е посочил няколко стандарта за тръби, широко покриващи изискванията по обществената поръчка.

Не е допустимо Изпълнителят да извършва промени в проекта на нагревните повърхнини, както за вид на материала, така и за размери.

8. Неточно изпълнение на договор е всяко изпълнение на предмета на договора, различно от уговореното. Преценя се с оглед на конкретните факти. Изключение от тази клауза за неустойка е забавеното изпълнение и пълно неизпълнение, за което има предвидени отделни неустойки.

Изп. директор:

инж. Ж. Динчев

