



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID: 310528728

„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД	
с. Ковачево, обл. Ст. Загора	
Изх. №	44968
Дата	27.12.2016г.

До (To): Всички заинтересовани		Факс (Fax):	Тел. (Phone):
От (From): инж. Ж. Динчев	Организация (Company): „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, с. Ковачево	Факс (Fax): 042/662 507	Тел. (Phone): 042/662544
Относно (Re): Обществена поръчка с рег. № 16122 с предмет: „Доставка на резервни части за СОИ 5-8“		Дата (Date):	Стр. (Pages): 1

Уважаеми господа,


В отговор на постъпило запитване по ОП рег.№ 16122 с предмет: „Доставка на резервни части за СОИ 5-8“ и на основание чл. 33, ал.2 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения:

По пета обособена позиция: Доставка на дюзи за хидроциклони за гипсова суспензия „MULTOTEC“ тип 7/HS/20A – 60 бр.

Въпрос 1: По мнение на завода – производител, с цел да се предложи прецизна оферта за доставка на дюзи за хидроциклони за гипсова суспензия „MULTOTEC“ тип 7/HS/20A – 60 бр., Ви молим да представите:

- чертеж на исканите дюзи;
- габаритни размери;
- техническо описание и данни на исканите изделия.

Отговор: На приложената по-долу скица на дюзата са посочени всички габаритни размери. Материалът от който са изработени дюзите е керамика.



Дюза за хидроциклон

Въпрос 2: Моля да се уточни типа на изделието, за което са предназначени дюзите. Възможно ли е да са хидроциклони тип ZVI 14gi – TRS 2128 II/E (D)?

Отговор: Дюзите са предназначени за хидроциклонна батерия D20-10/16 W100-8-1, производство на „MUTOTEC“ и същата не е еквивалентна на ZVI 14gi – TRS 2128 II/E (D).

Изп. директор:
(инж. Ж. Динчев)

