



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



Management
Systeme
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
DIN EN ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 016078728

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД	
с. Ковачево, обл. Ст. Загора	
Изх.№	4497
Дата	20.03.2017г.

До
Всички заинтересовани лица
по обществена поръчка с рег. №16124

ОТНОСНО: Разяснения по документацията на обществената поръчка

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с получено запитване по документацията на обществена поръчка с рег. № 16124 и предмет „Доставка на електроматериали“ в рамките на квалификационна система рег.№ 16117, Ви даваме следните разяснения:

Въпроси:

За първа обособена позиция:

- Поз. 42 до 50 – Посочете габарити на ВП предпазител (пример 000, 00, 0, 1,2,3);
- Поз. 114 – Посочете размер на кутията.
- Поз. 115 и 116 – Какъв монтаж е кутията?
- Поз. 117 – Ключалката секретна ли да е или имате други изисквания?
- Поз. 142 – С какви клеми и какво количество е оборудвана кутията?
- По. 197 и 198 – Описанието не съвпада с референцията. Описанието ли е вярно или референцията (GW.....)?
- Поз. 207 – Дайте повече информация за преобразувателя.

За трета обособена позиция:

- Поз. 1 до 6 – Посочете дебелина на връзката.
- ; Поз. 23 до 26 – Плексиглас се предлага на м2, вашата мярка (кг) вярна ли е?.
- Поз. 84 – Лента Scotch 13 и Scotch 23 са различни, за кое от двете да посочим цена?
- Поз. 97 – Гибшланг ф40 вътрешен или външен диаметър е?.
- Поз. 90 – Стъклолента 20x0,25 лента с такава дебелина няма, стандарта е 20x0,12 (следва 30x0,15, 50x0,15), моля уточнете размер?.

Отговори:

За първа обособена позиция:

- Поз. 42 - Високомощен предпазител ВП63А размер NT00;
- Поз. 43 - Високомощен предпазител ВП80А размер NT00;
- Поз. 44 - Високомощен предпазител ВП100А размер NT00;
- Поз. 45 - Високомощен предпазител ВП125А размер NT00;

- Поз. 46 - Високомоощен предпазител ВП160А размер NT00;
- Поз. 47 - Високомоощен предпазител ВП200А размер NT 1;
- Поз. 48 - Високомоощен предпазител ВП250А размер NT 1;
- Поз. 49 - Високомоощен предпазител ВП315А размер NT 2;
- Поз. 50 - Високомоощен предпазител ВП630А размер NT 3;
- Поз.114 – Кутия ПКОМ IP54 85x85x50;
- Поз.115- Апартаментно табло8 открит монтаж;
- Поз.116- Апартаментно табло16 открит монтаж;
- Поз. 117- Секретна ключалка за ел. табло;
- Поз.144 - Междинна кутия с размери 300x300x100 тип JB 303010 оборудвана с 1 еврошина и 6 броя редови клеми – 4мм²;
- Поз.197- Вярно е описанието данесе взима под внимание референцията;
- Поз.198- Вярно е описанието данесе взима под внимание референцията;
- Поз. 207- Адаптор от „Шуко” щепсел към Евроконтакт /16А,2Р+Е/.

По трета обособена позиция.

- Поз.1 - Кабелни връзки 150x2.5;
- Поз.2 - Кабелни връзки 160x2.6;
- Поз.3 - Кабелни връзки 200x2.6;
- Поз.4 - Кабелни връзки 360x4.5;
- Поз.5 - Кабелни връзки 450x4.5;
- Поз23- 26 –Плексигласа да бъде офериран в килограми;
- Поз.84 – Да се оферира Лента Scotch 13;
- Поз.97 – Гибшланг Ф40 вътрешен диаметър;
- Поз. 91- Да се оферира Стъклолента 20x0.12.

Изп. директор:

инж. Ж. Динчев

