



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД	
с. Ковачево, обл. Ст. Загора	
Изх. №	31590
Дата	18.09.2017 г.

До
Всички заинтересовани лица
по обществена поръчка с рег. 16133

Относно: Обществена поръчка с рег. № 16133 и предмет „Реконструкция на котлоагрегати ст.№ 11 и ст.№ 12 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД посредством първични мерки с цел намаляване на нивото на NO_x емисии под 200 mg/Nm³ (нормализирани при 6% O₂)”

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с постъпило запитване и на основание чл. 33 от ЗОП, правим следните разяснения по процедурата:

Въпрос: В законоустановения срок и на основание чл. 33, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, моля за следното разяснение по обществена поръчка с рег. № 16133 и предмет „Реконструкция на котлоагрегати ст.№ 11 и ст.№ 12 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД посредством първични мерки с цел намаляване на нивото на NO_x емисии под 200 mg/Nm³ (нормализирани при 6% O₂)”:

В обема на поръчката предвижда ли се промяна на тръбните разводки по нагревни повърхности?

Отговор: В техническото задание, приложено към документацията на поръчката, в т.4.1.3. Граници на проектирането, за нагревни повърхности е записано: „Без промяна на горна радиационна част (ГРЧ), ширмов паропрегревател (ШПП) и конвективни нагревни повърхности“. Това означава, че могат да се извършват промени по нагревната повърхност долна радиационна част (ДРЧ), като всички промени в това число и тръбни разводки трябва да се включат в проекта и обема на поръчката. Всички останали промени по съоръжения и елементи на котела които би трябвало да претърпят промени при изпълнение на поръчката също трябва да бъдат включени в обема на поръчката.

Изп. директор:
инж. Ж. Динчев

