

ДОГОВОР

№ 15354

Днес 20.09.2017 г. в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящият Договор за възлагане на обществена поръчка между:

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBV94001526680953, BIC: TTBBVG22, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

„Енергетика - ЛД” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592; бул. „Асен Йорданов“ №8, ет.9 телефон: 02/9789893; факс:02/9789189; Електронна поща: energetika_ld@dir.bg; ЕИК (код по БУЛСТАТ): 130565615; Регистрация по ЗДДС: BG130565615, IBAN BG88TTBV94001526744852.; BIC: TTBBVG22, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, представлявано от Димитър Йорданов – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ за следното:**

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Предмет на настоящия договор е сервизно обслужване и ремонт на газомазутните инсталации на КА-1÷12, съгласно Техническо задание - Приложение №1, Обхват и дейности при сервизно обслужване и ремонт на мазутните инсталации на котли КА-1÷12 - Приложение №2 и Спецификация - Приложение №3, представляващи неразделна част от договора.

2. Настоящият договор е сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 17063.

II. ЦЕНА, ФАКТУРИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Общата стойност на договора е 237 000,00 /двеста тридесет и седем хиляди/ лева, без ДДС и е за извършване на 96 броя техническо сервизно обслужване и ремонт на газомазутна горивна уредба на котли ПК 38-4 и 48 броя на котли П-62, тоест по 1 техническо обслужване на котел месечно. Цената включва и доставка на всички резервни части и консумативи необходими за сервизната дейност. Единичните цени са описани в Спецификация – Приложение №3.

2. Извършените услуги през всяко приключило тримесечие се заплащат до 60 дни след подписване на приемо-предавателен протокол, представяне на отчет за извършена работа и издадена фактура за съответната сума съгласно разпоредбите на чл.113 от ЗДДС. Плащането /за доставените резервни части и консумативи/ се извършва до 60 дни след подписване на приемо-предавателен протокол за всяка извършена доставка и издадена фактура за съответната сума съгласно разпоредбите на чл.113 от ЗДДС. Сроктът за плащане тече от датата на последно представения документ.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Срок за изпълнение на поръчката: 12 месеца от датата на сключване на договора.

2. Всички резервни части и консумативи необходими за сервизната дейност се доставят от Изпълнителя след заявка на Възложителя.

IV. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

1. Преди сключване на договора, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в една от формите определени чл.111, ал.5 на ЗОП /парична сума, банкова гаранция или застраховка/, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в размер на 11850,00 /единадесет хиляди осемстотин и петдесет/ лева, представляващи 5 % от стойността му. Представя се преди подписването му и се освобождава до 30 дни след изтичане на 12 месеца от гаранционния срок по договора и отправено писмено искане от страна на Изпълнителя до Възложителя. Тази гаранция се връща на Изпълнителя при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на Възложителя. Ако гаранцията е банкова, тя е със срок на валидност 25 месеца от датата на сключване на договора. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със срок на валидност 25 месеца от датата на сключване на договора.

2. Изпълнителят гарантира, че доставените от него резервни части и елементи са нови, неупотребявани, произведени от висококачествени материали, отговарящи на изискванията на стандартите за страната - производител и отраслови нормали в дадената област, както и на изискванията от документацията към обществената поръчка.

3. Гаранционният срок за доставените нови резервни части и елементи е 12 месеца, считано от датата на приемо предавателния протокол.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:

1.1. е длъжен:

1.1.1. Да осигури лице или група от своя персонал, отговорни за разрешаването на всички въпроси, възникнали в процеса на работата.

1.1.2. Има право да извършва проверка за хода на изпълнение на настоящия договор, без това да нарушава оперативната самостоятелност на Изпълнителя.

1.1.3. Да изплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение в размера, по реда и при условията на Раздел II от настоящия договор.

1.1.4. При възникване на трудности по осъществяване предмета на договора да съдейства за разрешаването им.

1.1.5. Да предостави на Изпълнителя всички вътрешни документи /правилници, протоколи и др./, както и техническа документация на съоръженията, необходима за изпълнението на договора.

1.1.6. Да организира приемането на дейностите по договора и организира функционални проби за работоспособността на съоръженията.

1.1.7. да приеме доставката и да подпише приемо-предавателен протокол, ако резервните части и елементи отговарят на спецификацията и техническите изисквания и са представени всички придружителни документи.


2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

2.1. Да осъществява предмета на договора съгласно техническо задание - Приложение №1, Обхват и дейности при сервизно обслужване и ремонт на мазутните инсталации на котли КА-1÷12 - Приложение №2 и Спецификация - Приложение №3.

2.2. Да осигури специалистите, необходими за изпълнение задълженията си по настоящия договор, както и да информира Възложителя за хода на изпълнението по договора.

2.3. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения. При причиняване на повреди и замърсявания, същите се отстраняват за сметка на Изпълнителя.

2.4. При изпълнение на договора, да не назначава хора, които са в трудово правни отношения с централата.



2.5. При изпълнение на договора всички монтажни и пускови дейности да бъдат съобразени Наредба 9 / 09.06.2004.

2.6. При изпълнението на монтажните дейности, да се спазват изискванията по "Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" от 28.08.2004 г., както и нарядната система на централата.

2.7. При наличие на повреда да изпрати специалисти в срок до 24 часа след уведомяването в работно и до 36 часа в извънработно време.

2.8. При изпълнение на възложените работи да спазва всички действащи технически нормативни документи, БДС, европейски стандарти, както и техническите условия описани в Приложение №1, неразделна част от договора.

2.9. се задължава при документирането на сделките /фактурирането/ да спазва изискванията на чл.113 от ЗДДС и чл.4 от закона за счетоводството.

2.10. се задължава да се запознае с Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, публикувани на интернет страницата на дружеството (www.tpp2.com, Профил на купувача) и да изпълни изискванията им.

2.11. В еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с отговорника по договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Възложителя от отдели „Сигурност и управление при кризи”, „Безопасност и здраве при работа”, „Технически контрол и качество” и „Екология”, както и РСПБЗН, необходимостта от представяне на документи за допускане до работа на територията на дружеството. Компетентните лица съгласуват подготвените от Изпълнителя документи и при липса на забележки подписват Протокол за проверка на документи за допускане до работа.

2.11.1. В случай че Териториална дирекция "Национална сигурност", гр. Стара Загора не издаде разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице – работник или служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го замени, като предложи на Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация и опит, което също подлежи на проучване по горния ред.

2.12. Изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

2.13. Изпълнителят при изпълнението на договорите за обществени поръчки е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП.

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

1. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за забава, върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 % от стойността на забавената сума. Максималният размер на дължимите от Възложителя на това основание неустойки за забава се ограничават до 5 % от стойността на договора към датата на сключването му.

2. При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от стойността на договора към датата на сключването му.

3. При неточно изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора към датата на сключването му за всеки установен случай на неточно изпълнение.

4. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% от стойността на договора към датата на сключването му.
5. При пълно неизпълнение или неточно изпълнение, Възложителят има право да изтегли гаранцията за изпълнение по Раздел IV от настоящия договор.
6. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.
7. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия или бездействия не налага предвидените в договора санкции и неустойки за определен от него период.
8. Изпълнителят се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя за плащане на неустойки, настъпили в резултата на негово неизпълнение произтичащо от настоящият договор. Възложителят се задължава при възникване на претенция да уведоми писмено Изпълнителя. Уведомлението трябва да бъде мотивирано по основание и размер.
9. В случаите на т.8 от текущия Раздел, Възложителят извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания.

IX. ФОРСМАЖОР

1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнения на техните договорни задължения в случай, че невъзможността за изпълнение е следствие на събитие извън техния контрол, или в случай, че тези обстоятелства са упражнили непосредствено влияние върху изпълнението на този договор. В случай на възникване на такива форсмажорни обстоятелства съответните срокове се удължават с времето на действие на тези обстоятелства.
2. Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за настъпването и прекратяването на форсмажорното събитие в 7 дневен срок от възникването и края на събитието, независимо от характера на събитието. Това уведомяване трябва да е потвърдено от Българската търговско-промишлена палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ.

X. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

1. Всички спорове породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ако не могат да бъдат решени между страните се решават от компетентния съд.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. При наличие на "форсмажор", или друго събитие, двете страни могат да се споразумеят за прекратяване на договора.
2. Възложителят може да прекрати договора с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
3. Когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителя може да прекрати Договора с петдневно писмено предизвестие. Неустойките по Раздел VIII остават дължими.
4. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание чл. 73, т.1 от ППЗОП.

XII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване.

2. Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки.

3. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият договор, Изпълнителят се обръща към отговорника на договора, указан по-долу.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Изп. директор:

инж. Ж. Динчев



ИЗПЪЛНИТЕЛ

Управител:

Димитър Йорданов



Зам. изп. директор:

инж. М. Митков

Директор ДМОП:

Д. Неделчева

Директор ДАДФК:

Р. Германов

Директор „ФИД“:

Б. Боев

Директор ДЕ:

инж. Ил. Стоянов

Гл. Счетоводител:

С. Сотиров

Юрисконсулт:

Б. Боев

Ръководител „ТО“:

М. Макаков

Отг. по договора:

инж. Д. Радовски – н-к КЦ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за сервизно обслужване и ремонт на газомазутните инсталации на КА-1÷12

1. Обема и видовете дейности предмет на сервизното обслужване са подробно описани в Приложение №2.
2. Да поддържа в техническа изправност приетите за сервизно обслужване мазутни инсталации на котли №1÷12.
3. Да дава консултации и да оказва помощ при възникване на проблеми при експлоатацията на МГУ.
4. Да ремонтира или достави по заявка на Възложителя необходимите резервни части посочени в Приложение 3.
5. Да събира информация от експлоатационния и ремонтен персонал на котелен цех за забелязани дефекти или неизправности по работата на уредбите.
6. Да използва лични инструменти, прибори, приспособления и др. необходими при изпълнение на договорираните работи.
7. Да съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подмяната на дефектирани части.
8. В срок до 24 ч. в работен ден и 36 часа в празнични дни, след получаване на съобщение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за повреди водещи до незадоволителна работа на съответната горивна уредба ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е необходимо да предприеме мерки за изпращане на специалисти за отстраняване на констатирания дефект.
9. Задължително след завършване на текущ или основен ремонт на даден котел да се извършва пълен тест и проверка на горивната уредба и същата се предаде за пуск след подписване на протокол от двете страни.
10. Демонтажа и монтажа на оборудването при извършване на основен или текущ ремонт на котела не е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11. След извършване на обслужването или ремонта да се почиства работната площадка. Да не допуска разхвърляне на материали, резервни части или отпадъци.
12. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на територията на Възложителя. При причиняване на повреди и замърсявания, същите се отстраняват за сметка на Изпълнителя.
13. След приключване на всяко тримесечие Изпълнителя да изготвя отчет за извършената работа, състоянието на мазутните инсталации, изводи и препоръки за усъвършенстване на инсталациите.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Иzp. директор:

инж. Ж. Динчев



ИЗПЪЛНИТЕЛ
Управител:

Димитър Йорданов



Отг. по договора:

инж. Д. Радовски

Обхват и дейности при сервизно обслужване и ремонт на мазутните инсталации на котли КА-1÷12

1. Обход и външен оглед за състоянието на цялата паромазутна инсталация, проверка за механически повреди и пропуски от оборудването.

- 1.1 Паров тракт.
- 1.2 Мазут тракт.
- 1.3 Въздух за управление.
- 1.4 Газ тракт.
- 1.5 Охлаждащ въздух.
- 1.6 Кабелни трасета.

2. Детайлни дейности по сервиз и обслужване на паро-мазутната линия.

- 2.1 Отсекатели – мазут – вентил сферичен с фланци DN 25, PN 40, T=300°C, тип KHE-FK 25, VIII, KFC/FS, производител KLINGER с пневматично задвижване тип 073F124U, производител KINETROL.
- 2.2 Отсекатели -разпръскваща пара - вентил сферичен с фланци DN 20, PN 40, T=300°C, тип KHE-FK 25, VIII, KFC/FS, производител KLINGER с пневматично задвижване KINETROL-073F120-4000, производител KINETROL.
- 2.3 Отсекатели –продухваща пара - вентил сферичен с фланци DN 15, PN 40, T=300°C, тип KHE-FK 25, VIII, KFC/FS, производител KLINGER с пневматично задвижване KINETROL-073F120-4000, производител KINETROL.
- 2.4 Крайни изключватели за отворено и затворено положение.
- 2.5 Проверка на спирателна арматура - вентил сферичен ръчен с фланци DN 15, 20, 25, PN 40, T=300°C, тип KHE-FK 25, VIII, KFC/FS, производител KLINGER.
- 2.6 Проверка на филтри – DN 15, 20, 25, PN 40, T=300°C, тип Zstra, производител ZETKAMA.
- 2.7 Проверка на манометри.
- 2.8 Проверка състоянието на гъвкавите връзки /маркучите/ - 1/2", 3/4", L=1500, PN 25, T=300°C, тип ASS20FH, производител AYVAZ.
- 2.9 Проверка състоянието на паромазутната форсунка – производителност 1500 кг/час и 3000 кг/час, производство на Енергетика ЛД.
- 2.10 Проверка за вкарване и изкарване на МФ – силов пневматичен цилиндър тип ЦДПД, Ø80/L=320, производител Пневматика Феникс.
- 2.11 Проверка състоянието на разпръсквача.
- 2.12 Проверка на бързите връзки с обратни клапани – 1/2", 3/4", PN 25, T=300°C, тип ASS20FH, производител PARKER.
- 2.13 Проверка на възвратни клапани по пара и мазут – с фланци, DN 15, 20, 25, PN 40, T=300°C, тип Check valve, производител AYVAZ.

3. Сервиз на линията за разпалващ газ.

- 3.1 Главен газов отсекател – G1/8, DN 4, 230V DC, тип 21T1BB40-F, производител CAMOZZI.
- 3.2 Регулатор на налягане на разпалващ газ.
- 3.3 Проверка на редуцир вентил за газ.
- 3.4 Проверка на манометри.
- 3.5 Гъвкави връзки.
- 3.6 Проверка на електромагнитни вентили за газ - 230V DC, тип 638M-101-A6E, производител CAMOZZI.
- 3.7 Газоелектрическа запалка – тип ЗАО, L=850 и L=2200, производител Hegwine.
- 3.8 Йонизационен контрол – тип 95UVS1E1 Ultra violet, производител FIREYE.

4. Сервиз на линията за управляващ въздух.

- 4.1 Филтър регулаторите.
- 4.2 Електро пневматичните разпределители.
- 4.3 Състояние на силовите цилиндри.

5. Сервиз на линията за охлаждащ въздух.

- 5.1 Вентилатори за охлаждащ въздух.
- 5.2 Проверка на спирателната арматура.
- 5.3 Проверка състоянието на маркучите.

6. Сервиз на линията за въздух за горене.

- 6.1 Проверка на Въздушни клапи.

7. Сервиз на системата за контрол на праховия факел.

- 7.1 Проверка състоянието на фотодатчиците.
- 7.2 Проверка на трендовете.

8. Сервиз на системата за контрол на интензитет на факела.

- 8.1 Проверка състоянието на фотодатчиците.

9. Проверка състоянието на съединителните кутии.

- 9.1 Проверка на капаци.
- 9.2 Проверка за механични повреди.
- 9.3 Проверка за разхлабени връзки.

10. Проверка на табла за местно управление.

- 10.1 Проверка за механични повреди.
- 10.2 Проверка на капаци.
- 10.3 Проверка за разхлабени връзки.
- 10.4 Проверка на бутони и светлините индикации.

11. Проверка на шкаф мазутна уредба /C5/.

- 11.1 Проверка за механични повреди.
- 11.2 Проверка за разхлабени връзки.

12. Проверка на шкаф сървъри.

- 12.1 Проверка за механични повреди.

13. Проверка на контролер /C15/.

- 13.1 Оглед на шкафа.
- 13.2 Проверка на трендовете.
- 13.3 Проверка на софтуера за грешки.

14. Проверка на операторските станции.

15. Проверка на КИП.


- 15.1 Крайни изключватели за отворено и затворено положение.
- 15.2 Датчици за налягане.
- 15.3 Датчици за температура.

16. Проверка на работата на регулатор пара-мазут.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Изн. директор:


инж. Ж. Динчев



ИЗПЪЛНИТЕЛ

Управител:

Димитър Йорданов



Отг. по договора:

инж. Д. Радовски

ТОДМГД

А

М

СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. Доставка на резервни части и материали

№	Наименование	тип/ модел	тех.х-ки	производител	мярка	кол.	Ед.цена	Обща ст-ст
1	Вентил сферичен (фланцов за мазут)	KHE- FK 25, VIII	DN25,Pn40	Klinger	бр.	10	283.00	2830.00
2	Вентил сферичен (фланцов за пара)	KHE- FK 20, VIII	DN20,Pn40	Klinger	бр.	10	255.00	2550.00
3	Вентил сферичен (фланцов за мазут)	KHE- FK 15, VIII	DN15,Pn40	Klinger	бр.	10	220.00	2200.00
4	Бърза връзка за пара - комплект	T5010	1/2".Pn16,T300	Parker	бр.	100	85.00	8500.00
5	Бърза връзка за мазут -комплект	T5020	3/4",Pn16,T300	Parker	бр.	50	105.00	5250.00
6	Гъвкав шланг за пара	ASS15FH	1/2", L-1500, PN 25, T=300°C	AYVAZ	бр.	30	110.00	3300.00
7	Гъвкав шланг за пара	ASS20FH	3/4" PN 16, T=300°C	AYVAZ	бр.	10	115.00	1150.00
8	Гъвкав шланг за мазут	ASS20FH	3/4", L- 1500, PN 25, T=300°C	AYVAZ	бр.	30	130.00	3900.00
9	Гъвкав шланг за мазут	ASS25FH	1", L- 1500, PN 25, T=300°C	AYVAZ	бр.	10	140.00	1400.00
10	Филтър (фланцово присъединяване) за пара	zSTRA	DN15,Pn40	ZETKAM	бр.	10	143.00	1430.00
11	Филтър (фланцово присъединяване) за мазут	zSTRA	DN20,Pn40	ZETKAM	бр.	10	158.00	1580.00
12	Филтър (фланцово присъединяване) за мазут	zSTRA	DN25,Pn40	ZETKAM	бр.	10	146.00	1460.00
13	Филтър-регулатор за въздух (дехидратор омаслител) - присъединяване 1/2"	T030	20µm, G1/2"	AIGNEP	бр.	10	165.00	1650.00
14	Гарнитура	Leacblok	6-3	ABKO	м2	4	88.00	352.00
15	Дихтунги медни за пара	Cu	21x28x1,5	Анис	бр.	200	0.60	120.00
16	Дихтунги медни за мазут	Cu	26x34x2	Анис	бр.	100	0.80	80.00
17	Пневмозадвижка - нова.	073F124U	0-5 bar;0-90°	Kinetrol	бр.	10	975.00	9750.00
18	Клапан възвратен (междуфланцов)	Check valve	DN15,Pn40	AYVAZ	бр.	10	30.00	300.00
19	Клапан възвратен (междуфланцов)	Check valve	DN20,Pn40	AYVAZ	бр.	20	45.00	900.00
20	Клапан възвратен (междуфланцов)	Check valve	DN25,Pn40	AYVAZ	бр.	10	55.00	550.00
21	Газоелектрическа запалка нова	ZAO	L-850	Hegwine	бр.	3	2580.00	7740.00
22	Газоелектрическа запалка нова	ZAO	L2200	Hegwine	бр.	2	4500.00	9000.00
23	Въздушен разпределител	MAG	230V AC		бр.	20	200.00	4000.00
24	Вентил иглен за пара	VIL	DN4,Pn320	Pribo r91P	бр.	20	174.00	3480.00
25	Фотоскенер за мазутен факел - нов	95UVS1E1	Ultra violet	Fareye	бр.	1	5800.00	5800.00
26	Бърза връзка за въздух		Ø8	Aignep	бр.	20	11.00	220.00

№	Наименование	тип/ модел	тех.х-ки	производител	мярка	кол.	Ед.цена	Обща ст-ст
27	Медна тръба Ф8	Cu	Ø8x1	София мед	м	10	4.20	42.00
28	Пневмошлаух Ф8	PTPE	Ø8x1	Legris	м	5	2.60	13.00
29	Електромагнитен клапан за газ (пропан бутан)	21T1BV40-F	G1/8,230V AC	CAMOZZI	бр.	12	124.00	1488.00
30	Електромагнитен пневматичен вентил за управление на KINETROL	638M-101-A6E	230V AC	CAMOZZI	бр.	5	89.00	445.00
ОБЩО I							81480.00	

II. Доставка на резервни части и материали

1	Пневмозадвижка – ремонт	073F124U	124Nm,90°	KINETROL	бр.	40	465	18600
2	Газоелектрическа запалка - ремонт	ZAO		Hegwine	бр.	20	545.00	10900.00
3	Силов пневматичен цилиндър – ремонт	ЦДПД	Ø80/L-320	Пневматика Феникс	бр.	20	100.00	2000.00
4	Въздушен разпределител - ремонт	MAG	230V AC	Aigner	бр.	40	75.00	3000.00
5	Мазутни форсунки – ремонт	MF	1500kg/h	Енергетика ЛД	бр.	30	500.00	15000.00
6	Изработка в ремонтна база глава за мазутна форсунка (МФ).	MF	1500kg/h	Енергетика ЛД	бр.	50	135.00	6750.00
7	Изработка в ремонтна база смесител за мазутна форсунка (МФ).	MF	1500kg/h	Енергетика ЛД	бр.	90	55.00	4950.00
ОБЩО II							61200.00	

Посочените в Спецификацията количества резервни части и количества резервни части за ремонт са прогнозни и служат за целите на класирането и формиране стойността на договора, като Възложителят не е длъжен да ги заяви.

III. Месечна такса за техническо сервизно обслужване и ремонт на газомазутна горивна уредба на 1 /един/ котел ПК 38-4 : 655,00 /шестстотин петдесет и пет/ лева без ДДС.

Общо 96 броя техническо сервизно обслужване и ремонт на газомазутна горивна уредба на котли ПК 38-4: 62880,00 /шестдесет и две хиляди осемстотин и осемдесет/ лева без ДДС.

IV. Месечна такса за техническо сервизно обслужване и ремонт на газомазутна горивна уредба на 1 /един/ котел П-62: 655,00 /шестстотин петдесет и пет/ лева без ДДС.


Общо 48 броя техническо сервизно обслужване и ремонт на газомазутна горивна уредба на котли П-62: 31440,00 /тридесет и една хиляди четиристотин и четиридесет/ лева без ДДС.

ОБЩО: I+II+III+IV 237 000,00 (двеста тридесет и седем хиляди) лева без ДДС.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Изп. директор:

инж. Ж. Динчев



ИЗПЪЛНИТЕЛ

Управител:

Димитър Йорданов



Отг. по договора:

инж. Д. Радовски

ТО/ММ/ГД

1/11