



ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
с. Ковачево, обл. Ст. Загора
Изх. № <u>39524</u>
Дата <u>24. 11. 2017</u> г.

До
Всички заинтересовани лица
по обществена поръчка с рег. 17120

Относно: Обществена поръчка с рег. № 17120 и предмет „Доставка на силови кабели, кабелна арматура и електрооборудване“

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с постъпило запитване и на основание чл. 33 от ЗОП, правим следните разяснения по процедурата:

Въпрос: Във връзка с обществена поръчка с рег. №17120 и предмет „Доставка на силови кабели, кабелна арматура и електрооборудване“ моля за Вашето разяснение по следния въпрос. В Приложение 1 – Спецификация за доставка на силов кабел, в частта, касаеща маркировката на кабела, е дадено:

Маркировка

3. Маркировката (върху кабела) трябва да съдържа :

- Клеймо на ОТК на завода производител;
- Знак на предприятието –производител;
- Вида и размера на кабела;
- Дължината на кабела;
- Дата на производство.

Надписът върху обвивката на кабела се поставя в процеса на производството му. Изпитанието на същия се извършва минимум 4 дни след окончателните операции. Едва след това се издава Сертификата/тест репорта от изпитването на готовия кабел с клеймото/печата на ОТК. Това клеймо/печат е доказателство, че кабелът е изпитан и отговаря на съответния стандарт. Считаме, че предварителното поставяне на клеймото/печата на ОТК при финалната част на производството на кабела, а именно поставянето на външната изолация, е абсолютно неправилно и трябва да отпадне от изискването за маркировка върху кабела, а да остане само върху придружаващия го сертификат.

Моля да ни информирате за Вашето решение.

Отговор: Възложителят ще приеме и придружаващ сертификат към доставените кабели, като към всеки барабан трябва да има отделен сертификат, от който да е видно за кой барабан се отнася.

Изп. директор:
инж. Ж. Динчев

