

„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, с. Ковачево, обл. Стара Загора

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
с. Ковачево, обл. Ст. Загора
Вх. № 10476
Получено на 26.03.2018 г.

ДОКЛАД

от комисия, назначена със заповед № 112/ 23.01.2018 г. на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП

Относно: Резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, с рег. № 17137 и предмет: "Доставка на помпи, помпени агрегати и резервни части за помпи турбинно оборудване" - по четири обособени позиции, с назначена комисия:

Председател:

инж. Атанас Митев - Зам. ръководител КТО

Членове:

1. инж. Кръстьо Кръстев - Инж.механик, Турбинен цех
2. Дилиана Лейчева - Юриконсулт, Правен отдел
3. Мариана Сталева - Експерт КД, АДФК
4. инж. Лора Янкова - Специалист търговия, ТО

Липсват промени в състава на комисията.

Заповед за назначаване на комисия: 112/ 23.01.2018 г. за отваряне, разглеждане, проверка на представените документи с изискванията на ЗОП и документацията за участие по процедурата, класиране на участниците и предложение за сключване на договор.

Комисията проведе публично заседание, на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП. На отварянето на получените оферти в процедурата не присъстваха представители на участниците

В обявения срок са постъпили 4 (четири) оферти.

№	Наименование и седалище на участника	Входящ номер на офертата	Дата на подаване на офертата	Час на подаване на офертата	Обособ. позиция
1	„Ванца Партнерс” ООД, гр. Варна	7411	19.01.2018г.	14.13	4
2	„Сиана електрик” ЕООД, гр. София	7412	22.01.2018г.	13.16	1,2,3,4
3	„Емтекс инженеринг” ЕООД, гр. София	7413	22.01.2018г.	13.16	1,4
4	„Промтех строй” ООД, гр. Бургас	7414	22.01.2018г.	13.16	4

На 23.01.2018 г. в 10:00 часа, комисията отвори офертите на участниците и оповести документите, които те съдържат.

Комисията продължи работата си, като разгледа документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира, че в подадената оферта за участие в обществената поръчка, участникът „Промтех строй” ООД, гр Бургас е представил диск, намиращ се извън плика

с ценовото предложение, в който фигурира файл с попълнено ценово предложение, от което са видни предлаганите цени на оферираните изделия. Също така към представеното техническо предложение липсва задължителната техническа спецификация на предлаганите изделия.

В тази връзка и на основание чл. 107, т.2, б. а) и чл.107, т.1 от ЗОП комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата по четвърта обособена позиция участникът „Промтех строй“ ООД, гр. Бургас, поради това, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и не е изпълнил друго условие, посочено в документацията за обществената поръчка във връзка с чл. 47, ал.3 от ППЗОП относно начина на представяне на ценовото предложение, а именно в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

След това комисията разгледа техническото предложение на участниците по образец на Възложителя и констатира, че техническото предложение от офертите на участниците: „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София, и „Емтекс инженеринг“ ЕООД, гр. София по 1 обособена позиция не отговаря на изискванията на възложителя.

За „Сиана електрик“, ЕООД, гр. София

Видно от представеното техническо предложение по първа обособена позиция, участникът предлага помпа различаваща се по габаритни и присъединителни размери от зададените от Възложителя, а именно: ширината на помпата гледана от страната на фланеца е 1051мм при изисквани 1160мм; разстоянието от центъра на помпата до края на вала от към електродвигателя е 584мм при изисквани 639мм; разстоянието от основата на помпата до центъра на вала е 500мм при изисквани 480мм; разстоянието между отворите за присъединяване към рама по дължината на помпата е 640 ± 1 мм при изисквани 600мм. На основание гореизложеното и на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата по първа обособена позиция участника „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София, поради това, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

За „Емтекс инженеринг“, ЕООД, гр. София

Видно от представеното техническо предложение по първа обособена позиция, участникът в техническото си предложение предлага помпа различаваща се по габаритни и присъединителни размери от зададените от Възложителя, а именно: разстоянието от центъра на помпата до края на вала от към електродвигателя е 590мм при изисквани 639мм; разстоянието от основата на помпата до центъра на вала е 440мм при изисквани 480мм; разстоянието от центъра на фланеца на смукателната страна до центъра на вала на помпата е 270мм при изисквани 243мм.

В таблицата с посочените типоразмери фигурират 17 разновидности на помпи, но участникът не е посочил коя от посочените помпи предлага и не са посочени всички размери. От характеристиката е видно, че диаметърът на работното колело е 510мм, при изискване то да е 525мм.

На основание гореизложеното и на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата по първа обособена позиция участника „Емтекс инженеринг“ ЕООД, гр. София, поради това, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

На основание чл. 57 от ППЗОП комисията не отваря ценовото предложение на участниците:

- „Промтех строй“ ООД - по 4 обособена позиция
- „Сиана електрик“, ЕООД, гр. София - по 1 обособена позиция
- „Емтекс инженеринг“ ЕООД, гр. София - по 1 обособена позиция

Комисията предлага на Възложителя да се прекрати първа обособена позиция, на основание чл. 110, ал. 1, т. 2, поради това че представените от участниците оферти по първа обособена позиция, не отговарят на предварително обявените условия на поръчката.

След разглеждане на техническото предложение, участниците бяха поканени на 09.03.2018 г. в 13:00 с писмо изх. №7740/01.03.2018г. да присъстват на отварянето на плика с предлаганите ценови параметри.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците:
- Геннадий Бугрим – управител на „Промтех строй” ООД, гр. Бургас

На открито заседание комисията пристъпи към отваряне на плика с Предлагани ценови параметри на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е най-ниска предложена цена.

На основание чл. 58 от ППЗОП, комисията класира участниците, подали оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез откритата процедура с **рег.№ 17137** и предмет **„Доставка на помпи, помпени агрегати и резервни части за помпи турбинно оборудване”**, по обособени позиции, както следва:

II обособена позиция – Доставка на дестилатни помпени агрегати

№	Наименование и седалище на участника	Предлагана цена лева без ДДС	Класиране
1	„Сиана електрик” ЕООД, гр. София	21 920.00	I място

На основание чл. 60, ал. 1, т.9 от ППЗОП, Комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо място участник по втора обособена позиция „Сиана електрик” ЕООД, гр. София.

III обособена позиция – Доставка на маслени помпени агрегати

№	Наименование и седалище на участника	Предлагана цена лева без ДДС	Класиране
1	„Сиана електрик” ЕООД, гр. София	20 640.00	I място

На основание чл. 60, ал. 1, т.9 от ППЗОП, Комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо място участник по трета обособена позиция „Сиана електрик” ЕООД, гр. София.

IV обособена позиция – Доставка на резервни части за помпи

№	Наименование и седалище на участника	Предлагана цена лева без ДДС	Класиране
1	„Емтекс инженеринг” ЕООД, гр. София	142 872.00	I място
2	„Ванца Партнерс” ООД, гр. Варна	148 199.83	II място
3	„Сиана електрик” ЕООД, гр. София	165 861.00	III място

На основание чл. 60, ал. 1, т.9 от ППЗОП, Комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо място участник по четвърта обособена позиция „Емтекс инженеринг” ЕООД, гр. София.

Приложение: Протоколи на комисията – 1 и 2

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Председател:

инж. Атанас Митев

.....

Членове:

1. инж. Кръстьо Кръстев

.....

2. Диляна Лейчева

.....

3. Мариана Сталева

.....

4. инж. Лора Янкова

.....