

ПРОТОКОЛ № 2

за разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и техническите предложения от офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка рег. № 17142 и предмет: „Доставка на изпитателна и газсигнализираща апаратура”

На 27.02.2018 г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 131/29.01.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в следния състав:

Председател:

инж. Николай Бойчев - Ръководител Ел. Лаборатории

Членове:

1. инж. Красимир Колев - Зам. Ръководител Ел. Лаборатория /Главен корпус/
2. Мария Пандова - Юрисконсулт, ПО
3. Мариана Сталева - Експерт контрол на документи, АДФК
4. Станимир Проданов - Търговски агент, Търговски отдел

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията изготви Протокол за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от 06.02.2018 г. и с писмо изх. 4358/06.02.2018 г. го изпрати на участниците в обществената поръчка.

В определения срок от получаване на протокола участникът „Енерго-тел” ЕООД, град София с писмо вх. № 4674/08.02.2018 г. представи ЕЕДОП, подписан от всички лица по чл. 40 от ППЗОП.

След това комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците в процедурата и констатира следното:

За участника „Ванца Партнерс” ООД, град Варна

С писмо изх. 5373/13.02.2018 г. и на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП комисията изиска от участника да представи каталожна техническа документация от производителя **ЕСМР GmbH, Австрия** за установяване параметрите на предлагания от него продукт **HY-Alerta 500** по **Втора обособена позиция**.

С писмо вх. № 5902/15.02.2018 г. участникът представи изисканите документи и допълнително уточнение за допусната техническа грешка при посочване на производителя на изделието. Участникът е посочил ЕСМР GmbH, Австрия като производител, вместо като дистрибутор за Източна Европа на производителя H2Scan Corporation, САЩ.

Комисията приема представените разяснения, и констатира, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя.

За участника „Мегер България” ЕООД, град София

По първа обособена позиция участникът представя два продукта на германския производител **SEBA KMT**, както следва: единият е **VLF 45 Sin TD 0.1 Hz** и другият е **TDS 60**. Разгледани бяха техническите данни на предлаганите продукти, като се направи справка на официалния WEB сайт на производителя.

Комисията установи следните несъответствия между техническото предложение и данните от производителя за **VLF 45 Sin TD 0.1 Hz**:

- Техническо задание (Приложение №1) т.2.1. – Максимална консумация на апарата $\leq 350W$, а в спецификацията на производителя пише $600 VA$;
- Техническо задание (Приложение №1) т.2.1. – Комбинираният прибор да е поместен в защитна кутия заедно с високоволтовия кабел, с клас на защита $\geq IP54$ и тегло $\leq 25kg$, а в спецификацията на производителя пише $IP21$ и тегло $50kg$.

Комисията установи следните несъответствия между техническото предложение и данните от производителя за **TDS 60**:

- Техническо задание (Приложение №1) т.2.2. – Свързващия кондензатор и измервателния модул за частичните разряди да е в общ корпус с тегло $\leq 20\text{kg}$ и клас на защита $\geq \text{IP54}$, а в спецификацията на производителя пише 85kg и тегло IP20 .

Поради гореизложеното, с писмо изх. 5376/13.02.2018 г. и на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП комисията изиска от участника да представи каталожна техническа документация от производителя **SEBA KMT, Германия** за установяване параметрите на предлаганите от него продукти **VLF 45 Sin TD 0.1 Hz** и **TDS 60** по **Първа обособена позиция**.

В определения от комисията срок участникът не представи изисканите документи.

Поради гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП комисията предлага участника „Мегер България“ ЕООД, град София за отстраняване от процедурата по първа обособена позиция, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на процедурата.

За участника „Енерго-тел“ ЕООД, град София

По първа обособена позиция участникът представя два продукта на австрийския производител Baur Pruf-und Messtechnik GmbH, както следва: единият е Viola TD и другият е PD-TaD 60. Разгледани бяха техническите данни на предлаганите продукти, като комисията установи следните несъответствия между техническото задание и предложението на участника за Viola TD:

- Техническо задание (Приложение №1) т.2.1. – Максимална консумация на апарата $\leq 350\text{W}$, а в предложението участника пише 1400W ;
- Техническо задание (Приложение №1) т.2.1. – Комбинираният прибор да е поместен в защитна кутия заедно с високоволтовия кабел, с клас на защита $\geq \text{IP54}$ и тегло $\leq 25\text{kg}$, а в предложението участника пише IP44 и тегло 57kg .

Поради гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП комисията предлага участника „Енерго-тел“ ЕООД, град София за отстраняване от процедурата по първа обособена позиция, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на процедурата.

Техническите предложения на останалите участници в процедурата са по образец на Възложителя, като отговарят на изискванията на документацията за участие и ЗОП.

Комисията продължи своята работа като покани участниците на 07.03.2018 г. от 10:30 часа в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъстват при отваряне на пликата с „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито предложения отговарят на изискванията на възложителя.

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 27.02.2018 г.

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Председател:
инж. Николай Бойчев


- 

Членове:


1. инж. Красимир Колев

- 

2. Мария Пандова

- 

3. Мариана Сталева

- 

4. Станимир Проданов

- 