



РЕШЕНИЕ № 17142-2/ 22.03.2018 г.

за определяне на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с рег. №17142 и предмет „Доставка на изпитателна и газсигнализираща апаратура”

Днес, 22.03.2018 г., в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, като взе предвид, че:

1. С решение № 17142-1/02.01.2018 г. е одобрено откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. №17142 и предмет „Доставка на изпитателна и газсигнализираща апаратура”, разделена по две обособени позиции:

Първа обособена позиция - „Доставка на изпитателна апаратура за кабели средно напрежение”

Втора обособена позиция - „Доставка на газсигнализираща апаратура”

2. Прогнозна стойност на поръчката: 217 000.00 лева без ДДС, по позиции:

Първа обособена позиция – 192 000.00 лв.

Втора обособена позиция – 25 000.00 лв.

3. Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенция по обществените поръчки под УНП 00246-2018-0005.

4. Връзка към електронната преписка в профила на Купувача: <http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1326.html>

5. Протоколът от комисията, назначена със заповед № 131/29.01.2018 г., е утвърден от Изпълнителния директор на 20.03.2018 г.

6. По отношение на участниците в процедурата не са установени конфликти на интереси или основания за отстраняването им.

На основание чл.22, ал.1, т.6 и ал.5 във вр. с чл.5, ал.4, т.1 от ЗОП по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, рег. №17142 и предмет „Доставка на изпитателна и газсигнализираща апаратура”, взе следните

РЕШЕНИЯ :

1. По Първа обособена позиция с предмет „Доставка на изпитателна апаратура за кабели средно напрежение”;

1.1.Класира участниците по първа обособена позиция, както следва:

№	Наименование и седалище на участника	Предлагана цена, лева без ДДС	Класиране
1	„АСМ електрик” ООД, град София	191 890.00	Първо място

1.2.Отстранява следните участници по първа обособена позиция:

„Мегер България” ЕООД, град София

На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП отстранява участника „Мегер България” ЕООД, град София по първа обособена позиция, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на процедурата.

Мотиви:

По първа обособена позиция участникът представя два продукта на германския производител **SEBA KMT**, както следва: единият е **VLF 45 Sin TD 0.1 Hz** и другият е **TDS 60**. Разгледани бяха техническите данни на предлаганите продукти, като се направи справка на официалния **WEB** сайт на производителя.

Комисията установи следните несъответствия между техническото предложение и данните от производителя за **VLF 45 Sin TD 0.1 Hz**:

- Техническо задание (Приложение №1) т.2.1. – Максимална консумация на апарата $\leq 350W$, а в спецификацията на производителя пише $600 VA$;
- Техническо задание (Приложение №1) т.2.1. – Комбинираният прибор да е поместен в защитна кутия заедно с високоволтовия кабел, с клас на защита $\geq IP54$ и тегло $\leq 25kg$, а в спецификацията на производителя пише $IP21$ и тегло $50kg$.

Комисията установи следните несъответствия между техническото предложение и данните от производителя за **TDS 60**:

- Техническо задание (Приложение №1) т.2.2. – Свързващия кондензатор и измервателния модул за частичните разряди да е в общ корпус с тегло $\leq 20kg$ и клас на защита $\geq IP54$, а в спецификацията на производителя пише $85kg$ и тегло $IP20$.

Поради гореизложеното, с писмо изх. 5376/13.02.2018 г. и на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП комисията изиска от участника да представи каталожна техническа документация от производителя **SEBA KMT, Германия** за установяване параметрите на предлаганите от него продукти **VLF 45 Sin TD 0.1 Hz** и **TDS 60** по **Първа обособена позиция**.

В определения от комисията срок участникът не представи изисканите документи.

„Енерго-тел” ЕООД, град София

На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП отстранява участника „Енерго-тел” ЕООД, град София по първа обособена позиция, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на процедурата.

Мотиви:

По първа обособена позиция участникът представя два продукта на австрийския производител **Baur Pruf-und Messtechnik GmbH**, както следва: единият е **Viola TD** и другият е **PD-TaD 60**. Разгледани бяха техническите данни на предлаганите продукти, като комисията установи следните несъответствия между техническото задание и предложението на участника за **Viola TD**:

- Техническо задание (Приложение №1) т.2.1. – Максимална консумация на апарата $\leq 350W$, а в предложението участника пише $1400W$;
- Техническо задание (Приложение №1) т.2.1. – Комбинираният прибор да е поместен в защитна кутия заедно с високоволтовия кабел, с клас на защита $\geq IP54$ и тегло $\leq 25kg$, а в предложението участника пише $IP44$ и тегло $57kg$.

1.3. Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка класираният на първо място по първа обособена позиция „АСМ електрик” ООД, град София, съгласно изискванията на обществената поръчка.

2. По Втора обособена позиция с предмет „Доставка на газсигнализираща апаратура”

2.1. Класира участниците по втора обособена позиция, както следва:

№	Наименование и седалище на участника	Предлагана цена, лева без ДДС	Класиране
1	„Брайт инженеринг” ООД, град Варна	9 970.00	I-во място
2	„Енергетика - ЛД” ЕООД, гр. София	12 000.00	II-ро място
3	„Ванца Партнерс” ООД, град Варна	14 700.00	III-то място
4	„АСМ електрик” ООД, град София	24 760.00	IV-то място
5	„Мегер България” ЕООД, град София	25 000.00	V-то място
6	„Енерго-тел” ЕООД, град София	25 060.00	VI-то място

2.2. Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка класираният на първо място по втора обособена позиция „Брайт инженеринг” ООД, град Варна, съгласно изискванията на обществената поръчка.

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП решението да се изпрати на участниците в процедурата в тридневен срок от датата на издаването му.

Решението може да се обжалва по реда на чл.196 и сл. от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

Изн. директор:
Г-н МАРИНА
ИЗТОК ДИЧЕВ
с. КОВАЧЕВО
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА