



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД



Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 9105037718

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
 „Тец Марица изток 2“ ЕАД
 с. Ковачево, обл. Ст. Загора
 Изх. № 12652
 Дата 12.04.2018г.

До (To): Всички заинтересовани	Организация (Company):	Факс (Fax):	Тел. (Phone):
От (From): инж. Ж. Динчев	Организация (Company): „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, с. Ковачево	Факс (Fax): 042/662 507	Тел. (Phone): 042/662844
Относно (Re): Обществена поръчка с рег. № 18016 с предмет: „Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4”		Дата (Date):	Стр. (Pages): 1

Уважаеми господа,

В отговор на постъпило запитване по ОП рег. № 18016 с предмет: „Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4” и на основание чл. 33, ал.2 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения:

Въпрос: В „Пълното описание и техническите изисквания на предмета на поръчката” е посочено, че Възложителя изисква от Изпълнителя, при закупуване на тръби за изработване на нагревни повърхности да бъде уведомен в писмен вид, за да извърши входящ контрол на доставката от тръби. За всяка доставка на тръби ли си отнася, или при доставяне на цялото количество да се уведомява Възложителя?

Отговор: Възложителя изисква да бъде уведомен за всяка доставка на тръби и по трите обособени позиции.

Въпрос: От констуктивната документация и техническите изисквания не става ясно, има ли ограничение за броя на челните заваръчни съединения в една серпентина? Отнася се за трите обособени позиции.

Отговор: Няма строго ограничение на броя челни заваръчни съединения в една серпентина, но не се допуска заваръчно съединение в участъка на огъване на тръбата. Има изискване за отстоянието на заваръчните съединения едно от друго, както и на определено по стандарт разстояние от огънатата част на тръбите. Да се има предвид, че в точка 3.3 от техническите изисквания възложителят изисква протокол за продухване със съчма.

Въпрос: За трета обособена позиция с предмет „Доставка на нагревни повърхности за воден економайзер – горен и среден пакет на котлоагрегати тип ПК 38-4”, с цел избягване на още една критична точка /намаляване броя на огъвките/ възможно ли е петликът от змиевици : ч.№ АН 81-05-01-00-01; ч. № АН 81-05-02-00-01; ч. № АН 81-05-05-00-01Б да се огъне като коляно – 180 ° с радиус на огъване 40 мм?

Отговор: Възложителят не допуска петликът от змиевици: ч.№ АН 81-05-01-00-01; ч.№ АН 81-05-02-00-01; ч.№ АН 81-05-05-00-01Б; да бъде огънат като коляно-180° с радиус на огъване 40мм.

Изн. директор:
* (инж. Ж. Динчев)
С. КОВАЧЕВО
„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

ТО/ММ/ГГ

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по грешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.