



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



“ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
с. Ковачево, обл. Ст. Загора
Изх. №16621.....
Дата14,05,2018 г.....

До (To): Всички заинтересовани		Факс (Fax):	Тел. (Phone):
От (From): инж. Ж. Динчев	Организация (Company): “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево	Факс (Fax): 042/662 507	Тел. (Phone): 042/662911
Относно (Re): Обществена поръчка с рег. № 18027 с предмет: „Подмяна операторски, инженерна станции, интерфейс, система за механични величини, защити и турбинен регулатор на Турбина-2 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД ”		Дата (Date):	Стр. (Pages): 1

Уважаеми господа,

В отговор на постъпило запитване по **ОП рег.№ 18027** с предмет: **„Подмяна операторски, инженерна станции, интерфейс, система за механични величини, защити и турбинен регулатор на Турбина-2 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД ”** Ви предоставяме следните разяснения:

Трябва ли да се предвиди подмяна на съществуващата система за свръхобороти и какви трябва да бъдат техническите изисквания за новата система за свръхобороти.

Съществуващата Система за електронна защита от свръхобороти е част от Турбинния регулатор на блока и съгласно Техническото задание подлежи на цялостна подмяна, включително и датчиците за обороти. Новата система трябва да отговаря на стандарт за защити SIL 3 .

Изп. директор:П.....
(инж. Ж. Динчев)

ТО/ММ/НД

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.