



“ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
с. Ковачево, обл. Ст. Загора
Изх. №17414.....
Дата18.05.2018 г.....

До (To): Всички заинтересовани		Факс (Fax):	Тел. (Phone):
От (From): инж. Ж. Динчев	Организация (Company): “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево	Факс (Fax): 042/662 507	Тел. (Phone): 042/662911
Относно (Re): Обществена поръчка с рег. № 18027 с предмет: „Подмяна операторски, инженерна станции, интерфейс, система за механични величини, защити и турбинен регулатор на Турбина-2 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД ”		Дата (Date):	Стр. (Pages): 1

Уважаеми господа,

В отговор на постъпило запитване по ОП рег.№ 18027 с предмет: „Подмяна операторски, инженерна станции, интерфейс, система за механични величини, защити и турбинен регулатор на Турбина-2 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД ” Ви предоставяме следните разяснения:

Въпрос 1: В заданието в раздел „Изисквания към системата за мониторинг на механичните величини на турбината“ се казва, че системата трябва да е SIL III сертифицирана. Моля да поясните дали е възможно да бъде оферирана система, която е SIL I сертифицирана;

Отговор: такива системи със сертификат SIL III не се произвеждат - в заданието е допусната техническа грешка и системата за мониторинг на механичните величини на турбината трябва да е със сертификат SIL I (по TÜV).

Въпрос 2: Моля да посочите броя и разпределението на сигналите в таблата с процесни контролери (Teleperm XP) и в отдалечените табла изнесени до турбината?

Отговор:

- общ брой сигнали в състава на системата Teleperm XP :
- аналогови входове ai 304 бр.
- цифрови входове di 550 бр.
- цифрови изходи do 400 бр.

- разпределението им е съгласно таблицата :

	Телеперм	Изнесени модули
Ai	229 AI (4 – 20mA) - 175 бр.	75 AI (4 – 20mA) - 75 бр.

ТО/ММ/НД

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.

	AI (TC) - 23 бр. AI (Pt100) - 31 бр	
Di	249	301
Do	162	238

В съществуващата система има значителен брой резервни вх/изх .

При подмяна на системата да се осигури минимален брой незаети вх/изх не по-малък от 10 % .

Изп. директор:П.....
(инж. Ж. Динчев)

ТО/ММ/НД

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.