



# ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014  
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



Management  
System  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
OHSAS 18001:2007  
www.tuev.com  
10 5190104728

ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД  
с. Ковачево, обл. Ст. Загора  
Изм.№ ..... 22643  
Дата ..... 25.06.2018 г.

До (To): <b>Всички заинтересовани лица</b>	Организация (Company):	Факс (Fax):	Тел. (Phone):
От (From): Ж. Д.	Организация (Company): “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево	Факс (Fax): 042/662 507	Тел. (Phone): 042/662914
Относно (Re): Обществена поръчка с рег. № 18081		Дата (Date):	Стр. (Pages): 1

Уважаеми господа,

В отговор на постъпило запитване по ОП рег.№ 18081 с предмет: „Доставка на технически, електроконтактни манометри, трансмитери за налягане, датчици за температурен контрол, модули за системи за управление и резервни части КИП за цехове, ХВО, СОИ от 1 до 8” и на основание чл. 180, ал.1 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения:

**Въпрос 1:** По Първа обособена позиция „Доставка на технически, електроконтактни манометри, трансмитери за налягане” в т. 5.2. Други изисквания - Към техническото предложение участниците да представят: за трансмитерите за абсолютно налягане и диференциално налягане да бъдат представени сертификати, че същите поддържат стандарт SIL II. Означава ли това, че трансмитерите за налягане и диференциално налягане трябва да се доставят с такава функционалност или само да се предостави сертификат, но трансмитерите да не се доставят със SIL II функционалност?

**Отговор:** Тъй като трансмитерите за налягане и диференциално налягане основно ще се използват за измервания със защитни функции е наложително да притежават функционални възможности и сертификат за стандарта SIL II.

Изн. директор: .....п.....  
Ж. Д.

ТО/ММ/СП

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.