

ПРОТОКОЛ № 2

за разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и техническите предложения от офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. № 18081 и предмет: „**Доставка на технически, електроконтактни манометри, трансмитери за налягане, датчици за температурен контрол, модули за системи за управление и резервни части КИП за цехове, ХВО, СОИ от 1 до 8**”

На 13.08.2018 г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 1100/06.07.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в следния състав:

Председател:

М. К. - Зам. Началник цех КИП и А и УИ системи

Членове:

1. П. Л. - ръководител група Пирометрия, КИП и А и УИ системи
2. М. П. - Юриконсулт, ПО
3. С. Н. - Експерт контрол на документи, АДФК
4. Г. Г. - Търговски агент, Търговски отдел

В работата на комисията встъпи резервният член Г.Г. на мястото на С. П., който се намира в законоустановен отпусък.

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията изготви Протокол за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от 02.08.2018 г. и с писмо изх. 27353/02.08.2018 г. го изпрати на участниците в обществената поръчка.

В определения срок от получаване на протокола участниците представиха допълнителните документи, както следва: „АМЕЕС” ООД, град Раднево с писмо вх. № 27429/02.08.2018 г., „Накра” ЕООД, град Раднево с писмо вх. № 27599/03.08.2018 г., „Електро плюс” ЕООД, град София с писмо вх. № 27788/06.08.2018 г. и „Халдърв” ООД, град Стара Загора с писмо вх. № 27793/06.08.2018 г.

Участникът **„Вика България” ЕООД, град София** не представи допълнителни документи. Поради горното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б“ комисията предлага участника „Вика България” ЕООД, град София за отстраняване от процедурата, тъй като не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнение критериите за подбор. Техническото и ценовото предложение на участника няма да бъдат разгледани.

След това комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите предложения на останалите участници в процедурата и констатира следното:

За участника „СД Катиничаров и с-ие Симекс АБВ ” гр. София

По първа обособена позиция:

- За позиции от т. 1 до т. 17 от спецификацията: представеното, непълно приложение към удостоверението за одобрен тип на техническите манометри (липсва страницата с описание на типа и конструкцията) не позволява на комисията да направи извод, дали предложените технически манометри са вписани в регистъра за одобрен тип;
- За позиция т. 21 от спецификацията по задание се изисква датчик за налягане с обхват -1 до 60 бара, като предложеният от участника датчик за налягане е с обхват от 0 до 70 бара. Предложеният уред не отговаря на заданието, защото не измерва вакуум и не покрива стандарта SIL-2 по каталожни данни;
- За позиции по т. 18, 19, 20 и 22 от спецификацията предложените диференциални трансмитери не отговарят на изискваният по задание обхват на свиваемост 1:100.

Поради гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП комисията предлага участника „СД Катиничаров и с-ие Симекс АБВ ” гр. София за отстраняване от процедурата по първа обособена позиция, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на процедурата.

За участника „АС ДС” ООД гр. Плевен

По първа обособена позиция:

- За позиция т. 21 от спецификацията по задание се изисква датчик за налягане с обхват -1 до 60 бара, като предложеният от участника датчик за налягане е с обхват от 0 до 70 бара. Предложеният уред не отговаря на заданието, защото не измерва вакуум и не покрива стандарта SIL-2 по каталожни данни.
- За позиции по т. 18, 19, 20 и 22 от спецификацията предложените диференциални трансмитери по представения каталог отговарят на изисквания по задание обхват на свиваемост 1:100, но по каталога представен от други участници със същия тип трансмитери и в каталога в официалния сайт на производителя същите не отговарят на свиваемост 1:100.

Поради гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП комисията предлага участника „АС ДС” ООД гр. Плевен за отстраняване от процедурата по първа обособена позиция, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на процедурата.

Техническите предложения на останалите участници в процедурата са по образец на Възложителя, като отговарят на изискванията на документацията за участие и ЗОП.

Комисията продължи своята работа като покани участниците на 03.09.2018 г. от 10:00 часа в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъстват при отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито предложения отговарят на изискванията на възложителя.

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 27.08.2018 г.

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Председател:

М. К. –/п/.....

Членове:

1. П. Л. –/п/.....

2. М. П. –/п/.....

3. С. Н. –/п/.....

4. Г. Г. –/п/.....