



# „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014  
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД  
с. Ковачево, обл. Ст. Загора  
Изх. № ..... 21962 .....  
Дата ..... 20.08 ..... 2018 г.

До (To): <b>Всички заинтересовани лица</b>	Организация (Company):	Факс (Fax):	Тел. (Phone):
От (From): Ж. Д.	Организация (Company): „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, с. Ковачево	Факс (Fax): 042/662 507	Тел. (Phone): 042/662914
Относно (Re): Обществена поръчка с рег. № 18081		Дата (Date):	Стр. (Pages): 1

Уважаеми господа,

В отговор на постъпило запитване по ОП рег. № 18081 с предмет: „Доставка на технически, електроконтактни манометри, трансмитери за налягане, датчици за температурен контрол, модули за системи за управление и резервни части КИП за цехове, ХВО, СОИ от 1 до 8“ и на основание чл. 180, ал.1 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения:

**Въпрос 1:** По Първа обособена позиция „Доставка на технически, електроконтактни манометри, трансмитери за налягане“ в т. 5.2. Други изисквания - Към техническото предложение участниците да представят: за трансмитерите за абсолютно налягане и диференциално налягане да бъдат представени сертификати, че същите поддържат стандарт SIL II. В техническата спецификация няма трансмитери за налягане, които да са специфирани като такива за абсолютно налягане, с изключение на позиция 21 – Трансмитер за налягане -1 до +60 Бар. Трансмитерите от тази позиция ли трябва да се оферират като такива за абсолютно налягане?

Отговор: В спецификацията действително нямаме трансмитери за абсолютно налягане, така че разбирайте трансмитерите за налягане и диференциално налягане (смарт трансмитерите) да отговарят на стандарт SILII.

**Въпрос 2:** По Първа обособена позиция „Доставка на технически, електроконтактни манометри, трансмитери за налягане“ Позиции 18, 19, 20, 21 и 22 трябва да отговарят на изискването за стабилност на нулата минимум 10 години. Бихте ли казали каква степен/ниво на стабилност в проценти се изисква?

Отговор: За същите смарт трансмитери стабилността на нулата да бъде в рамките на (+/- 0.2)% за период не по-малък от 10 години.

Изп. директор: ..... П. ....  
Ж. Д.

ТО/ММ/СП

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.