

ДОГОВОР
№ 76995

Днес, 07.07.2020 г., в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки и Решение № 19190-3/29.05.2020 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за определяне на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с рег.№ 19190 и предмет: „Издаване на технически паспорти на съществуващи строежи първа категория, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД“ - част 890 MW“, се сключи настоящият Договор за възлагане на обществена поръчка между:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК 123531939; ДДС №BG 123531939, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за краткост **Възложител**, от една страна,
и

„СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, район „Красно село“, ул. „Свети Иван Рилски“ № 26; телефон: 02/9515664; факс: 02/9515664; регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК: 175194100; представляван от **Владимир Константинов Крахтов – Управител**, наричано за краткост **Изпълнител**, от друга страна,

за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните дейности „Издаване на технически паспорти на съществуващи строежи първа категория, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД“ - част 890 MW“, наричани по-нататък „Услугите“. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящия Договор, Изпълнителят се обръща към отговорника по договора, указан по-долу.

Чл. 2. Изпълнителят се задължава да предостави услугите в съответствие с Приложение № 1 – Техническо задание и Приложение № 2 – Спецификация на строежи, за които ще се изготвят паспорти към Договора („Приложенията“), представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. В срок до 3 дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на Изпълнителя. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 7 дни от настъпване на съответното обстоятелство.

II. СРОК НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на сключването му.

Чл. 5. Срокът за изпълнение на договора е 36 месеца, считано от влизането му в сила, като до 30 месеца от датата на сключване на договора Техническите паспорти да бъдат представени за одобрение от Възложителя. Разработките, включващи обследване, доклад, техн. паспорт се предават поетапно, с оглед необходимост от 15 дневен срок за разглеждане и излизане със становище за всеки строеж по позициите на приложението. Съобразно това Изпълнителят разработва подробен график по позиции, касаещ предаване, преглед, коментари, отстраняване на забележки и го представя за утвърждаване на Възложителя в до 2 месеца от датата на сключване на договора. Същият е съобразен със 30 месечния срок за представяне на паспортите за одобрение от Възложителя.

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД.

Заличено на
основание чл.5,
§1, б. "в"
Регламент (ЕС)
2016/679

ММ/ПС

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

ОП 19190

Заличено на
основание чл.5, §1,
б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 7. (1) За изпълнението предмета на договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща цена в размер на **434 991,00 лв. (четирисотин тридесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и един лева и 00 стотинки)**, без ДДС съгласно Приложение № 2 (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“).

(2) В общата цена са включени всички разходи за: труд, материали, консумативи и издаване и регистриране на техническите паспорти пред органите, съгласно изискванията на Раздел III от Наредба 5 / 28.12.2006 г.

Чл. 8. Възложителят плаща на Изпълнителя цената по този Договор както следва:

1. Възложителят заплаща авансово 30 % [тридесет процента] от цената в срок от 60 (шестдесет) дни от подписване на настоящия Договор и предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на фактура, както и гаранция, обезпечаваща авансовото плащане в размера на авансовото плащане, с включен ДДС (ако е приложимо), в една от формите, посочени в Договора. Гаранцията, обезпечаваща авансовото плащане, се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на документите по т.2 от настоящия член.

2. Възложителят заплаща остатъчната сума от цената (след приспадане на 30% авансов превод) до 60 дни от датата на подписана данъчна фактура, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и документи представени по чл.66, ал.7-10 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители, придружена с протокол от Технически съвет на Възложителя за приемане на разработките (обследване, доклад, Технически паспорт) и приемо-предавателен протокол, подписан с отговорника по договора за получени екземпляри след регистрация в съответните инстанции. Непредставени паспорти по Приложение 2 от документацията на поръчката не се заплащат.

Чл. 9 (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на Изпълнителя:

Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

BIC: UBBSBGSF

IBAN: BG97UBBS88881000204063

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (*три*) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 10 (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ

Чл. 11 (1) Преди сключване на договора, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в една от формите определени в чл.111, ал.5 на ЗОП /парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя/ в размер на **21 749.00 (двадесет и една хиляди седемстотин четиридесет и девет) лева**, представляваща 5% от стойността му, закръглена до лев, обезпечаваща изпълнението.

(2) Изпълнителят предоставя гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на 30 % от цената на Договора по чл. 7, с включен ДДС (ако е приложимо), или сумата от **130 497,30 лв. (сто и тридесет хиляди четирисотин деветдесет и седем лева и тридесет стотинки)**.

Чл. 12 (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, Изпълнителят се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 10 (*десет*) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

Заличено на
основание чл.5, §1,
б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

оп19190

Заличено на
основание чл.5, §1,
б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

(2) Действията за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на Изпълнителя:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на Възложителя, при спазване на изискванията на чл. 13 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 14 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора.

Чл. 13. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на Възложителя:

Банка: ДСК ЕАД

BIC: STSABGSF,

IBAN: BG81STSA93001526680953

Чл. 14. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с Възложителя, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на Изпълнителя или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност 37 месеца от датата на сключване на договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 15. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя, в която Възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на Изпълнителя;
2. да бъде със срок на валидност 37 месеца от датата на сключване на договора .

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 16 (1) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (*тридесет*) дни след приключването/прекратяването на Договора. Тази гаранция се връща на Изпълнителя след отправено писмено искане, при добросъвестно изпълнение и липса на претенции и основания за задържането от страна на Възложителя на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на Изпълнителя, посочена в чл. 9 (1) от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на Изпълнителя или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на Изпълнителя или упълномощено от него лице или чрез изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 17 Възложителят има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато Изпълнителят не изпълни някое от неговите задължения по

Заличено на
основание чл.5, §1,
б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

ОММЛПС

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

ОП19190

Заличено на
основание чл.5, §1,
б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на Изпълнителя, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 18 Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. при пълно неизпълнение в т.ч. когато услугите не отговарят на изискванията на Възложителя, и разваляне на Договора от страна на Възложителя на това основание;

2. при прекратяване на дейността на Изпълнителя или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 19 Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, Възложителят уведомява Изпълнителя за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на Възложителя да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 20 Когато Възложителят се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, Изпълнителят се задължава в срок до 7 (седем) дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от Възложителя сума по сметката на Възложителя или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11 от Договора.

Чл. 21 Възложителят не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 22 Изпълнителят има право:

(1) да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията на Договора;

(2) да иска и да получава от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

Чл. 23 Изпълнителят се задължава:

(1) да предостави услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;

(2) да определи техническо лице, отговорно за изпълнението на договора;

(3) да информира своевременно Възложителя за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от Възложителя указания и/или съдействие за отстраняването им;

(4) да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на Възложителя;

(5) да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в Договора;

(6) да разработи и представи на Възложителя в срок до 2 месеца от дадата на сключване на договора подробен график по позиции, касаещ предаване, преглед, коментари, отстраняване на забележки за предаване на документацията предмет на настоящия договор.

(7) да разработи и представи на Възложителя в срок до 2 месеца от дадата на сключване на договора подробен график за заснемане на място, извършване на изпитания и обследвания на обектите предмет на настоящия договор. Изпълнителят да се съобрази с ограниченията, породени от невъзможност за спиране на съоръжения по експлоатационни причини и да предвиди ускорено извършване на обследвания за тези обекти.

(8) да изпълни услугата, предмет на договора в съответствие с техническото задание на Възложителя – Приложение №1 от настоящия договор.

(9) да изпълни със свои ръководни и изпълнителски кадри (съгласно представения в офертата му списък на персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката) дейностите предмет на настоящия договор. В случай на необходимост от замяна на работник или служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го замени, като предложи на Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация и опит.

(10) да осигури механизация, заскеляване, алпийски способ за извършване на обследването (оглед, дебелометрия, изпитване и контрол на заварки и др.); предварително почистване (например на резервоари за дебелометрия на дъното) и обработване на повърхността на

Заличено на
основание чл.5,
§1, б. "в"
Регламент (ЕС)
2016/679

ТО/ММ/ЛС

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в"
Регламент (ЕС) 2016/679

ОП19190

Заличено на
основание чл.5,
§1, б. "в"
Регламент (ЕС)
2016/679

металите; За съоръжения като комини, газоходи, резервоари и др., за които се изисква да са изведени от експлоатация, да са дренирани и почистени, за извършване на съответните обследвания и измервания, Изпълнителят съгласува време за изпълнение на услугите с Възложителя. Ако по експлоатационни причини не е възможно предоставяне на необходимото време за обследване, то съответния паспорт не се изготвя и не се заплаща.

(11) да изработи Техническите паспорти на строежите по реда на глава втора от Наредба 5 /28.12.2006г.

(12) Изпълнителят е длъжен да подновява "Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството си" за времето на изпълнение на договора. В срок до 2 дни след подновяване на застраховката, Изпълнителят изпраща застрахователната полица на Възложителя.

(13) Оригиналните комплекти от Техническия паспорт на строежа се предоставят и регистрират от Изпълнителя пред органите, съгласно изискванията на Раздел III от Наредба 5 / 28.12.2006г. След регистрацията 1 екземпляр - оригинал от Техническия паспорт на строежа, обследване и доклад се представят на Възложителя окомплектовани на хартиен и на оптичен носител.

(14) да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на Изпълнителя / да възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на Изпълнителя, и да контролира изпълнението на техните задължения (което е приложимо);

(15) да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор.

(16) при извършване на услугата да не назначава хора, които са в трудовоправни отношения с Възложителя. Същото се отнася и при договаряне с подизпълнителите;

(17) да допуска Възложителя да проверява изпълнението на договора по начин, по който няма да възпрепятства нормалното осъществяване на работите по него;

(18) да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения. При причиняване на повреди и замърсявания, същите се отстраняват за сметка на Изпълнителя;

(19) предварително да съгласува по телефон, факс или e-mail с Възложителя за осигуряване на достъп до съоръженията;

(20) да уведомява три дни предварително отговорника по договора и техническите лица на централата за изпълнение на всички предвидени в техническите условия дейности.

(21) да бъде на разположение ежедневно от датата на сключване на договора до неговото приключване;

(22) да спазва изискванията на Системата за управление на качеството /СУК/ и Системата за управление на здраве и безопасност при работа /СУЗБР/ на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД;

(23) при документирането на сделките /фактурирането/ да спазва изискванията на чл. 113 от ЗДДС и чл. 4 от Закона за счетоводството;

(24) да се запознае с **Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД**, публикувани на интернет страницата на дружеството (www.tpp2.com, Профил на купувача) и да изпълни изискванията им;

(25) в еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с отговорника по договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Възложителя от отдели „Сигурност и управление при кризи“, „Безопасност и здраве при работа“, „Технически контрол и качество“ и „Екология“, както и РСПБЗН, необходимостта от представяне на документи за допускане до работа на територията на дружеството. Компетентните лица съгласуват подготвените от Изпълнителя документи и при липса на забележки подписват **Протокол за проверка на документи за допускане до работа**.

(26) в случай че Териториална дирекция "Национална сигурност", гр. Стара Загора не издаде разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице – работник или служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го замени, като предложи на Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация и опит, което също подлежи на проучване по горния ред;

(27) Изпълнителят е длъжен на основание чл.66, ал.15 от ЗОП в срок до 3 дни след сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, да изпрати на Възложителя копие заверено „**Вярно**“

Заличено на
основание чл.5,
§1, б. "в"
Регламент (ЕС)
2016/679

ТО/ММ/ПС

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в"
Регламент (ЕС)
2016/679

ОП19190

Заличено на
основание чл.5,
§1, б. "в"
Регламент (ЕС)
2016/679

оригинал” от договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.14 от ЗОП.

(28) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

(29) При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл.66, ал.14 от ЗОП.

(30) При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на Възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата.

(31) Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

(32) Изпълнителят и подизпълнителя/и при изпълнението на договорите за обществени поръчки са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение №10 от ЗОП.

(33) Изпълнителят се задължава да представи в срок от 10 дни, считано от датата на подписване на договора, договор за подизпълнение с подизпълнител/ите, посочени в офертата.

(34) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Чл. 24 Възложителят има право:

- (1) да изисква и да получава Услугите в уговорения срок, количество и качество;
- (2) да контролира изпълнението на поетите от Изпълнителя задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от Изпълнителя през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;
- (3) да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на Изпълнителя на изпълнените от него дейности или съответна част от тях, както и свързаните с тях документи;
- (4) да изисква от Изпълнителя преработване или доработване на всяка една от дейностите, в съответствие с уговореното в чл. 28 от Договора;
- (5) да не приеме някои от дейностите, в съответствие с уговореното в чл. 28 от Договора;
- (6) да поиска замяна на служител на Изпълнителя при нарушение на договорните клаузи, произтичащо от позицията му на експерт на Изпълнителя, с друго лице притежаващо равностойна квалификация и опит.

Чл. 25 Възложителят се задължава:

- (1) да приеме изпълнението на услугата, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;
- (2) да заплати на Изпълнителя цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
- (3) да предостави и осигури достъп на Изпълнителя до информацията, необходима за извършването на услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
- (4) да пази поверителна конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в Договора;
- (5) да оказва съдействие на Изпълнителя във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато Изпълнителят поиска това;
- (6) да освободи представената от Изпълнителя гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на Договора;

Заличено на
основание чл.5,
§1, б. "в"
Регламент (ЕС)
2016/679

ТО/ММ/ПС

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в"
Регламент (ЕС)
2016/679

ОП19190

Заличено на
основание чл.5,
§1, б. "в"
Регламент (ЕС)
2016/679

(7) да оказва текущ контрол при изпълнение на договора. Указанията на Възложителя в изпълнение на това му правомощие са задължителни за Изпълнителя, доколкото тези указания не излизат извън рамките на договора.

(8) да определи лице от своя персонал, отговорно за решаването на всички въпроси, възникнали в процеса на работата.

(9) да допуска Изпълнителя до работа след проведен инструктаж в съответствие с действащите правилници и нормативни документи.

(10) да разгледа, коригира (при необходимост) и одобри подробен график по позиции, касаещ предаване, преглед, коментари, отстраняване на забележки за предаване на документацията предмет на настоящия договор.

(11) да разгледа, коригира (при необходимост) и одобри подробен график за заснемане на място, извършване на изпитания и обследвания на обектите предмет на настоящия договор.

(12) За фазата на разработването:

1. да предостави на Изпълнителя да ползва на място цялата налична архивна документация.

2. да предостави възможност за заснемане на място, извършване на изпитания и обследвания на обектите в Приложение №2.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 26 Изпълнението на услугите за всеки отделен етап се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на Възложителя и Изпълнителя в два оригинални екземпляра – по един за всяка от страните („Приемо-предавателен протокол“).

Чл. 27 (1) Възложителят има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, Възложителят може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на Изпълнителя;

3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора или резултатът от изпълнението става безполезен за Възложителя.

Чл. 28 (1) Възложителят изисква поэтапно предаване на разработките, включващи обследване; доклад; техн. паспорт, с оглед необходимост от 15 дневен срок за разглеждане и излизане със становище за всеки строеж по позициите на приложението. Съобразно това, Изпълнителят разработва подробен график по позиции, касаещ предаване, преглед, коментари, отстраняване на забележки. Същият е съобразен със 30 месечния срок за изпълнение на задачата.

(2) Необходим брой комплекти е както следва :

1. За предварителното разглеждане - 1 екземпляр на електронен носител във формати pdf; dwg; doc; xls - версия не по-висока от 2004 г. и 1 комплект на хартиен носител - предават се съгласно предварително одобрен график.

2. В рамките на 30 месечния срок разработките за всички строежи с отстранени забележки от предварителното разглеждане от страна на Възложителя, следва да бъдат официално внесени с придружително писмо в деловодство на централата за разглеждане на Технически съвет и съгласуване от страна на Възложителя.

3. Оригиналните комплекти от Техническия паспорт на строежа се предоставят и регистрират от Изпълнителя пред органите, съгласно изискванията на Раздел III от Наредба 5/28.12.2006 г.

4. След регистрацията 1 екземпляр - оригинал от Техническият паспорт на строежа, обследване и доклад се представят на Възложителя окомплектовани на хартиен и на оптичен носител.

VIII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 29 Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за забава върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 % от стойността на забавената сума. Максималният размер на дължимите от Възложителя на това

Заличено на
основание чл.5,
§1, б. "в"
Регламент (ЕС)
2016/679

ТО/ММПС

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в"
Регламент (ЕС)
2016/679

ОП19190

Заличено на
основание чл.5,
§1, б. "в"
Регламент (ЕС)
2016/679

основание неустойки за забава се ограничава до 5 % от стойността на договора към датата на сключването му.

Чл. 30 При забава Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от стойността на договора към датата на сключването му.

Чл. 31 При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% от стойността на договора към датата на сключването му.

Чл. 32 Ако Възложителят прецени, че срокът за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия или бездействия не налага предвидените в договора санкции и неустойки за определен от него период.

Чл. 33 Изпълнителят се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя за плащане на неустойки, настъпили в резултат на негово неизпълнение, произтичащо от настоящия договор след писмено искане, мотивирано по основание и размер.

Чл. 34 В случаите по предходния член от текущия Раздел, Възложителят извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания.

Чл. 35 Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 36 (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правопримство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.

(2) Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.
4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките по остават дължими.

5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП

Чл. 37 (1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.

(2) За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:

1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническото задание и Спецификацията на строежи, за които ще се изготвят паспорти.

(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Заличено на
основание чл.5,
§1, б. "в"
Регламент (ЕС)
2016/679

ТОММЛС

Заличено на основание чл.5,
§1, б. "в" Регламент (ЕС)
2016/679

ОП19190

Заличено на
основание чл.5,
§1, б. "в"
Регламент (ЕС)
2016/679

Чл. 38 Възложителят прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 39 (1) Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правопримемство:

1. Възложителят и Изпълнителят съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. Изпълнителят се задължава:

а) да преустанови предоставянето на услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от Възложителя;

б) да предаде на Възложителя всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на Възложителя всички документи и материали, които са собственост на Възложителя и са били предоставени на Изпълнителя във връзка с предмета на Договора.

(2) При отказ на Изпълнителя да участва при изготвянето на протокола по предходната разпоредба или при отказ да подпише същия, документът се изготвя и подписва от представителите на Възложителя и е задължителен за Изпълнителя.

Чл. 40 При предсрочно прекратяване на Договора, Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя реално изпълнените и приети по установения ред услуги.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 41 Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка чл. 58 от ЗОП.

Чл. 42 Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД.

Чл. 43 Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

Чл. 44 Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 26 на ОРЗД.

Чл. 45 Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор. Получателят на данни незабавно уведомява разкриващата данни страна относно всякакви искания, възражения или всякакви други запитвания от субектите на данните по силата на приложимите закони относно обработването на лични данни, които могат да породят правно задължение или отговорност, или да засегнат по друг начин законните интереси на разкриващата данните страна.

Чл. 46 страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породят правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.

XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 47 (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

Заличено на
основание чл.5,
§1, б. "в"
Регламент (ЕС)
2016/679

ТО/ММ/ПД

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

ОП19190

Заличено на
основание чл.5,
§1, б. "в"
Регламент (ЕС)
2016/679

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 48 При изпълнението на Договора, Изпълнителят /и неговите подизпълнители/ е длъжен /са длъжни/ да спазва/т всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 49 (1) Всяка от страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от Изпълнителя и отчитане изпълнението на поръчката от страна на Възложителя.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната страна, всички нейни подразделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и насти от нея физически или юридически лица, като съответната страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 50 Изпълнителят няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на Възложителя или на резултати от работата на Изпълнителя, без предварителното писмено съгласие на Възложителя, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Авторски права

Чл. 51 (1) страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви

Заличено на
основание чл.5,
§1, б. "в"
Регламент (ЕС)
2016/679

ТО/ММ/ПС

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

ОП19190

10

Заличено на
основание
чл.5, §1, б.
"в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на Възложителя в същия обем, в който биха принадлежали на автора. Изпълнителят декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че Възложителят и/или Изпълнителят установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, Изпълнителят се задължава да направи възможно за Възложителя използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

(3) Възложителят уведомява Изпълнителя за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 10 (десет) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, Изпълнителят носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. Възложителят привлича Изпълнителя в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

(4) Изпълнителят заплаща на Възложителя обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 52 Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 53 Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 54. (1) Страните не отговарят за частично или пълно неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 7 (седем) дни от възникването на събитието, независимо от характера на събитието. Това уведомяване трябва да е потвърдено от Българската търговско-промишлена палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата страна е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

Заличено на
основание чл.5,
§1, б. "в"
Регламент (ЕС)
2016/679

ТО/ММЛПС

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

ОП19190

11

Заличено на
основание
чл.5, §1, б.
"в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 55 В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

Подизпълнители

Чл.56 Клаузите отнасящи се за подизпълнител са приложими в случаите, когато е декларирано участие на подизпълнител в изпълнението на договора.

Уведомления

Чл. 57 (1) Всички уведомления между страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва:

1. За Възложителя:

Адрес за кореспонденция: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265

Тел.: 042/662214

Факс: 042/662000

e-mail: delovodstvo@tpp2.com

Лице за контакт: инж. Живко Динчев – Изпълнителен директор

2. За Изпълнителя:

Адрес за кореспонденция: гр. София 1404, ж.к. „Гоце Делчев“ бул. Гоце Делчев, №100, блок 22, вх.Г, ет.2, ап.5

Тел.: 02/9515664; 0888/508095

Факс: 02/9515664

e-mail: office@stroycontrol.com

Лице за контакт: Владимир Крахтов - Управител

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на Изпълнителя, същият се задължава да уведоми Възложителя за промяната в срок до 7 (седем) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Приложимо право

Чл. 58 Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 59 Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Заличено на
основание чл.5,
§1, б. "в"
Регламент (ЕС)
2016/679

ТО/ММЛПС

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

ОП19190

12

Заличено на
основание
чл.5, §1, б.
"в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

Чл. 60 Този Договор е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Приложения:

Чл. 61 Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническо задание;

Приложение № 2 – Спецификация на строежи, за които ще се изготвят паспорти;

Приложение № 3 – Гаранция за изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор:

инж. Ж. Динчев


Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679



Зам. изп. директор:

инж.

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Директор „М и ОП“:

Д. Не

Директор „АДФК“:

Р. Ге

Директор „ДФИ“:

Б.

Гл. Счетоводител:

С. С

Юрисконсулт:

Ръководител „ТО“:

М. М

Отг. по договора:

инж. Георги Василев – Р-л ОИ – 042/662005; 0885399643

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ НА СТРОЕЖИТЕ И ДАННИ ЗА ТЯХ

Строежите, предмет на тази документация са съществуващи по смисъла на Допълнителни разпоредби § 1, т.2 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г.

Същите са описани в приложен списък на строежи и съставлящи ги машини и съоръжения. Всеки един строеж е съпътствуван със съответно машинно, електрическо, КИП и А, ОиВ и ВиК оборудване и инсталации, което също е предмет на техническото задание.

Наличната проектна документация, документация за извършени ремонти и промени в хода на експлоатацията, преустройства и др. се намират в централен архив на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД. Ако определена информация не е налична, тя се възстановява чрез обследване и изготвяне на екзекутиви.

2. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

За изпълнение на поръчката е необходимо да се извърши:

2.1. Обследване на строежите по списък към техническото задание, за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ и изготвяне на доклад.

2.2. Съставяне на технически паспорти на строежите.

2.3. Предоставяне и регистриране на паспортите.

3. СЪДЪРЖАНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ

3.1 Обследване и изготвяне на доклад

Обследването на строежите се извършва по реда на глава трета от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. Съгласно изискванията на чл. 21 включва:

- Съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл.169, ал.1-3 от ЗУТ;
- Установяване на действителните технически характеристики на строежа по разделите на част А от техническия паспорт;
- Анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативни актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация;
- Разработване на мерки;
- Доклад за резултатите от обследването, който включва оценка на техническите характеристики на строежа за съответствие с изискванията на нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация, както и възможностите за изпълнение на съществените изисквания по чл.169, ал.1 от ЗУТ. В доклада се описват и необходимите мероприятия за удовлетворяване на съществените изисквания към обследвания обект, както и предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават намиращите се в строежа хора.

За всички сгради трябва да се направи освен оценка на сеизмичната устойчивост и сеизмичен анализ поради факта, че са проектирани преди 1987год. Топлотехнически изчисления и изготвяне на енергиен сертификат, както и сертификат за Пожарна безопасност са извън предмета на поръчката .

***Забележка:**

В задълженията на Изпълнителя влиза:

- осигуряване на достъп чрез механизация, заскеляване, алтйски способ за извършване на обследването (оглед, дебелиметрия, изпитване и контрол на заварки и др.)
- предварително почистване (например на резервоари за дебелиметрия на дъното) и обработване на повърхността на металите;

За съоръжения като комини, газоходи, резервоари и др., за които се изисква да са изведени от експлоатация, да са дренирани и почистени, за извършване на съответните обследвания и измервания, Изпълнителят съгласува време за изпълнение на услугите с Възложителя. Ако по експлоатационни причини не е възможно предоставяне на необходимото време за обследване, то съответния паспорт не се изготвя и не се заплаща.

Заличено на основание чл.5, §1, б. "в"
Регламент (ЕС) 2016/679

00119190

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Техническият паспорт на строежите да се изготви по реда на глава втора от Наредба 5 /28.12.2006г.

- Техническият паспорт на съществуващ строеж се съставя въз основа на извършеното обследване и изготвен доклад

- Когато един строеж е съставен от няколко подобекта, то тогава за всеки подобект може да се състави отделен технически паспорт. Същите се обединяват по подходящ начин в един ОБЩ "ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СТРОЕЖ" съгласно списъка.

- Оригиналните комплекти от Техническият паспорт се предоставят и регистрират от Изпълнителя пред органите, съгласно изискванията на Раздел III от Наредба 5 / 28.12.2006 г.

4. ИЗИСКВАН ОБХВАТ ПО ЧАСТИ "МАШИННА", "ОВ"; "ЕЛЕКТРИЧЕСКА", "КИП и А", "В и К"

Изготвянето на технически паспорти трябва да съответства на Наредба 5/28.12.2006г за техническите паспорти на строежите. Съгласно изискванията посочени в наредбата - **Глава втора. Технически Паспорти на Строежи Раздел I. Обхват и съдържание на техническия паспорт на строежа**, техническият паспорт на строеж обхваща следните части:

- част А "Основни характеристики на строежа";
- част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти";
- част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация".

Поради факта, че Наредбата не дава подробна информация относно изготвянето на Технически паспорти за промишлени сгради по горецитираните части и съответните раздели към тях, посочваме нашите изисквания за допълване на паспортите на сградите с паспорти на прилежащите към тях машини, съоръжения и оборудване, цитирани по следните части:

4.1. ЧАСТ "МАШИННА"

За сградите, в които са монтирани турбоагрегатите и котлоагрегатите, всеки турбоагрегат/котлоагрегат да притежава отделен паспорт, който включва и паспортите на спомагателните съоръжения.

Паспортите на турбоагрегатите и котлоагрегатите, които образуват един енергиен блок се окомплектоват съвместно и включват всички части.

Помпите да са комплектовани като помпени агрегати съвместно с двигателите, а където има допълнителни системи към експлоатационната схема, документацията за тях да се окомплектова съвместно с агрегата.

В обхвата на съоръженията Изпълнителя да включи, но не само:

- вид, тип на съоръжението;
- производител и година на производство;
- експлоатационни и технически характеристики на съоръжението – мощност, дебит, температура и налягане на използван флуид, КПД, обороти и т.н.;
- списък на основните елементи, от които е съставено съоръжението и вида материал;
- резултати от извършени измервания, изпитания, обследвания, изчисления;
- скици, чертежи, схеми;
- прогнозен срок на експлоатация;
- препоръки за удължаване срока на експлоатация /ако има такива/;
- препоръки за извършване на бъдещи ремонтни дейности, честота, обхват и т.н.
- препоръки за безопасна работа на съоръжението.

4.2. ЧАСТ "КИП и А"

Описанието и организацията на данните по част КИП и А, да бъде съобразено с функционалността на съответната сграда. За сградите включващи в себе си съоръжения на повече от един енергоблок описанието на данните да бъдат представени за всеки блок или структурна единица по отделно. За други сгради, като спомагателна обслужваща група от съоръжения и инсталации или самостоятелна общо станционна единица в зависимост от предназначението им и функционалната им свързаност, Изпълнителя преценя, но и съгласува с Възложителя структурирането и групирането на представените данни.

В обхвата по част КИП и А на техническите паспорти (където е приложимо) Изпълнителя да включи:

- Описание и структура на системите за управление, операторски станции, видеодисплеи, неоперативни шкафови и инженерни работни места;
- Описание на технологични защиты и блокировки;

Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679

ОП19190

15

Заличено
на
основание
чл.5, §1, б.
"в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

- Списък с измервания, контролно-измервателни прибори КИП, обхват и гранични стойности;
- Списък на шкафове със задвижки и прилежащата им арматура и тип на арматурата;
- Местни табла за управление и съединителни кутии;
- Списък на рами с датчици;
- Кабелни трасета; кабелни полуетажи;
- КИП и А към други спомагателни инсталации към дадена основна единица;
- Инсталации на структурното окабеляване и информационни технологии;
- Комуникационни инсталации;
- Инсталации за екологичен мониторинг.

Горепосочените изисквания не ограничават Изпълнителя да приложи допълнителна информация по своя преценка.

4.3. ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА"

Описанието и организацията на данните по част ЕЛЕКТРИЧЕСКА, да бъде съобразено с функционалността на съответната сграда. За сградите включващи в себе си съоръжения на повече от един енергоблок описанието на данните да бъдат представени за всеки блок или структурна единица по отделно. За други сгради, като спомагателна обслужваща група от съоръжения и инсталации или самостоятелна общо станционна единица в зависимост от предназначението им и функционалната им свързаност, Изпълнителя преценя, но и съгласува с Възложителя структурирането и групирането на представените данни.

В обхвата по част ЕЛЕКТРИЧЕСКА на техническите паспорти (където е приложимо) Изпълнителя да включи:

- Описание и структура на основно оборудване;
- Описание и структура на спомагателно оборудване;
- Кабелни трасета; кабелни полуетажи;
- Електрически спомагателни инсталации към дадена основна единица;
- Инсталации и окабеляване на основно и спомагателно оборудване;
- Списък на шкафове с Релейни защиты и прилежащите им ТТ, НТ и датчици;
- Описание на Електрическите защиты и блокировки;
- Местни табла за управление и съединителни кутии.

Горепосочените изисквания не ограничават Изпълнителя да приложи допълнителна информация по своя преценка или такава изисквана от Възложителя и съгласувана с него.

4.4. ЧАСТ "О и В"

При изготвянето на паспортите на строежите и доклада за отопление и вентилация на сградите се извършват всички необходими измервания, изчисления, и се сравняват с наредбите, действали в момента на въвеждането на строежа в експлоатация. Обследване на отоплителната и вентилационна инсталация, ако има изградени такива, състояние на мрежите, тип и състояние на абонатна станция, дебит въздух, електрическа мощност, коефициент на ефективност, мрежа, вид и тип на охладителни/отоплителни тела, техническо състояние, изработване на принципни схеми. Обследване на топлоизточници и уреди за БГВ. В доклада се дават препоръки за привеждане на микроклимата в съответствие със съвременните норми и НАРЕДБА № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (Обн., ДВ, бр. 68 от 2005 г.; попр., бр. 78 от 2005 г.; изм., бр. 20 от 2006 г.; посл. изменение ДВ бр.6, от 22.01.2016г.)

В доклада може да се предложат повече от един вариант за отопление и вентилация на строежа, като се дадат предимствата и недостатъците на предложените варианти и икономически най-изгодния вариант.

4.5. ЧАСТ "В и К"

В паспортите се отразява В и К инсталацията и съответствието ѝ с действащите нормативни уредби по време на въвеждането им в експлоатация.

Описание на В и К инсталацията и техническите характеристики – дебит, напор, диаметър на тръбопроводната инсталация, наклони, вид на вложените материали; главни водопроводни и канализационни клонове – местоположение, диаметър, наклони, вид на вложени материали.

Описание на помпени групи. Изработване на принципни схеми на инсталациите.

Оценява се съответствието и с Наредба No 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (Обн. ДВ. бр.53 от 28 Юни 2005г., попр. ДВ. бр.56 от 8 Юли 2005г.).

Обследва се състоянието на В и К инсталацията, оценява се ресурса ѝ и се дават препоръки за удължаване срока на експлоатация, подобряване на безопасността и ефективността ѝ.

5. ИЗХОДНИ ДАННИ

Изходни данни за фазата на оферирането са описите на архивите, съществуващите технически паспорти по съоръжения (това са досега съществуващи документи, различни от тези по наредба 5) и самите архивни материали. Препоръчва се да се направи преглед на архивните материали, находящи се в централен архив на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за добиване на представа относно пълнотата им. На този етап кандидатът следва да добие цялостна представа за наличната информация, като възражения и претенции на етапа на изпълнение на поръчката няма да бъдат приемани.

Следва да се има предвид, че архивните материали могат да бъдат непълни, и за целите на поръчката е необходимо да се изготвят екзекутиви.

За фазата на разработването ще може да се ползва на място цялата налична архивна документация. Ще се предостави възможност за заснемане на място, извършване на изпитания и обследвания на обектите в Приложение 2. За целта е необходимо Изпълнителя да изготви график за изпълнение на договора по обекти (Приложение 2), който да се съгласува с Възложителя. Изпълнителят да се съобрази с ограниченията, породени от невъзможност за спиране на съоръжения по експлоатационни причини и да предвиди ускорено извършване на обследвания за тези обекти.

6. СРОК

– срок за изпълнение на договора – до 36 месеца от датата на подписване, като до 30-ия месец техническите паспорти да бъдат представени за одобрение от Възложителя

7. ПРИЕМАНЕ НА РАЗРАБОТКАТА

Възложителят изисква поетапно предаване на разработките, включващи обследване, доклад, технически паспорт, с оглед необходимост от 15 дневен срок за разглеждане и излизане със становище за всеки строеж по позициите на приложението. Съобразно това всеки от участниците разработва подробен график по позиции, касаещ предаване, преглед, коментари, отстраняване на забележки. Същият е съобразен със 30 месечния срок за предаване на паспортите за одобрение от Възложителя.

Следващите 6 месеца са предвидени за окончателното съгласуване от страна на Възложителя – приемане на технически съвет, съгласуване с институциите и регистрация на паспортите.

Необходим брой комплекти е както следва:

- за предварителното разглеждане - 1 екземпляр на електронен носител във формати pdf; dwg; doc; xls - версия не по-висока от 2004г. и 1 комплект на хартиен носител
- За регистрацията 2 броя оригинали на хартиен носител и 2 броя електронни носители

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Изп. директор:

инж. Ж. Димчев

Отг. по договора:

Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679

инж. Георги Василев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:

Вл. Кр

Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Приложение № 2

№ по опис	Идентификатор N	НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРАДАТА (СЪОРЪЖЕНИЕТО)	Застроена площ м2 (за сградите) м.л. (за линейните съоръжения)	Техническа документация	Акт. Образец 16	Технически паспорт	Други	Офертна ст-ст. без ДДС
1	2	3	4	5	6	8	9	10
I.		ОСНОВНИ СТРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ						-
								-
I.5.	61340.502.22.05	Машинна зала 890 МВт -/Сутерен кота -4.50; кота ±0.00 и частична кота +9.00; покрив/		да	До ос 14 – Акт 16/23.04.1985 ос 14 до 25 Акт 16/02.10.1985; ос 25 36 – Акт 16/31.03.1990; ос 36 47 – Акт 16/08.02.1996			140 877.00
		СЪОРЪЖЕНИЯ И МАШИНИ В МАШИННА ЗАЛА (ЧАСТ 890MW)						-
		→ СТРОИТЕЛНА ЧАСТ		да				48 862.00
		1. Турбофундамент 5,6,7,8						12 215.00
		2. Жп релсов път						3 909.00
		3. Подкранов път на мостови кранове						3 421.00
		4. Опоро-подвесни к-ции на инсталационни дръвопроводи						4 398.00
		5. Стълбица и площадки						4 886.00
		6. Конструкции за всички блочни и общостанционни съоръжения						20 033.00
								-
		→ МАШИННА ЧАСТ						2 443.00
		Кран мостов електрически двутредов (КМЕ-2Г); Q=100/20/5 т; Производител - КЗ "Христо Смирненски", гр. София; Зав. № 9076/1982 г. Машинна зала - запад		да		да		-

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1, б.
"в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		Кран мостов електрически двугредов (КМЕ-2Г); Q=100/20/5 т; Производител - КЗ "Христо Смирненски", гр. София; Зав.№ 9075/1982 г. Машина зала - изток		да		да	-
		Ел. телфер Т10732М; Q=5 т; H=12 м; Производител - "Подем", гр. Габрово; Зав.№ 122600/1985 г. - в работилница ПЕП		да		да	-
		Резервен възбудител който се състои от асинхронен двигател тип ДАЗ -1910 свързан с генератор за постоянен ток тип ГПС-2000-1000 -26р.		да			2 443.00
							-
		1. Турбоагрегат ст.№5		да		паспорт от рехабилитация реф.№ REL750TR0080/0 2.2016	14 878.00
							-
		Кота "-4"					-
		1. Маслоохладители на Питателни помпи тип 25X-126р.					1 759.00
		2. Маслени помпи на питателни помпи тип 3B 40/25-35/6.3 Б-4-126р.		да		H41.215.00.000M ПСО5	-
		3. Кондезни помпи 1-ва степен тип КСВ 500-85-36р		да		ТЦ №№ 542,659, 693,541, 658, 700 и H18.37.00.0001П С	-
		4. Кондезни помпи 2-ра степен тип КСВ 320-160-2-36р		да		ТЦ №№ 142, 2910, 1623, 2141, 2208	-
		5. Маслоохладители на турбоагрегат ст.№5 тип МБ-63-90-46р.		да		МБМ0000000ПС	-
		6. Помпи техническа вода тип100 Е 20 А - 26р.		да		НО3.629.01.00.00 001ПС	-
		7. Маслоохлаждащи помпи тип Д1250-65А - 26р.		да		НО3.629.01.00.00 001ПС	-
		8. Дренажни помпи тип 12Е50 -26р. производство Випом - гр.Видин					587.00
							-

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		Кота "0"						-
		1. Питателни помпи тип ПЭ-380-185-2-3бр.		да		№539, 530, 465, 469		-
		2. Маслен бак на питателни помпи 4м3 -3бр.						782.00
		3. Дестилатни помпи тип ЦНСК 60-66АУЗ - 2бр.				паспорт № ЦНСК60165АПС	техн. описание и инстр. по эксплоатаци я	-
		4. Теплообменници на дестилата тип 5БС.423.006- 2бр.		техн. информация, черт. 5БС.423.006СБ и		паспорт ОБС.468.032ПС		-
		5. Подгреватели високо налягане		да				-
		5.1. ПВН-5 тип ПВ775-265-13; Рп = 1,3 МПа; tp = 449 °С; Vп = 25 м3; Производител завод "Красный котельщик", гр. Таганрог, Русия; Зав. № 45414/1982 г.					ревизионна книга	587.00
		5.2. ПВН-6 тип ПВ775-265-31; рп = 3,1 МПа; tp = 341°С; Vп = 25 м3 Производител завод "Красный котельщик", гр. Таганрог, Русия; Зав. № 45415/1982 г.					ревизионна книга	587.00
		5.3. ПВН-7 тип ПВ775-265-45; р = 4,5 МПа; t = 392 °С; V = 25,2 м3; Производител завод "Красный котельщик", гр. Таганрог, Русия; Зав. № 45416/1982 г.					ревизионна книга	587.00
		6. Пускова маслена помпа тип ЦНСМ 300- 480 (А)-1бр		да				294.00
		7. Резервна маслена помпа тип Д200-36А - 1бр.				583.01.00.00001П С		-
		8. Аварийна маслена помпа тип Д200-95-1бр.				583.01.00.00001П С		-
		9. Помпа за уплътнение на вала на генератора тип ЦНСМ 38-110А -3бр.				ЦНСМ 38110АПС		-
		10. Хидрозатвор на системата за уплътнение на вала на генератора тип 35-500- 1бр.				ОБС480.161ПС		-
		11. Охладител на системата за уплътнение на вала на генератора тип МОВ-3-2бр.		да		ОБС.468.045ПС		-

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		12. Сливни помпи тип HGR-100/8/25-00 - зав.№ 306/77/73591-26р.		в ТЦ 425.547.00.Ba		425.547.00.Ba		-
		13. Мрежови помпи тип Д-200-95А -26р.				583.01.00.00001П С		-
		14. Филтър на дест. с-ма - 26р.				ОБС.468.036ПС		-
		15. БОИ на блок 5						-
		5ФСД № 1		сборен ч-ж 4754658.00.00.00				343.00
		5ФСД № 2		сборен ч-ж 4754658.00.00.00				343.00
		5ФСД № 3		сборен ч-ж 4754658.00.00.00				343.00
		5ФСД № 4		сборен ч-ж 4754658.00.00.00				343.00
		5ДПК-1						343.00
		5ДПК-2						343.00
		5ДПО-1						343.00
		5ДПО--2						343.00
		ДМК						343.00
		ДМО						343.00
		СМК						343.00
		СМО						343.00
		Смолоуловител						343.00
		Кота "3"						-
		1. Подгреватели ниско налягане тип ПН-350- 16-7-36р.		да				-

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		1.1. 5 ПНН -1 - вграден в кондензатора		техн. док-я от конструкторския отдел на ТЕЦ2				343.00
		1.2. 5 ПНН -2 - ПН 350-16-7-III; Рп=0,7 МПа; tп=190 °С; Vп=5,045м3; Рв=1,6 Мпа; tв=160 °С; Vв=2,337м3; завод "Енергетично машиностроене", гр. Саратов, Русия; Зав. № 930/1982 г.		да				343.00
		1.3. 5 ПНН -3 - ПН 350-16-7-II; Рп = 0,7 МПа; tп = 400 °С; Vп = 4,095 м3; завод "Енергетично машиностроене", гр. Саратов, Русия; Зав. № 929/1982 г.		да				343.00
		1.4. 5 ПНН -4 - ПН 350-16-7- I; Рп = 0,7 МПа; tп = 400 °С; Vп = 5,036 м3; завод "Енергетично машиностроене", гр. Саратов, Русия; Зав. № 931/1983 г.		да				343.00
		2. Охладител на пара от уплътненията тип ПН-100-16-4-III-1бр.		да		ТНР4/65		-
		3. Основен бойлер тип ПСВ-200-7-15-1бр.; Рп = 0,7 МПа; tп = 270 °С; Vп = 4,3 м3; производител Русия; Зав. № 2025/1985 г.		да				733.00
		4. Върхов бойлер тип ПСВ-90-7-15-1бр.; Рп = 0,7 МПа; tп = 369 °С; Vп = 2,436 м3; производител Русия; Зав. № 2024/1985 г.		да				733.00
								-
		<u>Кота "6"</u>						-
		1. Подгревател салников тип ПС-50-3 -1бр.		да				489.00
		2. Маслен бак на турбоагрегата 28м3-1бр.		ч-ж Б1243571 2листа				440.00
		3.ФФО К-300-240-2, F=3,6кв.м.		ч-ж Б1280394				489.00
								-
		<u>Кота "9"</u>						-

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		1. Турбоагрегат включващ 1бр. парна турбина тип К 210-130-3 куплирана с генератор тип ТВВ-220-2Е		техн. документация на турбината		паспорт на генератора №ОБС.480.510П С		-
		2. Основен ежектор тип ЭП-3-750-1-26р.		черт.№ А1162514М				343.00
		3. Ежектор ЭП-1		черт.№ В1176692				343.00
		4. Доливачен маслен бак 4м3-1бр.						294.00
		5. Регулатор на налягане на с-та за уплътнение вала на генератора				ОБС.468.042ПС		-
								-
		<u>Кота "12"</u>						-
		1. Демпферен бак				паспорт №ОБС.468.052П С		-
		2. Дестилатен бак				ОБС.468.662		-
								-
-	-	<u>Тръбопроводи и арматура</u>	-	<u>да</u>	-	-	-	7 041.00
		1. Тръбопровод стационарен ПП на Бл.5: Ø325x38; Ø273x32; Ø219x25; p=13,7 МПа; t=545 оС21-44: 851, 878 МІ-МЕ-010; 1984г. Русия		да			рев. книга	782.00
		2. Тръбопровод смукателен на Бл.5 от ДВН до СлП, ПЕП: Ø 159x4,5; Ø 530x7; t = 160 °С; p = 0,6 МПа черт. № 101-45048; 21-32531; 1984 г.Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж"		да			рев. книга	391.00
		3. Тръбопроводи колектор 13 ата на Бл.5: Ø 325x8; Ø 273x7,0; t = 250 °С; p = 1,2 МПа черт. № 21-32424 101-45125 101-45126; 1984г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж"		да			рев. книга	782.00
		4. Тръбопроводи колектор 7 ата на Бл.5: Ø 325x8; Ø 219x7; t = 250 °С; p = 0,7МПа. черт. № 101-45111 21-37737; 1984г., Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж"		да			рев. книга	782.00

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		5. Тръбопровод пара за уплътнение на ежекторите на Бл.5: Ø 219x7; t = 160 °С; p = 0,7 МРа черт. № 101-45111; 1984г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж"		да			рев. книга	489.00
		6. Тръбопровод от БРОУ за кондензатор на Бл.5: Ø 630x7; Ø 530x7; t = 160 °С; p = 0,6 МРа черт. № 21-32467; 1984г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж"		да			рев. книга	489.00
		7. Тръбопровод СК от ПВН до ДВН на Бл.5: Ø 219x9; t = 220 °С; p = 1,8 МРа черт. № 21-32471; 1984г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж"		да			рев. книга	245.00
		8. Тръбопровод грееща пара за ДВН на Бл.5: Ø 159x6; Ø 273x10; t = 450 °С; p = 1,3 МРа черт. № 101-40960 21-32430 А; 1984г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж"		да			рев. книга	245.00
		9. Тръбопровод ОК от ПНН-4 до ДВН на Бл. 5: Ø159x7; Ø219x9; Ø273x10; Ø325x13; p = 1,6 МРа; t = 160 оС черт. № А-1273054 21-32449; 1984г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж"		да			рев. книга	1 173.00
		10. Тръбопровод ППХ на Бл.5 (с РОУ 25/13): Ø465x16; Ø426x14; Ø377x13; Ø325x13; Ø219x9; p = 2,94 МРа; t = 336 °С; черт. № 1286060МЧ, 21-32415 21-44992, 101-45 069; 1984г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж"		да			рев. книга	489.00
		11. Тръбопровод стационарен ППГ на Бл.5: Ø426x18; p=2,48 МРа; t=545 оС; черт. № 21-44: 879, 898, 930; 1984 г. Русия		да			рев. книга	489.00
		12. Тръбопровод стационарен ПВ на Бл.5: Ø325x24; Ø273x20; Ø108x10; Ø76x8,5; p=18,5МРа; t=246 оС; черт. № 1274990, 21-44: 934, 935, 941, 982, 992 21-45003, 101-45089; 1984 г. Русия		да			рев. книга	245.00
		13. Тръбопровод пара от шоковете на Бл.5: Ø133x10; Ø108x4,5; t= 540 ОС; p = 1,0 МРа; черт. № 21-44992; 1984 г. Русия		да			рев. книга	440.00

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		2. Турбоагрегат ст.№6		да			паспорт от рехабилитацията № ДИ750Т17/1 0.2010	11 305.00
		<u>Кота "-4"</u>						-
		1. Маслоохладители на Питателни помпи тип 25X-126р.						1 759.00
		2. Маслени помпи на питателни помпи тип 3В 40/25-35/6.3 Б-4-126р.				Н41.215.00.000М ПС00		-
		3. Кондезни помпи 1-ва степен тип КСВ 500- 85-26р		да		ТЦ №№ 542,659, 693,541, 658, 700 и Н18.37.00.0001П С		-
		4. Кондезни помпи 1-ва степен тип КСВ 120- 84 УХЛ4Э-16р		да		паспорт № Н18.183.00.0001 ПС,	проект за монтаж от "ИнесПетрак иев"	-
		5. Кондезни помпи 2-ра степен тип КСВ 320- 160-2-36р		да		ТЦ №№ 142, 2910, 1623, 2141, 2203		-
		6. Маслоохладители на турбоагрегат ст.№6 тип МБ-63-90-46р.		да		паспорт МБМ0000000ПС	инструкция по експлоатация и ремонт	-
		7. Помпи техническа вода тип100 Е 20 А - 26р.						294.00
		8. Газоохлаждащи помпи тип Д 630 - 90-26р.		да		НО3.629.01.00.00 001ПС		-
		9. Маслоохлаждащи помпи тип Д1250-65А - 26р.		да		НО3.629.01.00.00 001ПС		-
		10. Дренажни помпи тип К90-35А -26р.		да		Н01.31.00.000ПС и Н01.32.00.000ПС		-
								-
		<u>Кота "0"</u>						-
		1. Питателни помпи тип ПЭ-380-185-2-36р.				№539, 530, 465, 467		-

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
6. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		2. Маслен бак на питателни помпи 4м3 -3бр.						587.00
		3. Дестилатни помпи тип ЦНСК 60-66АУЗ - 2бр.				паспорт № ЦНСК60165АПС	техн. описание и инструкция по експлоатация и	-
		4. Теплообменници на дестилата тип 5БС.423.006- 2бр.		техн. информация, черт. 5БС.423.006СБ		паспорт ОБС.468.032ПС		-
		5. Подгреватели високо налягане тип ПВ775-265-13(14,15)-3бр		да				-
		5.1. ПВН-5 тип ПВ775-265-13; Рп = 1,3 МПа; tп = 449 °С; Vп = 25 м3; Производител завод "Красный котельщик", гр. Таганрог, Русия; Зав. № 46720/1984 г.					ревизионна книга	587.00
		5.2. ПВН-6 тип ПВ775-265-31; рп = 3,1 МПа; tп = 341 °С; Vп = 25 м3 Производител завод "Красный котельщик", гр. Таганрог, Русия; Зав. № 46721/1984 г.					ревизионна книга	587.00
		5.3. ПВН-7 тип ПВ775-265-45; р = 4,5 МПа; t = 392 °С; V = 25,2 м3; Производител завод "Красный котельщик", гр. Таганрог, Русия; Зав. № 46722/1984 г.					ревизионна книга	587.00
		6. Пускова маслена помпа тип ЦНСМ 300-480 (А)-1бр		да				343.00
		7. Резервна маслена помпа тип Д200-36А - 1бр.		да		583.01.00.00001ПС		-
		8. Аварийна маслена помпа тип Д200-95-1бр.		да		583.01.00.00001ПС		-
		9. Помпа за уплътнение на вала на генератора тип ЦНСМ 38-110А -3бр.		да		ЦНСМ 38110АПС		-
		10. Хидрозатвор на системата за уплътнение на вала на генератора тип 35-500- 1бр.				ОБС480.161ПС		-
		11. Охладител на системата за уплътнение на вала на генератора тип МОВ-3-2бр.		да		паспорт ОБС.468.045ПС и ОБС.423.010		-

Заличено на основание
чл.5, §1, 6. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		12. Сливни помпи тип HGR-100/8/25-00 - зав.№ 306/77/73591-26р.		да		425.547.00.Ва		-
		13. Мрежови помпи тип Д-200-95А -26р.		да		в ТЦ 583.01.00.00001П С		-
		14. Филтър на дест. с-ма - 26р.		да		ОБС.468.036ПС		-
		15. БОИ на блок 6						-
		6ФСД № 1		сборен ч-ж 4754658.00.00.00				343.00
		6ФСД № 2		сборен ч-ж 4754658.00.00.00				343.00
		6ФСД № 3		сборен ч-ж 4754658.00.00.00				343.00
		6ФСД № 4		сборен ч-ж 4754658.00.00.00				343.00
		6ФПС						489.00
		Смолоуловител						343.00
								-
		<u>Кота "З"</u>						-
		1. Подгреватели ниско налягане тип ПН-350-16-7-36р.		да		техн. документация и чертеж	техн. документаци я и чертеж	-
		1.1. 6 ПНН -1 - вграден в кондензатора		техн. док-я от конструкторския отдел на ТЕЦ 2				343.00

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

ТОЖИМПС

ОП19190

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		1.2. 6 ПНН -2 - ПН 350-16-7-III; Рп=0,7 МПа; tп=190 °С; Vп=5,045м3; Рв=1.6 МПа; tв=160 °С; Vв=2,337м3; завод "Енергетично машиностроене", гр. Саратов, Русия; Зав. № 930/1982 г.		да				343.00
		1.3. 6 ПНН -3 - ПН 350-16-7-II; Рп = 0,7 МПа; tп = 400 °С; Vп = 4,095 м3; завод "Енергетично машиностроене", гр. Саратов, Русия; Зав. № 2327/1984 г.		да				343.00
		1.4. 6 ПНН -4 - ПН 350-16-7- I; Рп = 0,7 МПа; tп = 400 °С; Vп = 5,036 м3; завод "Енергетично машиностроене", гр. Саратов, Русия; Зав. № 2328/1984 г.		техн. док-я от конструкторския отдел на ТЕЦ 2				343.00
		2. Охладител на пара от уплътнения-ПН-100-16-4-III		да		ТНР4/65		-
		3. Основен бойлер тип ПСВ-200-7-15-1бр.		да				489.00
		4. Върхов бойлер тип ПСВ-90-7-15-1бр.		да				489.00
								-
		<u>Кота "6"</u>						-
		1. Подгревател салников тип ПС-50-3 -1бр.		да				733.00
		2. Маслен бак на турбоагрегата 28м3-1бр.		ч-ж Б1243571 2листа				245.00
		3.ФФО К-300-240-2, F=3,6кв.м.		ч-ж Б1280393				294.00
								-
		<u>Кота "9"</u>						-
		1. Турбоагрегат включващ 1бр. парна турбина тип К 210-130-3 куплирана с генератор типТВВ-220-2Е		техн. документация на турбината		паспорт на генератора №ОБС.480.510П С		-
		2. Основен ежектор тип ЭП-3-750-1-2бр.		черт.№ А1162514М				245.00
		3. Ежектор ЭП-1		черт.№ В1176691				245.00

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		4. Доливачен маслен бак 4м3-1бр.						245.00
		5. Регулатор на налягане на с-та за уплътнение вала на генератора				ОБС.468.042ПС		-
								-
		Кота "12"						-
		1. Демпферен бак				паспорт №ОБС.468.052П С		-
		2. Дестилатен бак				ОБС.468.660		-
								-
-	-	<u>Тръбопроводи и арматура</u>	-	да	-		ревизионна а книга	7 041.00
		1. Тръбопровод станционен ПП на Бл.6: Ø325x38; Ø273x32; Ø219x25; Ø133x16; p=13,7 МПа; t=545 оС21-44: 851, 878; 02.174.06.10.01; 1984г. Русия		да			ревизионна книга	782.00
		2. Тръбопровод смукателен на Бл.6 от ДВН до СлП, ПЕП: Ø 159x4,5; Ø 530x7; t = 160 °С; p = 0,6 МПа черт. № 101-45048; 21-32531; 1985г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж"		да			ревизионна книга	391.00
		3. Тръбопроводи колектор 13 ата на Бл.6: Ø 325x8; Ø 273x7; t = 250 °С; p = 1,2 МПа; черт. № 21-32424 101-45125 101-45126; 1985г.; Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж"		да			ревизионна книга	782.00
		4. Тръбопроводи колектор 7 ата на Бл.6: Ø 325x8; Ø 219x7; t = 250 °С; p = 0,7 МПа; черт. № 101-45111 21-37737; 1985г.; Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж"		да			ревизионна книга	782.00
		5. Тръбопровод пара за уплътнение на ежекторите на Бл.6: Ø 219x7; t = 160 °С; p = 0,7 МПа черт. № 101-45111; 1985г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж"		да			ревизионна книга	489.00
		6. Тръбопровод от БРОУ за кондензатор на Бл.6: Ø 630x7; Ø 530x7; t = 160 °С; p = 0,6 МПа черт. № 21-32467; 1985г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж"		да			ревизионна книга	489.00
		7. Тръбопровод СК от ПВН до ДВН на Бл.6: Ø 219x9; t = 220 °С; p = 1,8 МПа; черт. № 21- 32471; 1985г. Русия; Монтирал: ДМУ		да			ревизионна книга	245.00

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		"Енергомонтаж"						
		8. Тръбопровод грееща пара за ДВН на Бл.6: Ø 159x6; Ø 273x10; t = 450 °C; p = 1,3 МРачерт. № 101-40960 21-32430 А; 1985г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж"		да			ревизионна книга	245.00
		9. Тръбопровод ОК от ПНН-4 до ДВН на Бл.6: Ø159x7; Ø219x9; Ø273x10; Ø325x13; p = 1,6 МПа; t = 160 оС черт. № А-1273054 21- 32449; 1985г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж"		да			ревизионна книга	1 173.00
		10. Тръбопровод ППХ на Бл.6 (с РОУ 25/13): Ø465x16; Ø426x14; Ø377x13; Ø325x13; Ø219x9; p = 2,88 МПа; t = 336 оС; черт. № 2132424, 21-44902А 101-45069; 02.174.06.10.03; 1984г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж"		да			ревизионна книга	489.00
		11. Тръбопровод стационарен ППГ на Бл.6: Ø426x18; p=2,48 МПа; t=545 оС; черт. № 21- 44: 879, 898, 930; 02.174.06.10.02; 1984 г.Русия		да			ревизионна книга	489.00
		12. Тръбопровод стационарен ПВ на Бл.6: Ø325x24; Ø273x20; Ø108x10; Ø76x8,5; p=18,5МПа; t=246 оС; черт. № 1274990, 21- 44: 934, 935, 941, 990, 991, 998 21-45003, 101- 45089 101-45216; 02.174.06.10.04; 1984 г.Русия		да			ревизионна книга	245.00
		13. Тръбопровод пара от шоковете на Бл.6: Ø133x10; Ø108x4,5; t= 540 оС; p =1,0 МПа; черт. № 21-44992; 1984 г.Русия		да			ревизионна книга	440.00
								-
		3. Турбоагрегат ст.№7				паспорт от реhabилитация REL750TR0070/1 0.2013		9 794.00
		Кота "-4"						-
		1. Маслоохладители на Питателни помпи тип 25Х-126р.						1 564.00
		2. Маслени помпи на питателни помпи тип 3В 40/25-35/6.3 Б-4-126р.		H41.215.00.000M ПС01		H41.215.00.000M ПС00		-

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		3. Кондезни помпи 1-ва степен тип КСВ 500-85-3бр		ТЦ №№ 542.659, 693,541, 658, 700 и Н18.37.00.0001ПС С		ТЦ №№ 542.659, 693,541, 658, 700 и Н18.37.00.0001ПС С		-
		4. Кондезни помпи 2-ра степен тип КСВ 320-160-2-3бр		ТЦ №№ 142, 2910, 1623, 2141, 2204		ТЦ №№ 142, 2910, 1623, 2141, 2203		-
		5. Маслоохладители на турбоагрегат ст.№7 тип МБ-63-90-4бр.		да		паспорт МБМ00000001ПС	инструкция по эксплоатаци я и ремонт	-
		6. Помпи техническа вода тип 350Д70Б - 2бр. -производител Випом-гр.Видин						343.00
		7. Газоохлаждащи помпи тип Д 630 - 90-2бр.		да		НОЗ.629.01.00.00 001ПС		-
		8. Дренажни помпи тип К90-35А -2бр.		да		паспорти НО1.31.00.000ПС и НО1.32.00.000ПС		-
								-
		<u>Кота "0"</u>						-
		1. Питателни помпи тип ПЭ-380-185 -3-3бр.		да		паспорти №№39, 40, 38, 81		-
		2. Маслен бак на питателни помпи 4м3 -3бр.						391.00
		3. Дестилатни помпи тип ЦНСК 60-66АУЗ - 2бр.				паспорт № ЦНСК60165АПС	техн. описание и инструкция по эксплоатаци я	-
		4. Теплообменници на дестилата тип5БС.423.006- 2бр.		техн. информация, черт. 5БС.423.006СБ		паспорт ОБС.468.032ПС		-

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		5. Подгреватели високо налягане тип ПВ775-265-13(14,15)-36р				да		-
		5.1. ПВН-5 тип ПВ775-265-13; Рп = 1,3 МПа; tп = 265°C; Vп = 25 м3; Производител завод "Красный котельщик", гр. Таганрог, Русия; Зав. № 50264/1988 г.		да, вкл. за прилежащата арматура		08.8111.025ПС		-
		5.2. ПВН-6 тип ПВ775-265-31; рп = 3,1 МПа; tп = 250°C; Vп = 25 м3 Производител завод "Красный котельщик", гр. Таганрог, Русия; Зав. № 50265/1988 г.		да, вкл. за прилежащата арматура		08.8111.367ПС		-
		5.3. ПВН-7 тип ПВ775-265-45; р = 4,5 МПа; t = 260°C; V = 25,2 м3; Производител завод "Красный котельщик", гр. Таганрог, Русия; Зав. № 50266/1988 г.		да, вкл. за прилежащата арматура		08.8111.027ПС		-
		6. Пускова маслена помпа тип ЦНСМ 300-480 (А)-1бр		да				245.00
		7. Резервна маслена помпа тип Д200-36А - 1бр.		да		583.01.00.00001ПС		-
		8. Аварийна маслена помпа тип Д200-95-1бр.		да		в ТЦ 583.01.00.00001ПС		-
		9. Помпа за уплътнение на вала на генератора тип ЦНСМ 38-110А -2бр.		да		ЦНСМ 38110АПС		-
		9. Помпа за уплътнение на вала на генератора тип ЦНСМ 38-176А У4 -1бр.		да		ЦНСМ 38176АПС		-
		10. Хидрозатвор на системата за уплътнение на вала на генератора тип 35-500- 1бр.		да		ОБС480.161ПС		-
		11. Охладител на системата за уплътнение на вала на генератора тип МОВ-3-2бр.		да		паспорт ОБС.468.045ПС		-
		14. Филтър на дест. с-ма - 2бр.				ОБС.468.036ПС		-
		15. БОИ на блок 7						-
		7ФСД № 1		сборен ч-ж 4754658.00.00.00				343.00

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1, б.
"в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		7ФСД № 2		сборен ч-ж 4754658.00.00.00				343.00
		7ФСД № 3		сборен ч-ж 4754658.00.00.00				343.00
		7ФСД № 4		сборен ч-ж 4754658.00.00.00				343.00
		7ДПК-1						343.00
		7ДПК-2						343.00
		7ДПО-1						343.00
		7ДПО--2						343.00
		ДМК						343.00
		ДМО						343.00
		СМК						343.00
		СМО						343.00
		Смолоуловител						343.00
		ДМФ						343.00
		ППФ-1						343.00
		ППФ-2						343.00
								-
		Кота "3"						-
		1. Подгреватели ниско налягане						-
		1.1. 7ПНН-1 - вграден в кондензатора		техн. док-я от конструкторски отдел на ТЕЦ-2				343.00
		1.2. 7ПНН – 2; ПНСВ 800-2 УЗ; Рп= 0,13МПа; t=185 °С; V = 21м3; Производител - завод "Енергетично машиностроене", гр. Саратов, Русия; Зав. № 50004/1988 г.		да		08.8111.36211С 53021/510002008 6		-

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		1.3. 7ПНН – 3; ПН 350-16-7 - II; Рп = 0,7 МПа; тп = 400 °С; Vп = 4,095 м33; Производител - завод "Енергетично машиностроене", гр. Саратов, Русия; Зав. № 8039/1988 г.		да		да		-
		2. Охладител на пара от уплътненията-ПН- 100-16-4-III		да		ТНР4/65		-
								-
		<u>Кота "6"</u>						-
		1. Подгравател салников тип ПС-50-3 -1бр.		да				343.00
		2. Маслен бак на турбоагрегата 28м3-1бр.		ч-ж Б1243571 2листа				391.00
								-
		<u>Кота "9"</u>						-
		1. Турбоагрегат включващ 1бр. парна турбина тип К 215-130-1 куплирана с генератор тип ТВВ-220-2Е		техн. док-я на турбината		паспорт на генератора № ОБС.480.510ПГС		-
		2. Основен ежктор тип ЭП-3-750-1-2бр.		черт.№ А1162514М				343.00
		3. Доливачен маслен бак 4м3-1бр.						343.00
		4. Регулатор на налягане на с-та за уплътнение вала на генератора				ОБС.468.042ПГС		-
								-
		<u>Кота "12"</u>						-
		1. Демпферен бак		паспорт №ОБС.468.052ПГС		паспорт №ОБС.468.052П С	паспорт №ОБС.468.0 52ПГС	-
		2. Дестилатен бак				ОБС.468.660		-
								-
		<u>Тръбопроводи и арматура</u>		да			ревизионна книга	7 041.00
		1. Тръбопровод станционен ПП на Бл.7: Ø325x38; Ø273x32; Ø219x25; p=13,7 МПа; t=545 °С2132413, 2132414 101-56239,101- 56263; 1988г. Русия		да			ревизионна книга	782.00

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		2. Тръбопровод смукателен на Бл.7 от ДВН до КП, ПЕП: Ø 530x7; Ø 426x7; t = 160 0C; p = 0,6 МРачерт. № 101-57326; 21-32531; 1990г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово	да			ревизионна книга	391.00
		3. Тръбопроводи колектор 13ата на Бл.7: Ø 325x8; Ø 273x7; t = 250 0C; p = 1,2 МРачерт. № 21-32424 101-45125 101-45126 101-57356; 1990г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово	да			ревизионна книга	782.00
		4. Тръбопроводи колектор 7 ата на Бл.7: Ø 325x8; Ø 219x7,0; t = 250 0C; p = 0,7 МРачерт. № 101-57324; 1990г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово	да			ревизионна книга	782.00
		5. Тръбопровод пара за уплътнение на ежекторите на Бл.7: Ø 219x7,0; t = 160 0C; p = 0,7 МРачерт. № 101-58568; 101-58567; 1990г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово	да			ревизионна книга	489.00
		6. Тръбопровод от БРОУ за кондензатор на Бл.7: Ø 630x7; Ø 530x7; t = 160 0C; p = 0,6 МРачерт. № 21-32467; 1990г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово	да			ревизионна книга	489.00
		7. Тръбопровод СК от ПВН до ДВН на Бл. 7: Ø 219x7; t = 220 0C; p = 1,8 МРачерт. № 101-57334; 1990г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово	да			ревизионна книга	245.00
		8. Тръбопровод грееща пара за ДВН на Бл. 7: Ø 426x14; Ø 426x7; Ø 325x13; t = 358 0C; p = 0,67 МРачерт. № 101-57328А 101-56330; 1989г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово	да			ревизионна книга	245.00
		9. Тръбопровод ОК от ПНН-3 до ДВН на Бл.7: Ø273x8; Ø325x6; p = 1,6МРачерт. № 101-58401; 1990г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово	да			ревизионна книга	1 173.00
		10. Тръбопровод ППХ на Бл.7 (с РОУ 25/13): Ø465x16; Ø426x14; Ø377x13; Ø325x13; Ø219x9; p = 2,94 МРачерт. № 101-56: 386, 413; 1988г. Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж"	да			ревизионна книга	489.00

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		11. Тръбопровод стационарен ППГ на Бл.7: Ø426x18; p=2.48 МПа; t=545 оС; черт. № 101-56:429, 448, 451, 452; 1988 г. Русия		да			ревизионна книга	489.00
		12. Тръбопровод стационарен ПВ на Бл.7: Ø325x24; Ø273x20; Ø108x10; Ø76x8,5; p=18,5МПа; t=246 оС; черт. № 101-56: 302, 308, 342, 351, 352, 353, 361, 618 21-45003: 1988 г.Русия		да			ревизионна книга	245.00
		13. Тръбопровод пара от шоковете на Бл.7: Ø108x6; t= 540 оС; p =1,0 МПа; черт. № 101- 56354; 1988 г.Русия		да			ревизионна книга	440.00
								-
		Турбоагрегат ст.№8				паспорт от рехабилитация рег.№ H3053/10.10.201 0		7 343.00
		Кота "-4"						-
		1. Маслоохладители на Питателни помпи тип 25X-126р.						1 564.00
		2. Маслени помпи на питателни помпи тип 3B 40/25-35/6.3 Б-4-126р.		да		H41.215.00.000M ПС00		-
		3. Кондезни помпи 1-ва степен тип КСВ 500- 85-26р		да		№№ 542,659, 693,541, 658, 700 и H18.37.00.0001П С		-
		4. Кондезни помпи 1-ва степен тип КСВ 120- 84 УХЛ4Э-16р		да		паспорт № H18.183.00.0001 ПС.	проект за монтаж от "ИнесПетрах нев"	-
		5. Кондезни помпи 2-ра степен тип КСВ 320- 160-2-36р		да		ТЦ №№ 142, 2910, 1623, 2141, 2203		-
		6. Маслоохладители на турбоагрегат ст.№8 тип МБ-63-90-46р.		да		паспорт МБМ0000000ПС	инструкция по експлоатаци я и ремонт	-
		7. Помпи техническа вода тип 350Д70Б - 26р. производител Випом - гр.Видин						343.00

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		8. Газоохладящи помпи тип Д 630 - 90-26р.				НО3.629.01.00.00 001ПС		-
		9. Дренажни помпи тип К90-35А -26р.		да		Н01.31.00.000ПС и Н01.32.00.000ПС		-
								-
		Кота "0"						-
		1. Питателни помпи тип ПЭ-380-185 -3-36р.		да		паспорти №№39, 40, 38, 81		-
		2. Маслен бак на питателни помпи 4м3 -36р.						245.00
		3. Дестилатни помпи тип ЦНСК 60-66АУЗ - 26р.				паспорт № ЦНСК60165АПС	техн. описание и инструкция по експлоатаци я	-
		4. Теплообменници на дестилата тип 5БС.423.006- 26р.		черт. 5БС.423.006СБ		паспорт ОБС.468.032ПС	техн. информация	-
		5. Подгреватели високо налягане тип ПВ775- 265-13(14,15)-36р				да		-
		5.1. ПВН-5 тип ПВ775-265-13; Рп = 1,3 МПа; tп = 449°C; Vп = 25 м3; Производител завод "Красный котельщик", гр. Таганрог, Русия; Зав. № 52570/1989 г.		да		да	рев. книга	-
		5.2. ПВН-6 тип ПВ775-265-31; рп = 3,1 МПа; tп = 341°C; Vп = 25 м3 Производител завод "Красный котельщик", гр. Таганрог, Русия; Зав. № 52693/1989 г.		да		да	рев. книга	-
		5.3. ПВН-7 тип ПВ775-265-45; р = 4,5 МПа; t = 392°C; V = 25,2 м3; Производител завод "Красный котельщик", гр. Таганрог, Русия; Зав. № 52694/1989 г.		да		да	рев. книга	-
		6. Пускова маслена помпа тип ЦНСМ 300- 480 (А)-16р		да				245.00
		7. Резервна маслена помпа тип Д200-36А - 16р.				583.01.00.00001П С		-
		8. Аварийна маслена помпа тип Д200-95-16р.				583.01.00.00001П С		-

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		9. Помпа за уплътнение на вала на генератора тип ЦНСМ 38-110А -3бр.				ЦНСМ 38110АПС		-
		9. Помпа за уплътнение на вала на генератора тип ЦНСМ 38-176А У4 -1бр.				ЦНСМ 38176АПС		-
		10. Хидрозатвор на системата за уплътнение на вала на генератора тип 35-500- 1бр.				ОБС480.161ПС		-
		11. Охладител на системата за уплътнение на вала на генератора тип МОВ-3-2бр.		да		паспорт ОБС.468.045ПС		-
		14. Филтър на дест. с-ма - 2бр.				ОБС.468.036ПС		-
		15. БОИ на блок 8						-
		8ФСД № 1		сборен ч-ж 4754658.00.00.00				343.00
		8ФСД № 2		сборен ч-ж 4754658.00.00.00				343.00
		8ФСД № 3		сборен ч-ж 4754658.00.00.00				343.00
		8ФСД № 4		сборен ч-ж 4754658.00.00.00				343.00
		8ФПС						343.00
		Смолоуловител						343.00
								-
		Кота "3"						-
		1. Подгреватели ниско налягане тип ПН-350-16-7-2бр.		да			ревизионна книга	-
		1.1. 8ПНН-1 - вграден в кондензатора		техн. док-я от конструкторски отдел на ТЕЦ-1			ревизионна книга	343.00

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		1.2. 8ПНН – 2; ПНСВ 800-2 УЗ; Рп= 0.13МПа; t=185 °С; V = 21м3; Производитель - завод "Энергетично машиностроене", гр. Саратов, Русия; Зав. № 52592/1988 г.		техн. док-я от конструкторски отдел на ТЕЦ-2			ревизионна книга	343.00
		1.3. 8ПНН – 3; ПН 350-16-7 - I; Рп = 0.7 МПа; tp = 400 °С; Vп = 4,095 м33; Производитель - завод Красный котельщик", гр. Таганрог, Русия; Зав. № 9651/1989 г.		да			ревизионна книга	343.00
		2. Охладител на пара от уплътненията-ПН- 100-16-4-III		да		ТНР4/65		-
								-
		Кота "6"						-
		1. Подгревател салников тип ПС-50-3 -1бр.		да				343.00
		2. Маслен бак на турбоагрегата 28м3-1бр.		ч-ж Б1243571 2листа				782.00
								-
		Кота "9"						-
		1. Турбоагрегат включващ 1бр. парна турбина тип К 215-130-1 куплирана с генератор тип ТВВ-220-2Е		техн. документация на турбината		паспорт на генератора №ОБС.480.510П С		-
		2. Основен ежектор тип ЭП-3-750-1-2бр.		черт.№ А1162514М				343.00
		3. Доливачен маслен бак 4м3-1бр.						391.00
		5. Регулатор на налягане на с-та за уплътнение вала на генератора				ОБС.468.042ПС		-
								-
		Кота "12"						-
		1. Демпферен бак				паспорт № ОБС.468.052ПС		-
		2. Дестилатен бак				ОБС.468.660		-
								-
								-
		Тръбопроводи и арматура		да			реви. книга	7 041.00

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		1. Тръбопровод стационарен ПП на Бл.8: Ø325x38; Ø273x32; Ø219x28; Ø133x20; p=13.7 МПа; t=545 оС, черт.№ 101-32; 413, 414 101-56; 239, 263; 02.192.08.12.01; 1995г. Русия		да			реviz. книга	782.00
		2. Тръбопровод смукателен от ДВН до КП. ПЕП на Бл.8: Ø 530x7; Ø 426x7; t = 160 0С; p = 0,8 МПа; черт. № 101-57326; 1995г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово		да			реviz. книга	391.00
		3. Тръбопроводи колектор 13 ата на Бл.8: Ø 325x8; Ø 273x7; t = 250 0С; p = 1.3 МПа; черт. № 21-32424 101-45125 101-45126 101-57356; 1995г. Русия		да			реviz. книга	782.00
		4. Тръбопроводи колектор 7 ата на Бл.8: Ø 325x8; Ø 219x7; t = 250 0С; p = 0,7 МПа; черт. № 101-57324; 1995г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово		да			реviz. книга	782.00
		5. Тръбопровод пара за уплътнение на ежекторите на Бл.8: Ø 219x7,0; t = 160 0С; p = 0,7 МПа; черт. № 101-58568 101-58567; 1995г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово		да			реviz. книга	489.00
		6. Тръбопровод от БРОУ за кондензатор на Бл.8: Ø 630x7; Ø 530x7; t = 160 0С; p = 0,6 МПа; черт. № 21-32467; 1995г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово		да			реviz. книга	489.00
		7. Тръбопровод СК от ПВН до ДВН на Бл.8: Ø 219x7; t = 220 0С; p = 1,8 МПа; черт. № 101-57334; 21-32471; 1995г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово		да			реviz. книга	245.00
		8. Тръбопровод грееща пара за ДВН на Бл. 8: Ø 426x14; Ø 426x7; Ø 325x13; t = 358 0С; p = 0,67 МПа черт. № 101-57328А 101-56330 02.195.08.12.14; 1995г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово		да			реviz. книга	245.00
		9. Тръбопровод ОК от ПНН-3 до ДВН на Бл.8: Ø273x8; Ø325x6; p = 1,6МПа; t=150 оС; черт. № 101-58401; 1995 г.Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово		да			реviz. книга	1 173.00

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		10. Тръбопровод ППХ на Бл.8 (с РОУ 25/13): Ø465x16; Ø426x15; Ø377x13; Ø325x13; Ø219x9; p = 2,88 МПа; t = 336 оС; черт. № 101-56: 386, 413, 434; 02.192.08.12.09; 1995г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово		да			ревиз. книга	489.00
		11. Тръбопровод стационарен ППГ на Бл.8: Ø426x18; p=2,48 МПа; t=545 °С; черт. № 101- 56:429, 448, 451, 452; 02.192.08.12.02; 1995 г.Русия		да			ревиз. книга	489.00
		12. Тръбопровод стационарен ПВ на Бл.8: Ø325x28; Ø273x24; Ø133x13; Ø76x9; p=18,5МПа; t=246 °С; черт. № 101-56: 301, 302, 318, 318, 343, 353, 361, 59-618; 02.192.08.12.10; 1995 г.Русия		да			ревиз. книга	245.00
		13. Тръбопровод пара от шоковете на Бл.8: Ø108x6; t= 540 ОС; p =1,0 МПа; черт. № 101- 56354; 1995 г. Русия		да			ревиз. книга	440.00
								-
		→ ЧАСТ КИП и А						6 841.00

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		1.Система за управление на ТГ-5 до ТГ-8, разположени в БЩУ-3 и 4 на кота "9", състояща се от шкафове на системи, операторски станции, система за виброконтрол на ТГ-5 до 8, турбинни регулатори, системи за управление на димни вентилатори, релейни панели и панели за защиты на Блокове-5,6,8. Инженерни стаи, намиращи се в БЩУ-3 и 4, обслужващи системите базирани по блоковете.; Система за видеонаблюдение, монтирана по БЩУ-3 и 4, както и в Турбинна зала, част 890Мвт. ;2.Контролно-измервателни прибори КИП, рами с датщици и списък с измервания: 3.1.Шкафове сборки задвижки и клапани с електроприводи на ТГ-5 до ТГ-8; 3.2.Шкафове сборки задвижки и клапани с електроприводи на КА-9 до КА-12 разположени на кота +9.00; 4.Местни табла за управление и измерване на параметри по съоръжения, обслужващи ТГ-5 до 8, водородни постове, разположени на кота „9“ до съответните турбини и генератори, табла с манометри и прибори за контрол на съоръженията по ТГ-5 до 8, разположени на кота „0“, „6.50“ и „9“ дясно на ТГ-5 до 8.Кабелни трасета, обслужващи съответните съоръжения по турбините; 5.Кабелни трасета; кабелни полуетажи разположени на кота „6.50 под БЩУ-3 и 4; 6.Система за видеонаблюдение, монтирана по БЩУ-3 и 4, както и в Турбинна зала, част 890Мвт		ч-жи и техн. док-я в КИП и А, Обследване на място				6 841.00
								-
		→ ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА						11 247.00
		1. КРУ 6 kV - с-я 5РА, Б помещение с 71 бр. Килии оборудвани с прекъсвачи и РЗ- кота 0		да				489.00
		2. КРУ 6 kV - с-я 6РА, Б помещение с 72 бр. Килии оборудвани с прекъсвачи и РЗ- кота 0		да				489.00
		3. КРУ 6 kV - с-я 7РА, Б помещение с 75 бр. Килии оборудвани с прекъсвачи и РЗ- кота 0		да				489.00

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1, б.
"в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		4. КРУ 6 kV - с-я 8РА, Б помещение с 76 бр. Килии оборудвани с прекъсвачи и РЗ- кота 0		да				489.00
		5. КРУ 6 kV - с-я 11РА, Б помещение с 12 бр. Килии оборудвани с прекъсвачи и РЗ- кота 0		да				489.00
		6. КРУ 6 kV - с-я 12РА, Б помещение с 12 бр. Килии оборудвани с прекъсвачи и РЗ- кота 0		да				489.00
		7. КРУ 6 kV - с-я 13РА, Б помещение с 30 бр. Килии оборудвани с прекъсвачи и РЗ- кота 0		да				489.00
		8. Помещение със Акумулаторна батерия със стационарен номер АБ - 3- кота 6,50		да				489.00
		9. Помещение със Акумулаторна батерия със стационарен номер АБ - 4- кота 6,50		да				489.00
		10. С - я "0" килия - помещение с оборудване за ВС на ТГ - кота 6,50		да				489.00
		11. С - я ПТЩ - 3 и с - я 5СО - помещение с 23 бр. Оборудвани шкафов с КА и РЗ- кота 6,50		да				489.00
		12. С - я 2НДГ и с - я 6СО - помещение с 20 бр. Оборудвани шкафов с КА и РЗ- кота 6,50		да				489.00
		13. С - я ПТЩ - 4 и с - я 7СО - помещение с 26 бр. Оборудвани шкафов с КА и РЗ- кота 6,50		да				489.00
		14. С - я 3НДГ и с - я 8СО - помещение с 20 бр. Оборудвани шкафов с КА и РЗ- кота 6,50		да				489.00
		15. КРУ 0.4 kV - с-я 5МА, Б, 5МНА, Б помещение с 39 бр. Килии оборудвани с КА и РЗ- кота 9		да				489.00
		16. КРУ 0.4 kV - с-я 6МА, Б, 6МНА, Б помещение с 38 бр. Килии оборудвани с КА и РЗ- кота 9		да				489.00
		17. КРУ 0.4 kV - с-я 7МА, Б, 7МНА, Б помещение с 40 бр. Килии оборудвани с КА и РЗ- кота 9		да				489.00
		18. КРУ 0.4 kV - с-я 8МА, Б, 8МНА, Б помещение с 40 бр. Килии оборудвани с КА и РЗ- кота 9		да				489.00
		19. КРУ 0.4 kV - с-я 3МО, 4МО помещение с 33 бр. Килии оборудвани с КА и РЗ- кота 9		да				489.00

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1, б.
"в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		20. КРУ 0.4 kV - с-я 7МО, 8МО помещение с 30 бр. Килии оборудвани с КА и РЗ- кота 9		да			489.00
		21. КРУ 0.4 kV - с-я 3МР помещение с 4 бр. Килии оборудвани с КА и РЗ- кота 9		да			489.00
		22. С - я ПТЩ - 3 помещение с 12 бр. Оборудвани шкафов с КА и РЗ- кота 9		да			489.00
		23. С - я ПТЩ - 4 помещение с 13 бр. Оборудвани шкафов с КА и РЗ- кота 9		да			489.00
							-
1.6.	61340.502.01.63	Котелна зала (Котел 9 - Котел 12) Основни етажни площадки на коти 0;+13.50;+15;+22.00;+36.00, и частични етажни площадки около каркасите на котлите.			До ос 14 – Акт 16/23.04.19 85; ос 14 до 25 Акт 16/02.10.19 85; ос 25 36 – Акт 16/31.03 .1990; ос 3647 – Акт 16 /08.02.1996		181 039.00
		СЪОРЪЖЕНИЯ И МАШИНИ В КОТЕЛНА ЗАЛА (ЧАСТ 890MW)					-
		→ СТРОИТЕЛНА ЧАСТ					47 418.00
		1. Посеща конструкция /Каркас/ на котлоагрегати КА 9-12					23 453.00
		2.Подкранов път мостови кранове					3 677.00
		4.Опоро-подвесни к-ции на инсталационни тръбопроводи и въздуховоди					8 356.00
		5. Стълбища и площадки					3 188.00
		6. Конструкции за всички блочни и общостанционни съоръжения					8 744.00
							-
		→ МАШИННА ЧАСТ					133 621.00
		КА 9					27 074.00
		Котлоагрегат Еп 670/140		ДА	Акт обр.16/ 23.04.1985		9 284.00
		Барабанно скребкови дозатор - 8 бр.		ДА			1 564.00

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		Питател сурови въглища - 8 бр.		ДА		Паспорт	Заводска документация	-
		Газозаборна шахта - 8 бр.		ДА				1 564.00
		Мелеш вентилатор MB-3300/800/490		ДА		Паспорт		-
		Сепаратор - 8 бр.		ДА				1 564.00
		Прахоконцентратор - 8 бр.		ДА				1 564.00
		Горивна уредба - 8 бр.		ДА				2 346.00
		Паромазутна инсталация		ДА				2 443.00
		Шнеков шлакоотделител - 3 бр.						880.00
		Шлакодробилка - 3 бр.						880.00
		Въздушен вентилатор ВДН-32 Б - 2 бр.		ДА				587.00
		ИВП - 1 бр. (4 ръкава)		ДА				1 955.00
		Въздуховоди		ДА				2 443.00
		КА 10						27 074.00
		Котлоагрегат Еп 670/140		ДА	Акт обр.16/ 02.10.1985			9 284.00
		Барабанно скребкови дозатор - 8 бр.		ДА				1 564.00
		Питател сурови въглища - 8 бр.		ДА		Паспорт	Заводска док-я	-
		Газозаборна шахта - 8 бр.		ДА				1 564.00
		Мелеш вентилатор MB-3300/800/490		ДА	Акт обр.16/ 02.10.1985	Паспорт		-
		Сепаратор - 8 бр.		ДА				1 564.00
		Прахоконцентратор - 8 бр.		ДА				1 564.00
		Горивна уредба - 8 бр.		ДА				2 346.00
		Паромазутна инсталация		ДА				2 443.00
		Шнеков шлакоотделител - 3 бр.						880.00
		Шлакодробилка - 3 бр.						880.00
		Въздушен вентилатор ВДН-32 Б - 2 бр.		ДА				587.00
		ИВП - 1 бр. (4 ръкава)		ДА				1 955.00
		Въздуховоди		ДА				2 443.00
		КА 11						27 074.00
		Котлоагрегат Еп 670/140		ДА	Акт обр.16/ 31.03.1990			9 284.00
		Барабанно скребкови дозатор - 8 бр.						1 564.00
		Питател сурови въглища - 8 бр.		ДА		Паспорт		-

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		Газозаборна шахта - 8 бр.		ДА				1 564.00
		Мелещ вентилатор MB-3300/800/490		ДА	Акт обр.16/ 31.03.1990	Паспорт		-
		Сепаратор - 8 бр.		ДА				1 564.00
		Прахоконцентратор - 8 бр.		ДА				1 564.00
		Горивна уредба - 8 бр.		ДА				2 346.00
		Паромазутна инсталация		ДА				2 443.00
		Шнеков шлакоотделител - 3 бр.						880.00
		Шлакодробилка - 3 бр.						880.00
		Въздушен вентилатор ВДН-32 Б - 2 бр.						587.00
		ИВП - 1 бр. (4 ръкава)		ДА				1 955.00
		Въздуховоди		ДА				2 443.00
		КА 12						26 487.00
		Котлоагрегат Еп 670/140		ДА	Акт обр.16/ 08.02.1996			9 284.00
		Барабанно скребкови дозатор - 8 бр.		ДА				1 564.00
		Питател сурови въглища - 8 бр.		ДА		Паспорт		-
		Газозаборна шахта - 8 бр.		ДА				1 564.00
		Мелещ вентилатор MB-3300/800/490		ДА		Паспорт		-
		Сепаратор - 8 бр.		ДА				1 564.00
		Прахоконцентратор - 8 бр.		ДА				1 564.00
		Горивна уредба - 8 бр.		ДА				2 346.00
		Паромазутна инсталация		ДА				2 443.00
		Шнеков шлакоотделител - 3 бр.		ДА				880.00
		Шлакодробилка - 3 бр.						880.00
		Въздушен вентилатор ВДН-32 Б - 2 бр.		ДА		Паспорт		-
		ИВП - 1 бр. (4 ръкава)		ДА				1 955.00
		Въздуховоди		ДА				2 443.00
		Общи съоръжения						978.00
		Смивни помпи -Помпа тип 350-Д-140 - 4 броя		ДА			Инструкция	782.00
		Дренажна помпа - тип 50 Е 32 М - 1 брой					Инструкция	196.00
		Повдигателни съоръжения за котли 9-12						18 093.00
	к. +36 (покрив)	ККЕ-1Г, Q=5t, H=48m, рег.№393 ПС 128 - източен		ДА		няма		489.00
	к. +36 (покрив)	ККЕ-1Г, Q=5t, H=48m, рег.№393 ПС 114 - западен		ДА		Паспорт	техн. Досие	-

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		Ел.телфер T10422, Q=2t., H=9m., поплавыци на сивни шахти КА-9, рег.№393ПС290				Паспорт	техн. Досие	-
		Ел.телфер T10622, Q=5t., H=6m., КА-10. кота +22, рег.№393ПС090					Разре- шительно	489.00
		Ел.телфер T10836, Q=12,5t., H=12m - КА-12 МВ кръгов ляв, рег.№393ПС126						489.00
		Ел.телфер T10836, Q=12,5t., H=12m - КА-12 МВ кръгов десен, рег.№393ПС127						489.00
		Ел.телфер T10832, Q=12,5t., H=12m - КА-12 ВВ-А ляв, рег.№393ПС129						489.00
		Ел.телфер T10832, Q=12,5t., H=12m - КА-12 ВВ-А десен, рег.№393ПС130						489.00
		Ел.телфер T10832, Q=12,5t., H=12m - КА-12 ВВ-Б ляв, рег.№393ПС131						489.00
		Ел.телфер T10832, Q=12,5t., H=12m - КА-12 ВВ-Б десен, рег.№393ПС132						489.00
		Ел.телфер T10832, Q=12,5t., H=12m - КА-10 ВВ-А ляв, рег.№393ПС144						489.00
		Ел.телфер T10832, Q=12,5t., H=12m - КА-10 ВВ-А десен, рег.№393ПС145						489.00
		Ел.телфер T10822М, Q=12,5t., H=12m - КА- 10 ВВ-Б ляв, рег.№393ПС146					Разре- шительно	489.00
		Ел.телфер T10822М, Q=12,5t., H=12m - КА- 10 ВВ-Б десен, рег.№393ПС147				Паспорт	Инструкция	-
		Ел.телфер T10822М, Q=12,5t., H=12m - КА- 11 ВВ-А ляв, рег.№393ПС148						489.00
		Ел.телфер T10822М, Q=12,5t., H=9m - КА-11 ВВ-А десен, рег.№393ПС149						489.00
		Ел.телфер T10836А, Q=12,5t., H=9m - КА-11 ВВ-Б ляв, рег.№393ПС150						489.00
		Ел.телфер T10836, Q=12,5t., H=9m - КА-11 ВВ-Б десен, рег.№393ПС151						489.00
		Ел.телфер T10826М, Q=12,5t., H=9m - КА-9 МВ-кръгов, рег.№393ПС153						489.00
		Ел.телфер T10836М, Q=12,5t., H=12m - КА- 10 МВ-кръгов, рег.№393ПС155						489.00

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		Ел.телфер T10832, Q=12,5t., H=9m - КА-11, МВ-кръгов, рег.№393ПС157						489.00
		Ел.телфер T10826М, Q=12,5t., H=12m - КА-9 ВВ-А ляв, рег.№393ПС233					Разре- шително	489.00
		Ел.телфер T10836М, Q=12,5t., H=12m - КА-9 ВВ-А десен, рег.№393ПС234				Паспорт	Разре- шително, инструкция	-
		Ел.телфер T10826М, Q=12,5t., H=9m - КА-9 ВВ-Б ляв, рег.№393ПС235					Разре- шително, инструкция	489.00
		Ел.телфер T10822МК, Q=12,5t., H=9m - КА-9 ВВ-Б десен, рег.№393ПС236					Разре- шително, инструкция	489.00
		Ел.телфер T10325, Q=1t., H=24m - под кота 22 м/у КА-9 и КА-10, рег.№393ПС283				Паспорт	Разре- шително, инструкция	-
	КА-9 ВРГВ	Ел.телфер T10822, Q=12,5t., H=9m, рег.№393ПС102					Разре- шително, инструкция	489.00
	КА-10 ВРГВ	Ел.телфер T10822, Q=12,5t., H=9m, рег.№393ПС103				Паспорт	Разре- шително, инструкция	-
	КА-11 и 12 ВРГВ	Ел.телфер T10622, Q=5t., H=9m, рег.№393ПС104						489.00
	КА-9 (фронт) над ПСВ-9А и 9И	Ел.телфер T10657, Q=5t., H=6m, рег.№393ПС123					Разре- шително, инструкция	489.00
	КА-11 (фронт) над ПСВ-11А и 11И	Ел.телфер T10622, Q=5t., H=6m, рег.№393ПС133						489.00
	КА-21 (фронт) над ПСВ-12А и 12И	Ел.телфер T10622К, Q=5t., H=6m, рег.№393ПС134						489.00
	КА-12 (ляво) над ПСВ -12А,Б,В,Г	Ел.телфер T10622К, Q=5t., H=6m, рег.№393ПС135						489.00
	КА-11 (дясно) над ПСВ-11Д, Е,Ж,И	Ел.телфер T10622К, Q=5t., H=6m, рег.№393ПС136						489.00

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

КА-12 (тил) над ПСВ -12Г,Д	Ел.телфер Т10622К. Q=5t., H=6m, рег.№393ПС137						489.00
КА-12 (дясно) над ПСВ -12Д. Е,Ж,И	Ел.телфер Т10622К. Q=5t., H=6m, рег.№393ПС138						489.00
КА-11 (тил) над ПСВ -11Г,Д	Ел.телфер Т10622К. Q=5t., H=6m, рег.№393ПС139						489.00
КА-11 (ляво) над ПСВ -11А,Б,В,Г	Ел.телфер Т10622, Q=5t., H=6m, рег.№393ПС140						489.00
КА-10 (ляво) над ДСВ -10Д,Е,Ж,И	Ел.телфер Т10626, Q=5t., H=6m, рег.№393ПС154					Разре- шително	489.00
КА-10 (ляво) над ДСВ -10А,Б,В,Г	Ел.телфер Т10622, Q=5t., H=6m, рег.№393ПС156						489.00
КА-10 (дясно) над ПСВ -10Д,Е,Ж,И	Ел.телфер Т10622, Q=5t., H=6m, рег.№393ПС157						489.00
СПВН и СПНН фронт	КМЕ-1Г, Q=5t, H=36m, рег.№ 393ПС094						489.00
СПВН и СПНН тил	КМЕ-1Г, Q=3,2t, H=9m, рег.№ 393ПС105					Разре- шително	489.00
КА-11	Асансьор ел. G=500 kg., V=1 m/s, H=40m., 8 спирки, 6 лица, рег. №393АС001				Паспорт	техн. Досие	-
КА-12	Асансьор ел. G=500 kg., V=1 m/s, H=40m., 8 спирки, 6 лица, рег. №393АС002				Паспорт	техн. Досие	-
КЗ-890 (запад), стълбищна клетка	Асансьор ел. G=2000 kg., V=0,5 m/s, H=48m., 12 спирки, рег. №393АС003				Паспорт	техн. Досие	-
КА-10	Асансьор ел. G=1000 kg., V=1 m/s, H=40m., 9 спирки, 13 лица, рег. №393АС007				Паспорт	техн. Досие	-
КА-9	Асансьор ел. G=800 kg., V=1 m/s, H=40m., 10 спирки, 10 лица, рег. №393АС008				Паспорт	техн. Досие	-
							-
	→ ЧАСТ КИП и А						6 841.00

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		1.Местни табла за управление на мазутната инсталация на КА-9 до КА-12; 2.Кабелни трасета, съединителни кутии, мултиплексорни устройства, разположени по различните коти на КА-9 до КА-12; 6.Контролно-измервателни прибори КИП, рами с датщици и списък с измервания		Чжи и техн. Дока в КИП и А. Обследване на място			6 841.00
1.7.	61340.502.22.06	Бункерно деаераторно отделение	4970	да	До ос 14 – Акт 16/23.04.19 85; ос14до 25 Акт 16/02.10.19 85; ос 25 36 – Акт16/31.03 .1990; ос 3647 – Акт16 /08.02.1996; ос 3647 – Акт16 /08.02.1996		5 864.00
		→ МАШИННА ЧАСТ					-
		Блок 5					1 466.00
		5 ДВН; p = 0.6 МПа; t = 172 °С; V = 100 м3; производител "Барнаульский котелный завод", Россия; Зав. № 1721/766/1979 г.				рев. книга	1 466.00
							-
		Блок 6					1 466.00
		6ДВН; p = 0.6 МПа; t = 172 °С; V = 100 м3; производител "Барнаульский котелный завод", Россия; Зав. № 1721/766/1979 г.				регистрационна книга	1 466.00
							-
		Блок 7					1 466.00
		7 ДВН; p = 0.6 МПа; t = 172 °С; V = 100 м3; производител "Барнаульский котелный завод", Россия; Зав. № 2590/1988 г.				регистрационна книга	1 466.00
							-

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		Блок 8						1 466.00
		8ДВП: р = 0,6 МПа; t = 172 °С; V = 100 м3; производител "Барнаульский котелен завод", Россия; Зав. № 2351/1989 г.		да			реви. книга	1 466.00
								-
								-
1.8.		Електрофилтри Бл. 5÷8	10110: 9857	дока в архива	До ос 14 – Акт 16/23.04.1985; ос 14 до 25 Акт 16/02.10.1985; ос 25 36 – Акт 16/31.03.1990; ос 3647 – Акт16 /08.02.1996; Акт16/24.12.82г. реконструкция ЕФ бл.7			19 108.00
		→ СТРОИТЕЛНА ЧАСТ						7 766.00
		1.Посеща к-ция електрофилтър						2 504.00
		1.Посеща к-ция газоходи от Главен конус до електрофилтър						2 504.00
		3. Посеща конструкция повдигателни съоръжения за електрофилтри						2 758.00
								-
		→ МАШИИННА ЧАСТ						-
		КА 9						2 737.00
		Газоход от ИВП до ЕФ		ДА				978.00
		ЕФ, тип ЕГА 2-76-6-4-330-5		ДА	Акт обр.16/ 23.04.1985			1 759.00
		КА 10						978.00
		Газоход от ИВП до ЕФ		ДА	Акт обр.16/ 02.10.1985			978.00
		ЕФ, тип ЕГА 2-76-6-4-330-5		ДА	Акт обр.16/ 02.10.1985	Паспорт		-
		КА 11						2 737.00
		Газоход от ИВП до ЕФ						978.00
		ЕФ, тип ЕГА 2-76-12-6-4У		ДА	Акт обр.16/ 31.03.1990			1 759.00
		КА 12						978.00

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		Газоход от ИВП до ЕФ			Акт обр.16/ 08.02.1996			978.00
		ЕФ, тип ЕГА 2-76-12-6-4У		ДА	Акт обр.16/ 08.02.1996	Паспорт		-
		Повдигателни съоръжения за електрофилтри на котли 9-12						3 912.00
	ЕФ-12 ляв	Ел.телфер Т10672, Q=5т., Н=36м, рег.№393ПС091						489.00
	ЕФ-12 среден	Ел.телфер Т10572, Q=3,2т., Н=36м, рег.№393ПС092						489.00
	ЕФ-12 десен	Ел.телфер 13Т10673М, Q=3,2т., Н=36м, рег.№393ПС093						489.00
	ЕФ-9 ляв	Ел.телфер 13Т10582, Q=4т., Н=48м, рег.№393ПС110						489.00
	ЕФ-9 среден	Ел.телфер Т10572, Q=3,2т., Н=36м, рег.№393ПС111				Паспорт	Инструкция	-
	ЕФ-10 ляв	Ел.телфер Т10572, Q=3,2т., Н=36м, рег.№393ПС116						489.00
	ЕФ-10 среден	Ел.телфер Т10572, Q=5т., Н=24м, рег.№393ПС117						489.00
	ЕФ-10 десен	Ел.телфер Т10572, Q=3,2т., Н=36м, рег.№393ПС118				Паспорт	Инструкция	-
	ЕФ-11 среден	Ел.телфер 13Т10672, Q=5т., Н=36м, рег.№393ПС124						489.00
	ЕФ-11 десен	Ел.телфер Т10572, Q=3,2т., Н=36м, рег.№393ПС125						489.00
								-
1.9.	37507.503.01.41;3 9;35; 61340.502.23.23;2 4;19;18;17	Разпределително устройство за ел. филтри 4 бр. сгради	1745-1ет.	не	37507.503.01.41; 39;35 Удостоверение за търлимост 581/25.11.09г, До ос 14 – Акт 16/23.04.1985; ос 14 до 25 Акт 16/02.10.1985; ос 25 36 – Акт16/31.03.1990 ; ос 3647 – Акт16 /08.02.1996			16 908.00
								-
		→ ЧАСТ КИП и А						4 398.00
								-

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		→ ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА					12 510.00
		6. КРУ ЕФ на К9 - 15 бр. Шкафове оборудвани с КА и РЗ		да			2 932.00
		7. КРУ ЕФ на К10 - 13 бр. Шкафове оборудвани с КА и РЗ		да			2 541.00
		8. КРУ ЕФ на К11 - 15 бр. Шкафове оборудвани с КА и РЗ		да			2 932.00
		9. КРУ ЕФ на К12 - 6 бр. Шкафове оборудвани с КА и РЗ		да			1 173.00
		10. Трансформатори - АТПОМ - 64 бр. За ЕФ на К9 до К12 - Кота 22		да			2 932.00
							-
2		СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ЕЛ. ЧАСТ				Няма	29712
		Трансформаторна площадка	9617 (5÷8)	за бл.(5÷8) да	Пр. 16/23.04.1985г. - бл. 5; Акт 16/02.10.1985г. - бл. 6; Акт 16/31.03.1990г. - бл. 7; Акт 16/08.02.1996г. - бл. 8; обр. 16/07.07.95г. Автотрансформатор N 2- 1 разширение;		-
		→ СТРОИТЕЛНА ЧАСТ					13 487.00
		1. Фундаменти и вани на трансформаторите					4 398.00
		2. Противопожарни стени;					2 443.00
		3. Жп пътища					2 932.00
		4. Конструкции ел.проводи					3 714.00
							-
		→ ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА					16 225.00
		1. Блочни трансформатори със станционни номера 5Т, 6Т, 7Т, 8Т с вани и фундаменти		Чжи и техн. докя			3 909.00
		2. Трансформатори за собствени нужди със станционни номера 25Т, 26Т, 27Т, 28Т, ПРТ със станционни номера 10Т, 40Т		Чжи и техн. докя			1 955.00
		3. Трансформатори за Земни защиты - 8 бр.		Чжи и техн. докя			1 955.00
		4. Съпротивления за Земни защиты - 8 бр.		Чжи и техн. докя			1 955.00

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		5. Вентилии отводи за 220 kV - 12 бр. С фундаменти		Чжи и техн. докя			2 346.00
		6. Вентилии отводи за 400 kV - 6 бр. С фундаменти		Чжи и техн. докя			2 346.00
		7. КРУ 6 kV - 2 бр.		Чжи и техн. докя			1 759.00
							-
4.3.	37507.503.14.01:02:03	ЦПС-2		да	Акт16/23.04.1985	Няма	19 639.00
		<i>сграден фонд:</i>			Акт16/02.10.1985		6 206.00
		помпена станция	507				2 443.00
		сграда ел.блок	143				1 955.00
		противопожарна помпена станция	243				1 808.00
		<i>мащини и съоръжения</i>					-
		<u>ЦПС-2</u>					6 472.00
		1. Въртяща почистваща решетка тип ТП-3000 - 36р.		да		18ПЦ 1102673/ДОБ / ТН300012499	-
		2. Циркулационни помпи тип ОПВ2-145° - 36р.		да		в ТЦ 3021/5160030249	-
		3. Промивна помпа тип 25E50 -26р. - производител "Випом" -гр.Видин					391.00
		4. Помпа за изпразване на камерите тип 50E80M -26р. - производител "Випом" - гр.Видин					391.00
		5. Помпа за изпразване на тръбопроводите тип 25E50 -16р. - производител "Випом" - гр.Видин					196.00
		6. Шахови помпи тип 6С25 - 26р.		да		да	-
		7. Бак за източване на масло					352.00
		8. Бак за запълване с масло					352.00
		9. Крап мостов електрически двугредов (КМЕ-21); Q=12,5 t; H=12 m; Производител - КЗ "Христо Смирненски", гр. София; Зав.№ 886136/1982 г. - вътрешен за съоръжения в ЦПС-2				регистрационна книга	489.00

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		10. Ел. телфер Т10412; Q=2 т; H=6 м; Производител - "Подем", гр. Габрово; Зав.№ 1170043/1984 г. - кола 6 в залата					ревизионна книга	489.00
		11. Кран козлови електрически едноредов (ККЕ-ПГ); Q=5 т; H=24 м; Производител - "Завод за складова техника", гр. Пазарджик; Зав.№ 481/1980 г. - саваци ЦПС-2					ревизионна книга	1 466.00
		12. Циркулационни тръбопроводи		да				2 346.00
		<u>Противопожарна помпена станция</u>						5 006.00
		1. Дизелов помпен агрегат (ДПА) състоящ се от дизелов двигател тип Д12АС съединен с помпа тип ЦП400 -105 -26р.		да				978.00
		2. Пожарни помпи тип 350Д 140 -26р.- производител Випом-гр. Видин						1 173.00
		3. Производствени помпи тип 200Д90 -26р.- производител Випом-гр. Видин		да		583.00.00000111С в ЦП		-
		4. Шахтови помпи тип 6С25 - 26р.		да		да		-
		5. Маслобак 1 и 2 (МБ-1 и 2) на дизеломпа 1 и 2						411.00
		6. Ел. телфер Т10432; Q=2 т; H=12 м; Производител - "Подем", гр. Габрово; Зав.№ 1131876/1984 г.					ревизионна книга	489.00
		7. Дестилатен бак на Дизелов помпен агрегат - 26р.						391.00
		8. Компресор - 1бр						782.00
		9. Резервоари за нафта на Дизелов помпен агрегат (ДПА) - 26р.						782.00
		→ ЧАСТ КИП и А						1 955.00
		1. Сборки задвижки за управление на съоръженията по ЦПС - 2.; Кабели и кабелни трасета за управление на съоръженията по помпената станция.		Чжи и техн. док. в КИП и А. Обследване на място				1 955.00
4.4.	61340.502.17.03	ЦПС-3		да	Акт 16/ 31.03.1990г.	Няма		21 844.00
		сграда помпена станция- 1 етаж + еутеренно пиво	231					4 251.00
		трафоност 2 бр. - 1 етаж	39					1 955.00
		→ МАШИНА ЧАСТ						13 683.00

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"
Регламент
(ЕС)
2016/679

		1. Охладителна кула П-100м.		да				8 795.00
		2. Циркулационни помпи тип 96ДПВ-4.5/23-УЗ -46р.		да		в ПЦ 53021/510003025 6		-
		3. Шахтова помпа тип 6С25 – 26р.		да		да		-
		4. Кран мостов електрически едноредов (КМЕ-11); Q=12,5 t; Производител - МЗ "Стоян Попов", гр. Пазарджик; Зав.№ 2430/1988 г.					регистрационна книга	1 466.00
		5. Ел. телфер Т10522; Q=3,2 t; H=9 m; Производител - "Подем", гр. Габрово; Зав.№ 1228537/1984 г. - ЦПС-3 - саваци					регистрационна книга	489.00
		6. Ел. телфер Т10532МА; Q=3,2 t; H=12 m; Производител - "Подем", гр. Габрово; Зав.№ 1087353/1983 г. - ЦПС-3 - решетки					регистрационна книга	489.00
		7. Ел. телфер Т10532МА; Q=3,2 t; H=12 m; Производител - "Подем", гр. Габрово; Зав.№ 1170653/1984 г. - ЦПС-3 - решетки					регистрационна книга	489.00
		8. Циркулационни тръбопроводи		да				1 955.00
		→ ЧАСТ КИП и А						1 955.00
		1. Сборки задвижки за управление на съоръженията по ЦПС – 3.; Кабели и кабелни трасета за управление на съоръженията по помпената станция.; Измервателни прибори за разход, налягане, ниво и температурен контрол на ПА-1 до 4, обслужващи блокове-7 и 8.		ч-жи и техн. док-я в Цех КИП и А. Обследване на място				1 955.00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Изн. директор:

инж. Ж. Динчев

Отг. по договора:
инж. Георги Василев – Р.Л.ОИ – 042/662005; 0885399643

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:

Вл. К.

Заличено на основание
чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679