



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
DIN EN 15181:2007
www.tpp2.com
ID N° 00399728

У.Б.З. 12.06.2017г

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
с. Ковачево, обл. Ст. Загора
Вх. № 19295
Получено на 12.06 20 17 г.

ДОКЛАД

от комисия назначена със заповед № 422/21.03.2017г.

Относно: Резултати от работата на комисията в процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. № 17021 и предмет: „Доставка на помпи и помпени агрегати за турбинно оборудване”

Председател:

инж. Атанас Митев

- Зам. ръководител КТО

Членове:

1. инж. Пламен Чамов
2. Маргарита Пенчева
3. Симеонка Николова
4. Таня Христова

- Ръководител звено ПКПР, Турбинен цех
- Юриконсулт, „Правен отдел”
- Експерт контрол на документи, Дирекция АДФК
- Специалист търговия, Търговски отдел

Заповед за назначаване на комисия: № 422/21.03.2017г.

Подадени са 7 (седем) оферти, както следва:

№	Наименование и седалище на участника	Входящ номер на офертата	Дата на получаване на офертата	Час на получаване на офертата	Обособена позиция
1.	Меркур Трейдинг ООД, с.Бистрица	6784	14.03.17	13.46	I-ва
2.	МЗТ Пумпи АД, Македония	6794	16.03.17	11.55	II-ра
3.	Сиана електрик ЕООД, гр.София	6805	20.03.17	13.35	I-ва, II-ра
4.	Норма плюс ООД, Украйна	6806	20.03.17	13.35	I-ва, II-ра
5.	Хени България ЕООД, гр.София	6808	20.03.17	13.50	-
6.	Енерготехника ЕООД, гр.София	6809	20.03.17	13.50	II-ра
7.	Енергоимпорт - експорт ООД, гр.Стара Загора	6810	20.03.17	15.02	I-ва, II-ра

На първото публично заседание на комисията не присъстваха представители на участниците. С отваряне на офертите на участниците и оповестяване на документите, които те съдържат приключи публичната част от работата на комисията.

В закрито заседание комисията разгледа документите по реда на чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира липси и непълноти в ЕЕДОП на участниците Меркур Трейдинг ООД, с.Бистрица, МЗТ Пумпи АД, Македония, Норма плюс ООД, Украйна и Хени България ЕООД, гр.София, видно от Протокол №1 от

07.04.2017г. Всички участници, с изключение на участника Меркур Трейдинг ООД, с.Бистрица, отстраниха констатираните липси и непълноти в законовия срок.

Комисията констатира, че офертите на всички участници, с изключение на Меркур Трейдинг ООД, с. Бистрица, отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Предвид това и на основание чл. 56, ал.1 и чл. 57, ал.1 от ППЗОП комисията не разглежда техническото и ценово предложение от офертата на участника Меркур Трейдинг ООД, с. Бистрица.

След това комисията продължи работата си, разглеждайки документите от техническите предложения на участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното:

Участникът, УМЗТ Пумпи АД, Македония по II обособена позиция, предлага помпен агрегат тип KHVP 50/2MZ различаващ се от зададените от Възложителя габаритни, присъединителни размери и характеристика, както следва: направление на въртене на вала на помпата /ако се гледа от страната на привода/ е дясно при изискване то да е ляво; общата дължина на агрегата е 1456мм при изискване 1402±10; общата височина е 627мм при изискване 535±10мм; дължината на помпата е 820мм при изискване 720мм; височината на помпата е 507мм при изискване 420мм; фланеца на входа е Ø125мм при изискване Ø150мм; фланеца на изхода е Ø125мм при изискване Ø100мм (както и всички останали размери); при налягане 6,3кгс/см.кв. агрегата има дебит 52,8 м.куб/ч, което ще повиши значително скоростите на маслото в тръбната система, като това се явява предпоставка за тяхното интензивно износване.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията предлага на Възложителя да отстрани от процедурата по обществена поръчка участника УМЗТ Пумпи АД, Македония по II обособена позиция, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Участникът, Норма плюс ООД, Украйна по I обособена позиция, не е посочил в техническото си предложение коя помпа точно предлага, като е представил списък с четири типоразмера на помпи и характеристика на помпа тип Kc 80-155-2-C (предполага се, че участникът предлага да достави този тип помпа). Същите размери са на помпа с рама, а не е посочена височината на рамата, за да се сравнят исканите размери, което ги прави не съпоставими с тези изисквани от Възложителя поради това, че изискването е помпата да е без рама и двигател. В представената от участника характеристика на помпа тип Kc 80-155-2-C е видно, че в работната част при дебит 80 м³/ч напора „Н“ е 151 м, а съгласно Приложение №3 от документацията на поръчката напора „Н“ трябва да е 160м. При дебит 40 м³/ч предлаганата помпа има напор 170 м при изисквани от Възложителя 180м.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията предлага на Възложителя да отстрани от процедурата по обществена поръчка участника Норма плюс ООД, Украйна по I обособена позиция, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

С писмо изх. № 15428/10.05.2017г., и във връзка с чл.104, ал.5 от ЗОП, комисията поиска разяснение от участника **Норма плюс ООД, Украйна по II обособена позиция**, да уточни кой помпен агрегат предлага - тип А2 3В 40/25-35/6,3Б-4 или тип А2 3В 40/25-35/6,3Б-3, посочени в „Продължение на приложение Б“ стр. 37 от

техническото предложение. В законоустановения срок, с писмо вх. № 15938 от 15.05.17г. участникът представи писмени разяснения, в които посочва, че предлагания от него помпен агрегат е тип А2 3В 40/25-35/6,3Б-4, и които комисията приема.

Участникът Хени България ЕООД, гр. София по I обособена позиция в техническото си предложение предлага помпа различаваща се по габаритни и присъединителни размери от зададените от Възложителя, а именно: междуцентровото разстояние на фланците на входа и изхода е 308мм при изисквани 405мм; диаметъра на фланеца на входа отговаря по вътрешен диаметър но няма информация за диаметъра на делителната на отворите на фланеца, както размера на самите отвори; диаметъра на фланеца на изхода е 80мм при изисквани 150мм, като също така не са посочени диаметъра на делителната на отворите на фланеца и размера на самите отвори; допустимия кавитационен запас е $\leq 3,56\text{м}$ при изискване да е $\leq 1,6\text{м}$.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията предлага на Възложителя да отстрани от процедурата по обществена поръчка участника Хени България ЕООД, гр.София по I обособена позиция, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката

Участникът Енергоимпорт - експорт ООД, гр. Стара Загора, по I обособена позиция предлага помпа Кс 80-155-2м. Същата е с обща дължина 990мм при изисквани 1100мм, междуцентровото разстояние на фланците на входа и изхода е 363мм при изисквани 405мм. Не са представени размери на фланците. Крайното уплътнение от външната страна на помпата не е салников тип, както се изисква. Не са представени размери за височината на помпата.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията предлага на Възложителя да отстрани от процедурата по обществена поръчка участника Енергоимпорт - експорт ООД, гр. Стара Загора, по I обособена позиция, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката

Предложени за отстраняване участници:

- УМЗТ Пумпи АД по II-ра обособена позиция
- Норма плюс ООД, Украйна по I-ва обособена позиция
- Хени България ЕООД, гр.София по I-ва обособена позиция
- Енергоимпорт - експорт ООД, гр. Стара Загора, по I-ва обособена позиция

Предвид горното, на 29.05.2017г. от 11:00, комисията покани участниците да присъстват при отваряне на ценовите предложения, видно от Протокол №2 от 23.05.2017г..

На 29.05.2017г. от 11:00 часа комисията отвори и оповести предлаганите от участниците ценови параметри. При отваряне на ценовите предложения не присъстваха представители на участниците.

- Първа обособена позиция - „Доставка на два броя центробежна хоризонтална многостъпална помпа”

№	Наименование и седалище на участниците	Предлагана цена лева без ДДС
1	Сиана електрик ЕООД, гр.София	18 080.00

- Втора обособена позиция - „Доставка на девет броя маслен помпен агрегат”

№	Наименование и седалище на участниците	Предлагана цена лева без ДДС
1.	Сиана електрик ЕООД, гр.София	98 640.00
2.	Норма плюс ООД, Украйна	195 930.00
3.	Енерготехника ЕООД, гр.София	250 709.40
4.	Енергоимпорт - експорт ООД, гр.Стара Загора	159 039.00

На основание чл. 72, ал.1 от Закона за обществените поръчки, с писмо изх. № 17901/31.05.2017г. комисията изиска от участника „Сиана електрик” ЕООД, гр. София да представи подробна писмена обосновка на предложената от него цена за изпълнение на обществената поръчка в частта ѝ по втора обособена позиция „Доставка на девет броя маслен помпен агрегат”.

С писмо вх. № 18144 от дата 01.06.2017г. в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД постъпи обосновка на „Сиана електрик” ЕООД, гр. София.

В съответствие с чл.72, ал.3 от ЗОП комисията разгледа представената от „Сиана електрик” ЕООД, гр. София писмена обосновка на предложената от участника цена и реши да приеме същата, тъй като са изложени обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал.2, т.2 от ЗОП свързани с наличието на изключително благоприятни условия за изпълнение на поръчката, а именно:

- ниската преференциална цена за реализация на продукцията, предложена от производителя АО „ГМС Ливгидромаш”, Русия, висока ефективност на труда и ниски транспортни разходи.

На основание чл. 58 от ППЗОП, комисията класира участниците, подали оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с „Доставка на помпи и помпени агрегати за турбинно оборудване”, както следва:

- По Първа обособена позиция- „Доставка на два броя центробежна хоризонтална многостъпална помпа”

№	Наименование и седалище на участниците	Предлагана цена лева без ДДС	Класиране
1	Сиана електрик ЕООД, гр.София	18 080.00	Първо място

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо място участник Сиана електрик ЕООД, гр. София при условията на офертата му и документацията за участие.

- По Втора обособена позиция - „Доставка на девет броя маслен помпен агрегат”

№	Наименование и седалище на участниците	Предлагана цена лева без ДДС	Класиране
1.	Сиана електрик ЕООД, гр.София	98 640.00	Първо място
2.	Енергоимпорт - експорт ООД, гр.Стара Загора	159 039.00	Второ място
3.	Норма плюс ООД, Украйна	195 930.00	Трето място
4.	Енерготехника ЕООД, гр.София	250 709.40	Четвърто място

В резултат от работата си комисията изготви Протокол №3 от 12.06.2017г.


Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо място участник Сиана електрик ЕООД, гр. София при условията на офертата му и документацията за участие.

Приложение: протоколи от работата на комисията – 3 бр.

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Председател:

инж. Атанас Митев

- 

Членове:

инж. Пламен Чамов

- 

Маргарита Пенчева

- 

Симеонка Николова

- 

Таня Христова

- 