

ДОГОВОР

№ 15615

Днес ...07.03...2018 г. се сключи настоящият договор за обществена поръчка между:

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTVB94001526680953, BIC: TTVBVG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Рудин” ООД

със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора; ул. „Св. Княз Борис” 136 А тел.: 042 644664; факс: 042 641014; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК по Булстат: BG 202714798; Разплащателна сметка: IBAN: BG 98 FINV 9150 10UB 0188 89, BIC: FINVBGSF, „ПИБ” АД – Стара Загора, представлявана от **Динко Динев – Управител**, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Предмет на настоящият договор е: **„Ремонт на арматура в турбинен цех – ТА-1“**

2. Неразделна част от договора са:

2.1. Приложение №1 – Технически условия

2.2. Приложение №2 – Обем

2.3. Приложение №3 – Спецификация

3. Договорът е сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с **рег.№17122** и предмет **„Ремонт на арматура в турбинен цех” - първа обособена позиция.**

II. ЦЕНА, НАЧИН НА ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ

1. Стойността на договора е **51 100.00 (петдесет и една хиляди и сто) лева без ДДС**, в това число:

1.1. Цена за труд, консумативи и др. (парцали, разредители, шкурка, електроди, шайби за разане и шмиргилене и др.); транспортни разходи (вкл. за транспорт на материали, арматура до базата на Изпълнителя и обратно, застраховки, мита и др); монтаж и демонтаж на собствено скеле, когато това е необходимо; осигуряване на собствени пожарогасители. *(Доставката на необходимите за ремонта резервни части, уплътнителни и смазочни материали е задължение на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД) - 30 450.00 лв., без ДДС*

1.2. Цена за набивка – **20 650.00 лв., без ДДС.**

2. Плащането се извършва до 60 дни след изпълнение на ремонтните дейности, въвеждане в експлоатация на съоръжението, удостоверено с: протокол за реално извършена работа и успешно проведени 72-часови проби; приемно-предавателен протокол за извършена доставка на набивка; фактура - оригинал, съгласно разпоредбите на чл. 113 от ЗДДС. Сроктът за плащане тече от датата на последно представения документ.

3. При получено несъответствие на действителния обем работа с обема работа в приложение №2 или невъзможност на Възложителя да предостави част от обема арматура за ремонт, неизпълненият обем работи не се заплаща.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 1.Срок на изпълнение на поръчката – 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора. Възложителят уведомява Изпълнителя за срока на ремонта на всеки ТА не по-късно от 5 дни преди започване на ремонтните работи. Съгласно предварителната ремонтна програма за 2018г. (която може да бъде променена) крайният срок за ремонта на турбоагрегата е до 16.04.2018 г.
2. Сроковете за представяне на отделните актове при извършване на ремонта са посочени в Приложение №1.
3. Място на изпълнение на ремонтните работи е ТЕЦ "Марица изток 2"ЕАД, машинна зала, част700МВт.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 1.Преди сключване на договора, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111, ал.5 на ЗОП (парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя), в размер на **2 555.00 лв.**, която е 5% от стойността му. Представя се преди подписването на договора и се освобождава до 30 дни, след изтичане на 24 месеца от датата на сключване на договора и отправено писмено искане от страна на Изпълнителя до Възложителя. Тази гаранция се връща на Изпълнителя при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на Възложителя.
2. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е със срок на валидност 25 месеца от датата на сключване на договора.
3. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със срок на валидност 25 месеца от датата на сключване на договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

- 1.Възложителят се задължава да уведоми Изпълнителя за началото на ремонта.
- 2.Възложителят се задължава да назначи със заповед лице или група от своя персонал, отговорно за решаването на всички въпроси, възникнали в процеса на работата.
3. Възложителят се задължава да съгласува технологичните графици на Изпълнителя, представени преди началото на ремонта.
- 4.Възложителят се задължава своевременно да предаде съоръжението за ремонт на Изпълнителя.
5. Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя необходимата конструктивна и техническа документация (образци на формуляри, актове, протоколи).
6. Възложителят се задължава да допуска Изпълнителя до работа след проведен инструктаж в съответствие с действащите правилници и нормативни документи.
- 7.Възложителят се задължава да осигури необходимите условия за безопасно изпълнение на възложените дейности.
- 8.Възложителят се задължава да осигури на Изпълнителя необходимото захранване с електроенергия.
- 9.Възложителят се задължава да осигури на Изпълнителя доставката на необходимите за ремонта резервни части, уплътнителни и смазочни материали.
10. Възложителят се задължава да предаде на Изпълнителя необходимите за ремонта стационарни специализирани подемно-транспортни средства. Правата и задълженията на страните по поддържането и ползването им се уточняват с двустранен протокол.
11. Възложителят се задължава да приеме извършените ремонтни дейности с всички документи, описани в Техническите условия - Приложение № 1. Услуга без изискуемите документи няма да бъде приемана от Възложителя.
12. Възложителят се задължава да приеме материалите, описани в Приложения 3, придружени със сертификат за качество, декларация за произход, декларация за

експлоатационни показатели и инструкция за монтаж. Доставка без изискуемите документи няма да бъде приемана от Възложителя.

13. Възложителят се задължава да организира ремонтните изпитания за оценка на състоянието и да определи качеството на изпълнение на ремонта, както и да състави протокол с констатирани резултати.

14. Възложителят се задължава да определи и съгласува с Изпълнителя местата за разделно изхвърляне на отпадъците.

15. Възложителят се задължава да заплаща извършените работи в договорения срок, след двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

16. В случай че Изпълнителят изпълнява неточно предмета на договора или изпълнението не отговаря на обема ремонтни работи – Приложение №2 и техническите условия - Приложение №1, Възложителят има право да откаже приемането на съоръжението и заплащане на част или цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни точно задължения си по договора.

17. Възложителят чрез свои упълномощени представители има право да прави проверка на извършваната работа, да я спира и връща за преработка при забелязани несъответствия и нарушения.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Изпълнителят се задължава да изпълни със свои ръководни и изпълнителски кадри ремонтните работи в съответствие с обемите, сроковете, техническите условия, предмет на настоящия договор.

2. Изпълнителят се задължава да достави материалите, описани в Приложения 3 в склад 1 на Възложителя, в присъствие на отговорника по договора, съгласно графици за доставка, придружена със сертификат за качество, декларация за произход, декларация за експлоатационни показатели и инструкция за монтаж.

3. Изпълнителят се задължава да коригира количествено и качествено материалите за собствена сметка, според изискванията на Възложителя, в случай че са констатирани несъответствия в количеството и/или качеството на изделията.

4. Изпълнителят се задължава да разработи технологичен график за извършване на ремонтните работи, като същият се съгласува с Възложителя.

5. Изпълнителят се задължава да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения в централата. При причиняване на повреди и замърсявания, същите се отстраняват за сметка на Изпълнителя.

6. Изпълнителят се задължава да осигури поддържането и експлоатацията на стационарните подемно-транспортни съоръжения и стационарното осветление на площадката за ремонт и изправното им предаване на Възложителя след завършване на ремонта.

7. Изпълнителят се задължава всеки ден да почиства работната площадка и ремонтираните съоръжения, както и да не допуска разхвърляне на материали, резервни части или отпадъци.

8. Изпълнителят се задължава за извършване на огневи работи да осигури собствени изправни противопожарни средства в близост до работните места, както и да представи всички необходими документи на Възложителя за този вид дейност.

9. Изпълнителят се задължава при извършване на ремонтните работи, да не назначава хора, които са в трудово-правни отношения с централата. Същото се отнася и при договаряне с подизпълнителите.

10. Изпълнителят се задължава да осигури персонала си с отличителни знаци на фирмата.

11. Изпълнителят се задължава да представи списък на ръководните и изпълнителски кадри, отговорни с извършването на ремонта, предмет на този договор.

12. Необходимите материали за ремонта се плануват и изискват от Изпълнителя, съгласувано с Възложителя, като се заявяват писмено в съответния журнал на цеха минимум 2 /два/ дни преди влагането им в ремонта, а изписването им от склад на Възложителя се осъществява чрез разрешение /с подпис/ на Началник цеха или негов заместник, както и на крайния получател /отговорникът на съответния подобект/.

13. Изпълнителят се задължава да осигури своя персонал, МПС, инструментални шкафове и сандъци с отличителни знаци на фирмата.
14. Изпълнителят се задължава преди изпълнение на заваръчни съединения, подлежащи на безразрушителен контрол и термообработка, да представи в ОКМ за съгласуване технологии за заварянето и термообработка на заваръчни съединения.
15. Изпълнителят се задължава да представи на технолога по заваряне в ОКМ документ, удостоверяващ че отчитащият апарат, използван при термообработка е преминал през метрологична проверка от лицензиран изпитателен орган.
16. Изпълнителят се задължава да представи сертификат за качество на използваните от него електроди и добавъчен материал. Материалите, вложени при изпълнението на ремонта трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и да отговарят на БДС.
17. Изпълнителят се задължава след изпълнение предмета на договора да представи всички необходими документи, касаещи ремонтните работи по съоръженията, описани в Техническите условия - Приложение № 1., както и протоколи за контрола на заварките и състоянието на метала в определените за това срокове.
18. Изпълнителят се задължава в срок от 3 /три/ дни преди провеждане на 72-часови проби писмено да уведоми Възложителя за оторизираното от него лице, което да приема обаждания от страна на Възложителя за възникнали дефекти по ремонтираните съоръжение по време на 72-часови проби и в рамките на гаранционния срок, Изпълнителят предоставя на отговорника по договора номера на стационарни и мобилни телефони, както и номер на факс за връзка с това лице. Същият носи отговорност за организиране на ремонтните работи по отстраняване на възникналите дефекти от страна на Изпълнителя по време на 72-часови проби и в рамките на гаранционния срок. По време на 72-часови проби Изпълнителят осигурява непрекъснато дежурство на място на ремонтен персонал.
19. Изпълнителят се задължава да участва съвместно с Възложителя в отдефектоването на съоръжението, което да е съпроводено с констативен протокол.
20. Изпълнителят се задължава да спазва изискванията на Наредба № 8121з – 647 от 01.10.2014г за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
21. Изпълнителят има право да получи цената, посочена в Раздел II, т. 1, при изпълнение на посочените конкретни задачи, съобразно условията на договора.
22. Изпълнителят има право да изнася материали, инструменти, приспособления и инвентар, само срещу заверен от охраната опис, че същите са внесени в централата.
23. Изпълнителят е длъжен да се запознае с Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, публикувани на интернет страницата на дружеството (www.tpp2.com, раздел Профил на купувача) и да изпълни изискванията им.
24. Изпълнителят се задължава в еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с отговорника по договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Възложителя от отдели „Сигурност и управление при кризи”, „Безопасност и здраве при работа”, „Технически контрол и качество” и „Екология”, както и РСПБЗН, необходимостта от представяне на документи за допускане до работа на територията на дружеството. Компетентните лица съгласуват подготвените от Изпълнителя документи и при липса на забележки подписват Протокол за проверка на документи за допускане до работа.
25. В случай че Териториална дирекция “Национална сигурност”, гр. Стара Загора не издаде разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице – работник или служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го замени, като предложи на Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация и опит, което също подлежи на проучване по горния ред.

VII. ЗАВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕМОНТИРАНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

1. Приемането на ремонтните работи, предмет на настоящия договор, се извършва от Възложителя след представяне на всички документи от Изпълнителя, описани в Приложение № 1 – Технически условия

2. Преди пристъпване към приемане на ремонтните работи всички ремонтни дейности трябва да бъдат завършени от Изпълнителя и отчетната документация за проведения ремонт предадена на Възложителя.
3. Възложителят организира и провежда изпълнението на 72-часови комплексни изпитания на съоръженията под товар. Изпълнителят участва със свой персонал при провеждането им, като отстранява появилите се дефекти и пропуски.
4. Дефекти и пропуски по вина на Изпълнителя се отстраняват за негова сметка.
5. Всички открити дефекти, които не изискват незабавно спиране на съоръжението се отстраняват от Изпълнителя на ремонта в срокове съгласувани с Възложителя.
6. Съоръжението се счита за прието след 72-часова работа, в редовна експлоатация, при която трябва да бъдат достигнати номинални параметри.

VIII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

1. Гаранционният срок е **12 (дванадесет) месеца** и започва да тече от датата на протокола за успешно преминали 72-часови изпитания след проведения ремонт. По време на гаранционния срок, Изпълнителят е длъжен в рамките на **24 (двадесет и четири) часа** след уведомяване от страна на Възложителя за настъпил дефект/авария да изпрати представител за отстраняването им.
2. Гаранционният срок важи за всички съоръжения, описани в обем ремонтни работи - Приложение №2.
3. Гаранционният срок се удължава с времето на престой на съоръжението при отстраняване на пропуски и дефекти по вина на Изпълнителя.
4. По време на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства появилите се пропуски и дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на ремонтните работи, които се установяват с двустранен протокол между Изпълнител и Възложител. Ако в три дневен срок, Изпълнителят не изпрати свои представители, Възложителят сам съставя протокола и той е задължителен за страните.
5. При възникнала необходимост за отстраняване на недостатъците по т.4 от настоящия раздел, Възложителят е длъжен да осигури на Изпълнителя необходимите условия от производствено-технически характер, условия по ТБ /техника по безопасност/ и ППО /противопожарна охрана/ за времето на отстраняването им.
6. Предварителната оценка за качеството се съставя след провеждане на 72-часовата проба и се отразява в Акта за предаване на съоръжението след ремонт.

IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

1. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за забава, върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 % от стойността на забавената сума. Максималният размер на дължимите от Възложителя на това основание неустойки за забава се ограничават до 5 % от стойността на договора.
2. При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от стойността на договора.
3. При неточно изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение.
4. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% от стойността на договора.
5. При пълно неизпълнение или неточно изпълнение Възложителят има право да изтегли гаранцията за изпълнение по Раздел IV от настоящия договор.
6. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.
7. Ако Възложителят прецени, че срокът за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия или бездействия, не налага предвидените в договора санкции и неустойки за определен от него период.

8. Изпълнителят се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя за плащане на неустойки, настъпили в резултата на негово неизпълнение произтичащо от настоящия договор. Възложителят се задължава при възникване на претенция да уведоми писмено Изпълнителя. Уведомлението трябва да бъде мотивирано по основание и размер.

9. В случаите на т. 8 от текущия Раздел, Възложителят извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие, при условие че между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания.

10. При неспазване на крайният срок за ремонта на съоръжението, по вина на Изпълнителя, същият заплаща следните неустойки: 1 % на ден върху стойността на договора за всеки ден забава, както и сумата от 1450 лв. за всеки час закъснение от часа обявен за край на ремонта на блока и 3800 лв. за всеки час закъснение от срока за пуск на блока. Максималният размер на неустойките за забава е 20% от стойността на договора.

11. Ако по време на 72-часовите проби бъде спрян блок вследствие на констатиран от Възложителя некачествено изпълнен ремонт или други действия на работници, служители или ангажирани от Изпълнителя лица, то Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 10 % от стойността на договора.

12. При невявяване за отстраняване на установен дефект по време на 72-часови проби и в рамките на гаранционния срок след уведомление на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на договора.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. При наличие на “форсмажор”, или друго събитие, двете страни могат да се споразумеят за прекратяване на договора.

2. Възложителят може да прекрати договора с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и в следните случаи:

2.1. На основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

3. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание чл. 73, т.1 от ПЗЗОП.

XI. ФОРС МАЖОР

1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнения на техните договорни задължения, в случай че невъзможността за изпълнение е следствие на събитие извън техния контрол или в случай че тези обстоятелства са упражнили непосредствено влияние върху изпълнението на този договор. В случай на възникване на такива форсмажорни обстоятелства, съответните срокове се удължават с времето на действие на тези обстоятелства.

2. Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за настъпването и прекратяването на форсмажорното събитие в 7-дневен срок от възникването и края на събитието, независимо от характера на събитието.

3. Уведомяването по т. 2 от текущия Раздел трябва да е потвърдено от Българската търговско-промишлена палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ.

XII. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

1. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в Договора или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, се решават с преговори между страните.

2. При непостигане на споразумение, всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентния съд в Република България, според българското законодателство.

ХІІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. За всички неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, и действащите нормативни документи.
2. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящия договор (включително за връщане на гаранцията за изпълнение), Изпълнителят се обръща към отговорника на договора, указан по-долу.
3. Двете договарящи се страни се задължават да се информират взаимно за всички промени, касаещи дружествата и тяхната дейност.
4. Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и на Закона за обществените поръчки.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор:

инж. Ж. Динчев

Зам. изп. директор:

инж. М. Минков

Директор ДМОП:

Д. Неделчева

Директор Експлоатация:

инж. И. Стоянов

Директор ДАДФК:

Р. Германов

Директор ДФИ:

Б. Боев

Гл. счетоводител:

С. Сотиров

Юрисконсулт:

Ръководител ТО:

М. Матаков

Отг. по договора:

инж. Д. Мутафчиев (Началник ТЦ); тел. 042 662252

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:

Д. Динчев



Приложение №1

Технически условия за ремонт на арматура в турбинен цех

1. Описание на ремонтните операции. Ремонт на арматурата включва следните операции:

Ревизия и ремонт на арматура: Разглобяване на арматурата. Почистване и дефектовка на частите. Извършване на всички замервания, съгласно ремонтния формуляр. Ремонт на детайлите и подмяна на негодните за ремонт детайли. Възстановяване на уплътнителните повърхности на корпуса и затварящия орган чрез струговане и шлайфане до отстраняване на дефектите, изготвяне заявка за замерване твърдост на обработените повърхности. Проверка плътността на прилягане на уплътнителните повърхности на корпуса и затварящия орган по боя и с водна проба. Замерване и корекция аванса на клинкетите /за шибърна арматура/. Ремонт на редуктор и ел. привод. Прогонване резбата на крепежните елементи и подмяна на дефектни такива. Подмяна на салниково уплътнение и/или прокладка. Сглобяването на арматурата при спазване на сглобките между повърхостите. Извършване на всички следремонтни замервания. Външно почистване на ремонтираната арматура, редуктор, ел. привод и прилежащия район.

Ако при дефектовката се констатира невъзможност за отстраняване на констатираните дефекти арматурата се подменя с нова, като това включва:

Подмяна на арматура: Получаване на новата арматура от склада на Изпълнителя и транспорт до цеха. Разглобяване и ревизия с подмяна на салниковата набивка и уплътнителните гарнитури. Зачистване за входящ и предмонтажен контрол. Проверка запорния орган за плътност и напасване при необходимост. Извършване на всички следремонтни замервания, попълване на ремонтните формуляри. Демонтаж на старата и монтаж на новата арматура при спазване технологичните изисквания за тази дейност. Сглобяване на новата арматурата. Извозване на демонтираната арматура до склад на Възложителя.

Участие в настройката на арматурата съвместно с КИП и А.

2. Технически и технологични изисквания при ремонт и подмяна на арматура:

2.1 По време на ремонта се прави пълно разглобяване и почистване на детайлите на съоръженията, посочени в Приложения 2, подробен оглед, извършване на всички необходими измервания, изпитания, изследвания, отстраняване на откритите дефекти, ремонт на всички детайли и възли, замяна на негодните детайли. Извършения ремонт трябва да осигури надеждна и икономична работа на турбоагрегатите в определения период от време, съгласно договора. Да се спазват изискванията, посочени в чертежите и данните от замерванията се попълват в предадените от Възложителя формуляри за съответното съоръжение. Запазване и възстановяване на всички табелки, площадки, парапети и изолационни ламарини в зоната на ремонтираната арматура.

2.2 Преди демонтаж на арматура да се осигури тръбопровода против изместване и се блокират пружините и подвеските преди и след арматурата, която ще се демонтира. След монтаж на новата арматура да се демонтира укрепването на тръбопровода и се освободят блокираните преди това пружини и подвески по ООС. Да се провери настройката на ООС и се коригира при необходимост.

2.3 Преди монтаж на нова арматура, същата да се разконсервира, да се разглоби напълно и се ревизират всички елементи. Да се монтира нова набивка на салника и нови уплътнения на фланцовите връзки като се спазва технологичния порядък при подмяната.

2.4 Да не се използва масло за смазване на шпиндела на парната арматура. За целта е подходящо да се използва алуминиев спрей или графит с вода.

2.5 При фланцово свързване на арматурата към тръбопровода да се спазват изискванията за:

а/ съостност на отворите между фланците на арматурата и тръбопроводите;

б/перпендикулярност между оста на тръбопровода и челните повърхности на фланците към него;

в/успоредност на челните повърхности на фланците на арматурата и тръбопроводите.

2.6 При свързване на арматурата към тръбопровода чрез заваряване да се спазят следните изисквания:

- а/ Затварящия орган да бъде в положение „затворено“.
- б/ Да се почисти вътрешната повърхност на основния тръбопровод;
- в/ При $D_{\text{у}} \geq 40$ мм да се използват подложни гривни,
- г/ Да се прихване арматурата на няколко места от двете страни след центроване на към тръбопровода;
- ж/ Да се отвори запорния орган на шпиндела на 2-3 оборота и се извърши окончателното заваряване.

2.7 При монтаж на салниковото уплътнение да се спазват следните изисквания:

- а/ набивката за отделните пръстени да се реже по дължината, така че при монтаж в салниковата камера двата края да се допират плътно /да не се получава хлабина или застъпване между двата края на всеки пръстен/;
- б/ всяка двойка пръстени да се разполагат така един спрямо друг, така че местата на съединяване на краищата им да се разминават ъглово на 180° .
- в/ следващата двойка пръстени да е завъртяна ъглово на 90° спрямо предходната и т.н. до пълното запълване на салниковата камера.
- г/ техническите параметри на влаганата набивка да отговарят на необходимите за съответния вид арматура /сечение на набивката, налягане и температура/.

2.8 Шлайфане и напасване по боя на уплътняващите повърхнини на корпуса и на затварящия орган до пълното им прилягане и отстраняване на задириания

2.9 Зачистване местата за извършване на безразрушителен контрол на елементите на арматурата по указание на ОКМ. Възстановяване пукнатини под 2,5% от масата на детайлите на арматурите. Подмяна на детайлите с пукнатини над 2,5% от масата им.

2.10 Изготвяне на заявка към ОКМ за извършване на безразрушителен контрол

2.11 Проверка твърдостта на уплътняващите лица на корпуса и на затварящия орган, сравняване с изискванията на производителя, предприемане на коригиращи действия за отстраняване на дефекта по технология на Изпълнителя, утвърдена от Възложителя

2.12 Ревизия редукторите на арматурите, проверка състоянието на зъбния механизъм и подмяна при установено износване над допустимото.

2.13 Ако при сглобяване на арматурата се използват за уплътнение рифлени прокладки, да се проверят следните техни параметри:

- а/ съответствие по геометрични размери;
- б/ съответствие на материала, от който са изработени;
- в/ качеството на изработката на отделните гребени и тяхната цялост.

2.14 При монтажа на нова арматура да се обърне особено внимание на съответствието на арматурата към техническите параметри на тръбопровода. За идентификация на предназначението на арматурата да се извършва металографски контрол на материала на корпуса и се гледа заводската маркировка на корпуса.

2.15 Извършване термообработка на заваръчните шевове на арматурата за високи параметри (над 250°C температура на флуида).

3. Критерии за оценка качеството на ремонта:

- 100% плътност на запорния орган и салниковото уплътнение;
- липса на пропуски от фланцовите и заварени съединения;
- липса на пропуски на масло от редукторите на електроприводите;
- за регулираща арматура – работната характеристика след ремонта да съвпада с проектната;
- плавно движение /без задържания/ на затварящия орган от крайно затворено положение до крайно отворено и обратно. За арматура с ел. привод при движението на запорния орган да няма необичайни шумове в редуктора или ел.двигателя;

4. Особенности относно начина на приемане изпълнението на услугата, изпитанията на съоръженията и документите, които ще се оформят при изпълнение предмета на поръчката.

4.1 Документи, касаещи организацията на ремонта

4.1.1 Преди започване на ремонтните работи

- Протокол за предаване на обект за извършване на ремонт ОД 6.3-1-123-36
- Протокол за предаване за временно ползване от външен изпълнител на повдигателни съоръжения (ПС), собственост на "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД ОД 6.3-1-123-33

4.1.2 След завършване на ремонтните работи

- Протокол за приемане на обект след извършване на ремонт ОД 6.3-1-123-17
- Протокол за приемане чистотата на районите след извършване на ремонт ОД 6.3-1-123-28
- Протокол за приемане на стълби, площадки и парапети на обект след извършен ремонт ОД 6.3-1-123-30
- Акт №1 за извършени и приети ремонтни работи на обект след извършен ремонт ОД 6.3-1-123-18
- Акт за завършена работа ОД 6.3-1-123-25
- Протокол за приемане от външен изпълнител на повдигателни съоръжения (ПС), собственост на "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД - ОД 6.3-1-123-54
- Протокол за окончателно извършен обем - ОД 6.3-1-123-47

4.1.3 Документи, касаещи ремонта:

- За всяка арматура от обема работа да се изготви:
 - Констативен протокол от дефектовка
 - Ремонтен формуляр
 - Акт за водна проба
 - Акт за извършена работа
- Сертификати за качество на използвани електроди
- Сертификати за входящ и предмонтажен контрол на нововложени елементи
- Сертификати от извършен металографски контрол на елементи, които са от обема за металографски контрол на ОКМ.

4.2 Документи, необходими за започване на работа

4.2.1 От РСПБЗН се получават необходимите документи за извършване на огневи работи (рязане с ъглошлайф, заваряване), както и необходимите разяснения и коментари.

4.2.2 От отдел ОБЗР се получават всички необходими документи, изисквани по техническа безопасност и здравословни условия на труд със съответните коментари и пояснения.

4.2.3 От отговорника по договора се получават необходимите документи по опазване на околната среда и разделно събиране на отпадъците.

4.2.4 Списък на персонала, който ще участва в изпълнението на поръчката;

4.2.5 График за изпълнение предмета на поръчката.

4.2.6 План за осигуряване на качеството, съгласуван с отговорника по договора и отдел ОТКК.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изм. директор:

инж. Ж. Динчев

Отг. по договора:

инж. Д. Мутафчиев



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:

Д. Динчев



Приложение №2

Обем ремонтни работи

I обособена позиция – Ремонт на арматура в турбинен цех – ТА-1

Ревизия и ремонт на арматура, включващо: Разглобяване на арматурата. Почистване и проверка на частите. Извършване на всички замервания, съгласно ремонтния формуляр. Ремонт на детайлите и подмяна на негодните за ремонт детайли. Възстановяване на уплътнителните повърхности чрез наплавка, струговане и шлайфане до отстраняване на дефектите. Ревизия и ремонт на редуктори, подмяна на негодните за ремонт детайли. Ревизия и ремонт на ел. приводи и подмяна на негодните за ремонт детайли. Прогонване резбата на шпилки и подмяна на дефектни. Подмяна на салниково уплътнение. Изрязване на нова прокладка. Подмяна на прокладка. Спазване на луфтове, хлабини и настройка при сглобяването на арматурата. Извършване на всички следремонтни замервания. Сглобяване на арматурата. Проверка плътността и работата на арматурата. Контрол на метала - по указание ОКМ. Попълване на ремонтните протоколи и формуляри и тяхното предаване в текстови и електронен вид преди пускане на машината. Запазване и възстановяване на всички табелки, плошки, парпети и изолационни ламарини в зоната на ремонтираната арматура. Почистване от смазочни материали и боядисване на арматурата.

Подмяна на арматура: Получаване на новата арматура от склада на Изпълнителя и транспорт до цеха. Разглобяване и ревизия с подмяна на салниковата набивка и уплътнителните гарнитури. Зачистване за входящ и предмонтажен контрол. Проверка запорния орган за плътност и напасване при необходимост. Извършване на всички следремонтни замервания, попълване на ремонтните формуляри. Подготовка и поставяне такаважни приспособления, монтаж и демонтаж на скеле. Укрепване на тръбопровода на която е монтирана арматурата, блокиране на пружини и подвески преди и след арматурата. Размерване и изрязване на дефектната арматура / ако е сварна/. Обработка краищата на елемента за заваряване. Заваряване на подложен пръстен, напасване, прихващане и заваряване на арматурата към тръбопровода, термообработка/ в зависимост от материала/ и зачистване на заварките за металоконтрол. Демонтаж укрепване. Настройка на ООС. Сглобяване на арматурата. Извозване на демонтираната арматура до склад на възложителя.

Участие в настройката на арматурата съвместно с КИП и А.

ТА-1																
№	НАИМЕНОВАНИЕ	Техн. н-е	Бр.	Озн.	Флуид	Ст.д. L-мм.	Вид	При-вод	Закр.	Dy /мм/	Py МПа	T°С	Общо Ч/Ч	Цена на ч/ч без ДДС	Обща цена лв. без ДДС	Матер. и консум лв., без ДДС
	СХЕМА ПИТАТЕЛНА МАГИСТРАЛА	СХЕМА ПИТАТЕЛНА МАГИСТРАЛА														
1	Сп.кл. на смук. страна на 1ПЕП-А	1ВП-12А	1		Вода	820	Кл.	Ел.	Ф	400	2.5	250	65.00	13.00	845.00	83.00
2	Сп.кл. на смук. страна на 1ПЕП-Б	1ВП-12Б	1		Вода	820	Кл.	Ел.	Ф	400	2.5	250	65.00	13.00	845.00	83.00
3	ОК аварийен впръск от 3-та ст. на 1ПЕП-А,Б	ОК-Ав.впр.	2		Вода	230	ОК	Р.	С	65	23.5	250	10.00	13.00	130.00	11.00
4	Аварийен впръск от 3-та ст. на 1ПЕП-А,Б	Ав.впр.на 1ПЕП	2		Вода	230	В	Р.	С	65	23.5	250	10.00	13.00	130.00	11.00
5	Дренажи за подгрев на 1ПЕП-А,Б	Др.подгр.1ПЕП	4		Вода	140	В	Р.	С	20	23.5	250	25.00	13.00	325.00	31.00
	СХЕМА - ОСНОВЕН КОНДЕНЗАТ	СХЕМА - ОСНОВЕН КОНДЕНЗАТ														
1	Рециркулация на 1КП-2ст	1КО-2	1		Осн.К	335	Ш	Ел.	Ф	150	2.5	250	24.00	13.00	312.00	29.00

2	Сп. кл. байпас- 1КРЦ	1КО-3	1		Осн.К	440	Кл.	Ел.	Ф	250	2.5	250	43.00	13.00	559.00	54.00
3	Сп. кл. на вход 1КРЦ-к.9м	вход 1КРЦ	1		Осн.К	440	Кл.	Р.	Ф	250	2.5	250	43.00	13.00	559.00	54.00
4	Сп. кл.на изход 1КРЦ-к.9м	изход 1КРЦ	1		Осн.К	440	Кл.	Р.	Ф	250	2.5	250	43.00	13.00	559.00	54.00
5	Сп. кл. байпас- 1КРЦ-1	Сп. кл. байпас- 1КРЦ-1	1		Осн.К	440	Кл.	Ел.	Ф	250	2.5	250	43.00	13.00	559.00	54.00
6	Сп. кл.-1КРЦ-Кондензатор	1КО-20	1		Осн.К	335	Ш	Р.	Ф	150	2.5	250	24.00	13.00	312.00	29.00
7	Вход упл.пред. и зад. лагер 1ПЕП-А	вх.упл. 1ПЕП-А	1		Осн.К	140	В	Р.	С	20	2.35	250	6.00	13.00	78.00	6.00
8	Вход упл.пред. и зад. лагер 1ПЕП-Б	вх.упл. 1ПЕП-Б	1		Осн.К	140	В	Р.	С	20	2.35	250	6.00	13.00	78.00	6.00
9	Обща изход уплътнения 1ПЕП-А	изх.упл. 1ПЕП-Аоб.	1		Осн.К	140	В	Р.	С	20	2.35	250	6.00	13.00	78.00	6.00
10	Обща изход уплътнения 1ПЕП-Б	изх.упл. 1ПЕП-Б-об	1		Осн.К	140	В	Р.	С	20	2.35	250	6.00	13.00	78.00	6.00
	СХЕМА -СК ПВН, ПНН и Въздух	СХЕМА -СК ПВН, ПНН и Въздух														
1	Сп. кл. вход на РК-1К-11	1К-11-вход	1		С.К	335	Ш	Р.	Ф	150	2.5	250	24.00	13.00	312.00	29.00
2	Сп. кл. изход на РК-1К-11	1К-11-изход	1		С.К	335	Ш	Р.	Ф	150	2.5	250	24.00	13.00	312.00	29.00
3	Сп. кл. байпас на РК-1К-11	1К-11-байпас	1		С.К	335	Ш	Р.	Ф	150	2.5	250	24.00	13.00	312.00	29.00
4	Вход сл.п-па №1	Вх.сл.п--па 1	1		С.К	270	Ш	Р.	Ф	150	1.6	250	24.00	13.00	312.00	29.00
5	Изход сл.п-па №1	Изх.сл.п-па 1	1		С.К	290	Ш	Р.	Ф	100	2.5	250	15.00	13.00	195.00	18.00
6	Вход сл.п-па №2	Вх.сл.п--па 2	1		С.К	270	Ш	Р.	Ф	150	1.6	250	24.00	13.00	312.00	29.00
7	Изход сл.п-па №2	Изх..сл.п-па 2	1		С.К	290	Ш	Р.	Ф	100	2.5	250	15.00	13.00	195.00	18.00
8	Обратен клапан сл.п-па №1	ОК-сл.п-па №1	1		С.К	340	ОК	Р.	Ф	100	4	250	15.00	13.00	195.00	18.00
9	Обратен клапан сл.п-па №2	ОК-сл.п-па №2	1		С.К	340	ОК	Р.	Ф	100	4	250	15.00	13.00	195.00	18.00
	СХЕМА - ДВН и ПБ	СХЕМА - ДВН и ПБ														
1	Сп. кл. барбутажа на 1ДВН	Б-ж 1ДВН	1		Пара	290	Ш	Ел.	Ф	100	2.5	560	15.00	13.00	195.00	18.00
2	Сп. кл. барбутажа на 1ПБак	Б-ж 1ПБак	1		Пара	290	Ш	Ел.	Ф	100	2.5	560	15.00	13.00	195.00	18.00
3	Дренаж 1ДВН	Дренаж 1ДВН	1		ОК	335	В	Р.	С	100	4	250	15.00	13.00	195.00	18.00
4	Дренаж 1ПБ	Дренаж 1ПБ	1		ОК	340	В	Р.	Ф	100	4	250	15.00	13.00	195.00	18.00
5	РК аварийно високо ниво 1ДВН	1ВП-11	1		Осн.К	340	Кл.	Ел.	Ф	100	2.5	250	15.00	13.00	195.00	18.00
6	Воден баланс на 1ДВН	В. бал. на 1ДВН	4		ОК		Б	Р.	Ф	125	2.5	250	79.00	13.00	1027.00	101.00
7	Воден баланс на 1ПБак	В. бал. на 1ПБак	4		ОК		Б	Р.	Ф	125	2.5	250	79.00	13.00	1027.00	101.00
8	Импулсен клапан на парен баланс 1ДВН	ИК на 1ДВН	1		Пара	140	РК	Р.	Ф	20	4	560	6.00	13.00	78.00	6.00
9	Сп. кл. ПВН- 6 по	1К-3	1		СК	345	Ш	Р.	С	150	2.5	250	24.00	13.00	312.00	24.00

	собств.кондензатт															
10	Обратен клапан на рециркур. IПЕП-А	ОК на рц.-я IПЕП-А	1	Вода	340	ОК	Р.	Ф	100	4	250	15.00	13.00	195.00	18.00	
11	Обратен клапан на рециркур. IПЕП-Б	ОК на рц.-я IПЕП-Б	1	Вода	340	ОК	Р.	Ф	100	4	250	15.00	13.00	195.00	18.00	
	СХЕМА - ГОП и ТВ	СХЕМА - ГОП и ТВ														
1	Сп. кл. на 1смук. газоохлад. п-па	смук. IГОП-1	1	Вода	445	Ш	Р.	Ф	250	1	250	43.00	13.00	559.00	54.00	
2	Сп. кл. на 2смук. газоохлад. п-па	смук. IГОП-2	1	Вода	445	Ш	Р.	Ф	250	1	250	43.00	13.00	559.00	54.00	
3	Сп. кл. на Iнапорна газоохлад. п-па	напор IГОП-1	1	Вода	445	Ш	Р.	Ф	250	1.6	250	43.00	13.00	559.00	54.00	
4	Сп. кл. на Iнапорна газоохлад. п-па	напор IГОП-2	1	Вода	445	Ш	Р.	Ф	250	1.6	250	43.00	13.00	559.00	54.00	
5	Обратен кл. на IГОП-1	ОК на IГОП-1	1	Вода	600	ОК	Р.	Ф	250	2.5	250	43.00	13.00	559.00	54.00	
6	Обратен кл. на IГОП-2	ОК на IГОП-2	1	Вода	600	ОК	Р.	Ф	250	2.5	250	43.00	13.00	559.00	54.00	
7	Сп. кл. на реци-ия на IГОП-1,2	Рец.IГОП-1,2	1	Вода	270	Ш	Ел.	Ф	150	1	250	24.00	13.00	312.00	29.00	
8	Сп. кл. на вход на газоохладител-А	вход IГО-А	1	Вода	245	Ш	Р.	Ф	125	1	250	20.00	13.00	260.00	24.00	
9	Сп. кл. на вход на газоохладител-В	вход IГО-В	1	Вода	245	Ш	Р.	Ф	125	1	250	20.00	13.00	260.00	24.00	
10	Сп. кл. на вход на газоохладител-С	вход IГО-С	1	Вода	245	Ш	Р.	Ф	125	1	250	20.00	13.00	260.00	24.00	
11	Сп. кл. на вход на газоохладител-Д	вход IГО-Д	1	Вода	245	Ш	Р.	Ф	125	1	250	20.00	13.00	260.00	24.00	
12	Сп. кл. на изход на газоохладител-А	изход IГО-А	1	Вода	245	Ш	Р.	Ф	125	1	250	20.00	13.00	260.00	24.00	
13	Сп. кл. на изход на газоохладител-В	изход IГО-В	1	Вода	245	Ш	Р.	Ф	125	1	250	20.00	13.00	260.00	24.00	
14	Сп. кл. на изход на газоохладител-С	изход IГО-С	1	Вода	245	Ш	Р.	Ф	125	1	250	20.00	13.00	260.00	24.00	
15	Сп. кл. на изход на газоохладител-Д	изход IГО-Д	1	Вода	245	Ш	Р.	Ф	125	1	250	20.00	13.00	260.00	24.00	
16	Сп. кл. технич. вода след IСВФ-А	IВТ-5А"	1	Вода	400	Кл.	Ел.	Ф	500	1.6	250	80.00	13.00	1040.00	103.00	
17	Сп. кл. технич. вода след IСВФ-Б	IВТ-5Б"	1	Вода	400	Кл.	Ел.	Ф	500	1.6	250	80.00	13.00	1040.00	103.00	
18	Сп. кл. техн. вода вход МО на IПЕП-А-обща	IВТ-1А	1	Вода	440	Ш	Р.	Ф	250	1	250	43.00	13.00	559.00	54.00	

19	Сп. кл. техн. вода вход МО на ПЕП-Б-обща	1BT-1Б	1	Вода	440	Ш	Р.	Ф	250	1	250	43.00	13.00	559.00	54.00
20	Сп. кл. техн. вода изход МО на ПЕП-А-обща	1BT-2А	1	Вода	440	Ш	Р.	Ф	250	1	250	43.00	13.00	559.00	54.00
21	Сп. кл. техн. вода изход МО на ПЕП-Б-обща	1BT-2Б	1	Вода	440	Ш	Р.	Ф	250	1	250	43.00	13.00	559.00	54.00
22	Сп. кл. изход охладж. вода от Генер.-1	1BT-4	1	Вода	255	Ш	Ел.	С	300	1	250	53.00	13.00	689.00	67.00
23	Вх. маслоохл.-1 на ПЕП-1А	вх. МО-1 на ПЕП-1А	1	Вода	245	Ш	Р.	Ф	125	1	250	20.00	13.00	260.00	24.00
24	Вх. маслоохл.-2 на ПЕП-1А	вх. МО-2 на ПЕП-1А	1	Вода	245	Ш	Р.	Ф	125	1	250	20.00	13.00	260.00	24.00
25	Изх.. маслоохл.-1 на ПЕП-1А	изх. МО-1 на ПЕП-1А	1	Вода	245	Ш	Р.	Ф	125	1	250	20.00	13.00	260.00	24.00
26	Изх.. маслоохл.-2 на ПЕП-1А	изх. МО-2 на ПЕП-1А	1	Вода	245	Ш	Р.	Ф	125	1	250	20.00	13.00	260.00	24.00
27	Вх. маслоохл.-1 на ПЕП-1Б	вх. МО-1 на ПЕП-1Б	1	Вода	245	Ш	Р.	Ф	125	1	250	20.00	13.00	260.00	24.00
28	Вх. маслоохл.-2 на ПЕП-1Б	вх. МО-2 на ПЕП-1Б	1	Вода	245	Ш	Р.	Ф	125	1	250	20.00	13.00	260.00	24.00
29	Изх.. маслоохл.-1 на ПЕП-1Б	изх. МО-1 на ПЕП-1Б	1	Вода	245	Ш	Р.	Ф	125	1	250	20.00	13.00	260.00	24.00
30	Изх.. маслоохл.-2 на ПЕП-1Б	изх. МО-2 на ПЕП-1Б	1	Вода	245	Ш	Р.	Ф	125	1	250	20.00	13.00	260.00	24.00
31	Вход охл. вода на ел. дв. на ПЕП-1А	вход ВО дв. на ПЕП-1А	1	Вода	340	В	Р.	Ф	100	4	250	15.00	13.00	195.00	18.00
32	Вход охл. вода на ел. дв. на ПЕП-1Б	вход ВО дв. на ПЕП-1Б	1	Вода	285	В	Р.	Ф	100	4	250	15.00	13.00	195.00	18.00
33	Изх. охл. вода на ел. дв. на ПЕП-1А	изход ВО дв. на ПЕП-1А	1	Вода	225	Ш	Р.	Ф	100	1	250	15.00	13.00	195.00	18.00
34	Изх. охл. вода на ел. дв. на ПЕП-1Б	изход ВО дв. на ПЕП-1Б	1	Вода	225	Ш	Р.	Ф	100	1	250	15.00	13.00	195.00	18.00
	СХЕМА - ДРЕНАЖЕН БАК	СХЕМА - ДРЕНАЖЕН БАК													
1	Смукат. задвижка на Др.П-па №1	См.1Др.П-1	1	К-зат	345	Ш	Р.	Ф	150	2.5	250	24.00	13.00	312.00	29.00
2	Смукат. задвижка на Др.П-па №2	См.1Др.П-2	1	К-зат	345	Ш	Р.	Ф	150	2.5	250	24.00	13.00	312.00	29.00
3	Напорна задвижка на Др.П-а №1	Нап..1Др.П-1	1	К-зат	290	Ш	Р.	Ф	100	4	250	15.00	13.00	195.00	18.00
4	Напорна задвижка на	Нап..1Др.П-2	1	К-зат	290	Ш	Р.	Ф	100	4	250	15.00	13.00	195.00	18.00

	1 Др.П-а №2																	
5	Обратнен клапан на 1 Др.П-па №1	ОК 1 Др.П-па-1	1		К-зат	330	ОК	Р.	Ф	100	4	250	15.00	13.00	195.00	18.00		
6	Обратнен клапан на 1 Др.П-па №2	ОК 1 Др.П-па- 2	1		К-зат	330	ОК	Р.	Ф	100	4	250	15.00	13.00	195.00	18.00		
ОБЩИ																		
1	Продухване на колектори/вход-изход/ техническа вода на ПЕП-А,Б - демонтаж и монтаж на заглушки към тях и почистване на ▼кота /-3,5/	Продухване на колектори/вход-изход/ техническа вода на ПЕП-А,Б - демонтаж и монтаж на заглушки към тях и почистване на ▼кота /-3,5/	4бр.										92.00	13.00	1196.00	123.00		
													Сума труд без ДДС				27807.00	
													Сума за материали и консумативи без ДДС					2643.00
													Цена на ч/ч			13.00		
													Общо ч/ч		2139.00			
													Общо за ТА-1					30450.00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изн. директор:

инж. Ж. Динчев

Отг. по договора:

инж. Д. Мутафчиев



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:

Д. Динев



Приложение №3

Спецификация за доставка на набивка

I обособена позиция – Ремонт на арматура в турбинен цех – ТА-1

Тип набивка	Сечение /мм/	Кол-во (кг.)	Ед.цена лв/кг. без ДДС	Обща цена /лв./ без ДДС
ASSEAL PACKINGSTYLE 343 Технически параметри: - за вода и прегрята пара - P/bar/ 500 - T / °C/ от -200 до +650 /450 в оксидираща среда/ - pH 0÷14 -плътност 1,45 g/cm ³ , или еквивалент	12 x 12	5	413.0	2065.0
	13 x 13	20	413.0	8260.0
	16 x 16	10	413.0	4130.0
	20 x 20	5	413.0	2065.0
	28 x 28	10	413.0	4130.0
Общо:				20650.00

Забележка

1. Доставената набивка да е придружена със сертификат за качество, декларация за произход, декларация за експлоатационни показатели и инструкция за монтаж.
2. Срок за доставка: до 20 след сключване на договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор:

инж. Ж. Динчев

Отг. по договора:


инж. Д. Мутафчиев



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:





ДО
“ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД,
с. Ковачево, п. код 6265,
обл. Стара Загора

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

№ 013LG-L-000927/23.02.2018 год.
ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Известени сме, че между Вас, “ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, като Възложител и бенефициент на банковата гаранция, и нашият Клиент, “РУДИН” ООД, със седалище: гр. Стара Загора и адрес на управление: ул. Св. Княз Борис № 136, бл. А, ет. 1, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 202714798, представлявано от Управителя Живко Русев Желев, като Изпълнител, предстои да бъде сключен Договор за възлагане на обществена поръчка, с предмет: “Ремонт на арматура в турбинен цех” – Първа обособена позиция: “Ремонт на арматура в турбинен цех ТА-1”, рег. № 17122, наричан за краткост по-нататък Договора.

Във връзка с гореизложеното, ние, “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, със седалище: гр. София, и адрес на управление: бул. Драган Цанков № 37, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 831094393, представлявано от пълномощниците Емил Иванов Георгиев и Даниел Георгиев Йорданов, с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума или суми непревишаващи общо **2 555,00** (Две хиляди петстотин петдесет и пет) лева, при получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че Изпълнителят не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по Договора.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на Централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и са на лица, които Ви обвързват, съгласно закона.


Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено от нас по нея.



Настоящата гаранция е валидна до 20.04.2020 год. и изтича изцяло и автоматично, в случай че до 16:00 часа на 20.04.2020 год. искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в "Първа Инвестиционна Банка" АД. След тази дата ангажиментът ни по гаранцията се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Гаранцията може да бъде освободена преди изтичане на валидността ѝ само след връщане на оригинала на същата в "Първа Инвестиционна Банка" АД.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

23.02.2018 год.,
гр. Стара Загора


(Емил Георгиев)



(Даниел Йорданов)