



## **РЕШЕНИЕ**

**№ 17021-2/13.06.2017. г.**

за определяне на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с рег. №17021 и предмет „Доставка на помпи и помпени агрегати за турбинно оборудване”.

Днес 13.06.2017г., в „ТРЕЦ Марица изток 2” ЕАД, инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор на „ТРЕЦ Марица изток 2” ЕАД, като взе предвид че:

1.С решение № 17021 -1/09.02.2017г. е одобрено откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. №17021 и предмет „Доставка на помпи и помпени агрегати за турбинно оборудване”.

2.Прогнозна стойност на поръчката до **320 000.00 лв. без ДДС.**, а по позиции както следва:

Първа обособена позиция	- до 60 000.00 лв. без ДДС.
Втора обособена позиция	- до 260 000.00 лв. без ДДС.

3.Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенция по обществените поръчки под УНП 00246-2017-0017.

4.Връзка към електронната преписка в профила на Купувача:  
<http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1167.html>

5. Докладът от комисията, назначена със Заповед № 422/21.03.2017 г. е утвърден от Изпълнителния директор на 12.06.2017г.

6. По отношение на участниците в процедурата не са установени конфликти на интереси или основания за отстраняването им.

На основание чл.22, ал.1, т.6 и ал.5 във вр. с чл.5, ал.4, т.1 от ЗОП по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с рег. №17021 и предмет „Доставка на помпи и помпени агрегати за турбинно оборудване”

## **РЕШЕНИЕ :**

1.По Първа обособена позиция -,„Доставка на два броя центробежна хоризонтална многостъпална помпа”:

1.1.Класира участниците по Първа обособена позиция, както следва:

№	Наименование и седалище на участниците	Предлагана цена лева без ДДС	Класиране
1	Сиана електрик ЕООД, гр.София	18 080.00	Първо място

## 1.2. Отстранени участници:

### 1.2.1. Меркур Трейдинг ООД, с. Бистрица

**На основание чл. 107, т.1 от ЗОП отстранява участника „Меркур Трейдинг” ООД, с. Бистрица, тъй като офертата му не отговаря на поставените критерии за подбор.**

Мотиви: В законоустановения срок, до 5 работни дни участникът „Меркур Трейдинг” ООД, с. Бистрица, не представи коригиран, съгласно изискванията на Възложителя, ЕЕДОП

### 1.2.2. Норма плюс ООД, Украйна

**На основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП отстранява участника „Норма плюс” ООД, Украйна в частта по I-ва обособена позиция, тъй като офертата му не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.**

Мотиви: Участникът не е посочил в техническото си предложение коя помпа точно предлага, като е представил списък с четири типоразмера на помпи и характеристика на помпа тип Кс 80-155-2-С (предполага се, че участникът предлага да достави този тип помпа). Същите размери са на помпа с рама, а не е посочена височината на рамата, за да се сравнят исканите размери, което ги прави не съпоставими с тези изисквани от Възложителя поради това, че изискването е помпата да е без рама и двигател. В представената от участника характеристика на помпа тип Кс 80-155-2-С е видно, че в работната част при дебит 80 м<sup>3</sup>/ч напора „Н” е 151 м, а съгласно Приложение №3 от документацията на поръчката напора „Н” трябва да е 160м. При дебит 40 м<sup>3</sup>/ч предлаганата помпа има напор 170 м при изисквани от Възложителя 180м.

### 1.2.3. Хени България ЕООД, гр.София

**На основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП отстранява участника „Хени България” ЕООД, гр. София в частта по I-ва обособена позиция, тъй като офертата му не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.**

Мотиви: Участникът, в техническото си предложение, предлага помпа различаваща се по габаритни и присъединителни размери от зададените от Възложителя, а именно: междуцентровото разстояние на фланците на входа и изхода е 308мм при изисквани 405мм; диаметъра на фланеца на входа отговаря по вътрешен диаметър но няма информация за диаметъра на делителната на отворите на фланеца, както размера на самите отвори; диаметъра на фланеца на изхода е 80мм при изисквани 150мм, като също така не са посочени диаметъра на делителната на отворите на фланеца и размера на самите отвори; допустимия кавитационен запас е  $\leq 3,56$ м при изискване да е  $\leq 1,6$ м.

### 1.2.4. Енергоимпорт - експорт ООД, гр. Стара Загора

**На основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП отстранява участника „Енергоимпорт – експорт” ООД, гр. Стара Загора, в частта по I-ва**

**обособена позиция, тъй като офертата му не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.**

Мотиви: Участникът, предлага помпа Кс 80-155-2м. Същата е с обща дължина 990мм при изсквани 1100мм, междуцентровото разстояние на фланците на входа и изхода е 363мм при изисквани 405мм. Не са представени размери на фланците. Крайното уплътнение от външната страна на помпата не е салников тип, както се изисква. Не са представени размери за височината на помпата.

1.3. Определя за изпълнител на договор за обществена, класираният на първо място участник поръчка по Първа обособена позиция „Сиана електрик” ЕООД, гр. София.

2. По Втора обособена позиция - „Доставка на девет броя маслен помпен агрегат”:

2.1.Класира участниците по Втора обособена позиция, както следва:

№	Наименование и седалище на участниците	Предлагана цена лева без ДДС	Класиране
1.	Сиана електрик ЕООД, гр.София	98 640.00	Първо място
2.	Енергоимпорт - експорт ООД, гр.Стара Загора	159 039.00	Второ място
3.	Норма плюс ООД, Украйна	195 930.00	Трето място
4.	Енерготехника ЕООД, гр.София	250 709.40	Четвърто място

2.2.Отстранени участници:

2.2.1. УМЗТ Пумпи АД по II-ра обособена позиция

**На основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП отстранява участника „УМЗТ Пумпи” АД, Македония в частта по II-ра обособена позиция, тъй като офертата му не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.**

Мотиви: Участникът, в техническото си предложение, предлага помпен агрегат тип **KNVP 50/2MZ** различаващ се от зададените от Възложителя габаритни, присъединителни размери и характеристика, както следва: направление на въртене на вала на помпата /ако се гледа от страната на привода/ е дясно при изискване то да е ляво; общата дължина на агрегата е 1456мм при изискване 1402±10; общата височина е 627мм при изискване 535±10мм; дължината на помпата е 820мм при изискване 720мм; височината на помпата е 507мм при изискване 420мм; фланеца на входа е Ø125мм при изискване Ø150мм; фланеца на изхода е Ø125мм при изискване Ø100мм (както и всички останали размери); при налягане 6,3кгс/см.кв. агрегата има дебит 52,8 м.куб/ч, което ще повиши значително скоростите на маслото в тръбната система, като това се явява предпоставка за тяхното интензивно износване.

2.3. Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка, класираният на първо място участник по Втора обособена позиция „**Сиана електрик**” ЕООД, гр. София.

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП решението да се изпрати на всички участници в процедурата в тридневен срок от датата на издаването му.

Решението може да се обжалва по реда на чл.196 и сл. от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

Изв. директор:   
инж. Ж. Динчев

