



ПРОТОКОЛ
№ 24 / 23.06.2015г.

Днес, 23.06.2015г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. На заседанието присъстваха: Илко Желязков, Живко Динчев и Диян Димитров.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

.....

1.Разглеждане на докладна записка от Изпълнителния директор за прекратяване на обществена поръчка рег.№ 15015 с предмет „Доставка на 2 бр. рециркулационни съоръжения за сероочистващи инсталации на цех СОИ бл. 1-4“

.....

ПО ПЪРВА ТОЧКА

На основание чл.9 от Правилата за работа Съветът на директорите взе единодушно следните решения по точка първа от дневния ред:

1.1.С решение по т.2 от Протокол №9/10.03.2015 г. на Съвета на директорите е стартирана открита процедура за възлагане на обществена поръчка с рег.№15015 и предмет „Доставка на 2 бр. рециркулационни съоръжения за сероочистващи инсталации на цех СОИ бл. 1-4“

1.2.Решението за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки под УНП 00246-2015-0042

1.3.Участници, подали оферти по процедурата:

№	Наименование и седалище на участника	Входящ номер на офертата	Дата на получаване на офертата	Час на получаване на офертата
1	„Икома“ ООД, гр. София	4831	04.05.15	13:22
2	„Офис за минна индустрия и металургия“ ЕООД, гр. София	4832	04.05.15	13:33
3	„Енерготехника“ ЕООД, гр. София	4835	04.05.15	14:02
4	„Седона – ОП“ ЕООД, гр. Стара Загора	4836	04.05.15	14:52

1.4. Съветът на директорите приема резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № 771/05.05.2015г. на Изпълнителния директор по проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. №15015 и предмет „Доставка на 2 бр. рециркулационни съоръжения за сероочистващи инсталации на цех СОИ бл. 1-4”

1.5. Отстранени участници:

„Седона – ОП“ ЕООД, гр. Стара Загора

Съветът на директорите на основание чл. 69, ал. 1. т.3 от Закона за обществените поръчки отстранява от участие в процедурата участника „Седона - ОП” ЕООД, гр. Стара Загора, тъй като е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Мотиви:

Предложението на участника не отговаря на техническите изисквания на Възложителя – съоръженията не могат да бъдат инсталирани към съществуващата сероочистваща инсталация, съображенията за което са следните:

За напор 22.1 м. (ниво 3)

Захранването за ниво 3 се осъществява с инсталиран двигател 1030 kW. Рециркулационната помпа, която предлага участника изисква захранване по-голямо от 1188 kW. Предложеното за доставка изделие не може да работи със съществуващия двигател.

Съществуващият инсталиран съединител е с диаметър на вала Ø150 мм. с шпонков канал 36x8. Предложението на участника е диаметър на вала за куплиране към съществуващия съединител Ø145 мм., останалите размери не са посочени, но самото предложение налага промяна на конструкцията на съединителите.

Предложението за рециркулационна помпа с лагерен блок не може да се присъедини към съществуващата тръбна инсталация. Всички размери на хоризонталната и вертикалната компоновка са различни от тези зададени от Възложителя. Носещите фундаменти, смукателни и нагнетателни тръбопроводи са изчислени, проектирани и инсталирани на съществуващата инсталация.

- От хоризонталната компоновка на помпата. Изискването на възложителя - от центъра на смукателния фланец до центъра на напорния фланец – 870 мм. Предложението на участника това разстояние е 975 мм.

- От хоризонталната компоновка на помпата. Изискването на възложителя - от началото на смукателния фланец до централната вертикална ос на тръбопровода (кожуха) – 680 мм. Предложението на участника това разстояние е 492 мм.

Тези параметри трябва да бъдат точни, не могат да бъдат променяни, тъй като смукателните и напорните тръбопроводи на работещите съоръжения са неподвижно фиксирани.

- От вертикалната компоновка на помпата. Изискването на възложителя - От края на напорния фланец до основата на носещия фундамент – 2120 мм. Предложението на участника това разстояние е 2565 мм. Несъответствието на този параметър налага промяна конструкцията - на фундамента във височина или промяна дължина на напорен тръбопровод.

- Изискването на възложителя за коефициент на полезно действие на помпата не по – малък от 90 % за напор 22.1 м, дебит 3233 l/s, скорост 494 об / мин, за вода – В предложението си участника е посочил 88 % за същите условия на работа - дебит 3233 l/s, скорост 494 об / мин, за вода

За напор – 26.9 м (Ниво 6)

- Съществуващият инсталиран съединител е с диаметър на вала Ø150 мм. с шпонков канал 36x8. Предложението на участника е диаметър на вала за куплиране към съществуващия съединител Ø145 мм., останалите размери не са посочени, но самото предложение налага промяна на конструкцията на съединителите.

- Предложението за рециркуляционна помпа с лагерен блок не може да се присъедини към съществуващата тръбна инсталация. Всички размери на хоризонталната и вертикалната компоновка са различни от тези зададени от възложителя. Носещите фундаменти и смукателни и нагнетателни тръбопроводи са изчислени, проектирани и инсталирани на съществуващата инсталация.

- От хоризонталната компоновка на помпата. Изискването на възложителя - от центъра на смукателния фланец до центъра на напорния фланец – 930 мм. Предложението на участника това разстояние е 975 мм.

- От хоризонталната компоновка на помпата. Изискването на възложителя - от началото на смукателния фланец до централната вертикална ос на тръбопровода (кожуха) – 670 мм. Предложението на участника това разстояние е 492 мм.

Тези параметри трябва да бъдат точни, не могат да бъдат променяни, тъй като смукателните и напорните тръбопроводи на работещите съоръжения са неподвижно фиксирани.

- От вертикалната компоновка на помпата. Изискването на възложителя - От края на напорния фланец до основата на носещия фундамент – 1900 мм. Предложението на участника това разстояние е 2565 мм. Несъответствието на този параметър налага промяна конструкцията.

- Изискването на възложителя за коефициент на полезно действие на помпата не по – малък от 90 % за напор 26,9 м, дебит 3233 l/s, скорост 494 об / мин, за вода – В предложението си участника е посочил 88 % за същите условия на работа - дебит 3233 l/s, скорост 494 об / мин, за вода

Недопустимо е промяна на конструкцията и технологичния режим на работа на съоръженията без нови проектантски изчисления и нов проект.

В документацията на възложителя има изискване да се приложат данни за материалите контактуващи с работния флуид – Material data sheet – MDS, тъй като средата е специфична - Ph на флуида – от 4 до 7; Температура на суспензията $\approx 70^{\circ}\text{C}$ и др.

В предложението на участника се съдържа само тяхното наименование. Няма данни за тяхната корозионна и киселинна устойчивост.

„Икома“ ООД, гр. София

Съветът на директорите на основание чл. 69, ал. 1. т.3 от Закона за обществените поръчки отстранява от участие в процедурата участника „Икома“ ООД, гр. София, тъй като е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Мотиви:

Предложението на участника не отговаря на техническите изисквания на възложителя – съоръженията не могат да бъдат инсталирани към съществуващата сероочистваща инсталация, съображенията за което са следните:

За напор 22.1 м. (ниво 3)

- Съществуващият инсталиран съединител е с диаметър на вала Ø150 мм. с шпонков канал 36x8. Предложението на участника е диаметър на вала за куплиране към съществуващия съединител Ø155 мм., и размер на шпонка 40 Н8. Това предложение налага промяна на конструкцията на съществуващите съединители.

- От хоризонталната компановка на помпата. Изискването на възложителя - от центъра на смукателния фланец до центъра на напорния фланец – 870 мм. Предложението на участника това разстояние е 900 мм.

Този параметър трябва да бъде точен, не може да бъде променян, тъй като смукателните и напорните тръбопроводи на работещите съоръжения са неподвижно фиксирани.

- От вертикалната компановка на помпата. Изискването на възложителя - От края на напорния фланец до основата на носещия фундамент – 2120 мм. Предложението на участника това разстояние е 2000 мм. Несъответствието на този параметър налага промяна конструкцията - на фундамента във височина или промяна дължина на напорен тръбопровод.

- В предложението на участника не е посочено минималното разстояние, което е необходимо за демонтаж на кожуха на помпата.

- Изискването на възложителя за коефициент на полезно действие на помпата не по – малък от 90 % за напор 22.1 м, дебит 3233 l/s, скорост 494 об / мин, за вода – В предложението си участника е посочил 87 %, за флуид с плътност 1120 кг/ м³ и вискозитет до 20 мм²/с.

За напор – 26.9 м (Ниво 6)

- От хоризонталната компановка на помпата. Изискването на възложителя - от центъра на смукателния фланец до центъра на напорния фланец – 870 мм. Предложението на участника това разстояние е 930 мм.

- От вертикалната компановка на помпата. Изискването на възложителя – От централната хоризонтална ос до основата на носещия фундамент – 1900 мм. Предложението на участника това разстояние е 1785 мм. Несъответствието на този параметър налага промяна конструкцията - на фундамента във височина или промяна дължина на напорен тръбопровод.

- В предложението на участника не е посочено минималното разстояние, което е необходимо за демонтаж на кожуха на помпата.

- Изискването на възложителя за коефициент на полезно на помпата не по – малък от 90 % за напор 26.9 м, дебит 3233 l/s, скорост 494 об / мин, за вода – В предложението си участника е посочил 88,4 % за флуид с плътност 1120 кг/ м³ и вискозитет до 20 мм²/с.

„Енерготехника“ ООД, гр. София

Съветът на директорите на основание чл. 69, ал. 1. т.3 от Закона за обществените поръчки отстранява от участие в процедурата участника „Енерготехника“ ООД, гр. София, тъй като е представил оферта която не

отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Мотиви:

Предложението на участника не отговаря на техническите изисквания на възложителя, поради следните съображения:

За напор 26.9 м. (ниво 6)

- Възложителят е посочил в документацията си данни за двигателя към който ще трябва да се монтира новата помпа – 1230 kW. Техническото предложение на участника е захранване на двигателя 1030 kW.

За напор 26.9 м. (ниво 6); За напор 22.1 м. (ниво 3)

- Участникът не е посочил минималното разстояние необходимо за разглобяване на кожуха на предлаганата помпа

- Изискването на възложителя за коефициент на полезно на помпите не по – малък от 90 % за напор 26.9 м (напор 22,1м) при дебит 3233 l/s, скорост 494 об / мин, за вода – В приложената графика от Участника - характеристика на работа на предлаганото съоръжение производителят е посочил, че ефективността се движи в диапазон между 85% и 87 % за същите условия на работа - дебит 3233 l/s, скорост 494 об / мин, за вода.

За напор 22.1 м. (ниво 3)

- Видно от техническото предложение на участника – схема 305309-4-00, нито един размер на предлаганото изделие не съответства на изискването на Възложителя за това ниво. Има Забележка към това предложение „Към помпата позиция №1 ще бъдат доставени и входен и изходен преходник за монтаж към съществуващите компенсатори”. Участникът е трябвало да приложи чертежи с присъединителните размери на тези преходи за смукателна и нагнетателна страна на предлаганото изделие за да може комисията да прецени дали е възможен монтажа на тази помпа с тези размери към съществуващите тръбопроводи и налага ли се промяна на съществуващите фундаменти – теглото на предлаганото съоръжение е 10300 kg (10.3 тона).

Не се допуска промяна на технологичния режим на работа на съоръженията за намаляване ефективността по почистване от серен диоксид на изходящите димни газове.

В документацията на възложителя има изискване да се приложат данни за материалите контактуващи с работния флуид – Material data sheet – MDS, тъй като средата е специфична - Ph на флуида – от 4 до 7; Температура на суспензията $\approx 70^{\circ}\text{C}$ и др. В предложението на участника няма никакви данни за материалите контактуващи с работния флуид. Няма данни за тяхната корозионна и киселинна устойчивост.

1.6. На основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Протоколи на комисията назначена със Заповед № 771/05.05.2015 г. на Изп. директор по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. № 15015 с предмет: “Доставка на 2 бр. рециркулационни съоръжения за сероочистващи инсталации на цех СОИ бл. 1-4” Съветът на директорите на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗОП прекратява открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Мотиви:

От подадените четири оферти за участие в процедурата само една отговаря на изискванията на възложителя в документацията за участие. В

случай, че офертата бъде класирана и участникът бъде определен за изпълнител, то съществува възможност тази оферта да не може да отговори в най-голяма степен на принципите на свободна конкуренция и недопускане на дискриминация при провеждане на обществени поръчки, както и на целта на ЗОП за осигуряване на ефективност при разходване на средствата, свързани с определените в ЗОП дейности с обществено значение.

Поради гореизложеното и на основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗОП Съветът на директорите прекратява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 15015 с предмет „Доставка на 2 бр. рециркулационни съоръжения за сероочистващи инсталации на цех СОИ бл. 1-4”.

.....

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....(п).....

/Илко Желязков/

ЧЛЕНОВЕ:.....(п).....

/Ж.Динчев/

