



**РЕШЕНИЕ**  
**№ 16130-3 / 30.03.2017г.**

за определяне на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с предварителна покана за участие, рег.№ 16130 и предмет **“Доставка на багерни помпи”**

Днес, 29.03.2017г., в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, като взе предвид че:

1. С решение № 16130-1 / 13.12.2016г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. № 16130 и предмет **“Доставка на багерни помпи”**.
2. Прогнозна стойност на поръчката: 424 000.00 лв. без ДДС.  
Първа обособена позиция – 206 000.00 лв.  
Втора обособена позиция – 218 000.00 лв.
3. Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенция по обществените поръчки под УНП 00246-2016-0132.
4. Връзка към електронната преписка в профила на купувача:  
<http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1137.html>
5. Докладът от комисията, назначена със заповед № 99 / 17.01.2017г., е утвърден от Изпълнителния директор на 28.03.2017г.
6. По отношение на участниците в процедурата не са установени конфликти на интереси.

На основание чл.22, ал.1, т.6 и ал.5 във вр. с чл.5, ал.4, т.1 от ЗОП по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с предварителна покана за участие, рег.№ 16130 и предмет **“Доставка на багерни помпи”**, взе следните

**РЕШЕНИЯ**

1. По процедура рег.№ 16130:
  - 1.1. Класира участниците, както следва:

1.1.1. Първа обособена позиция – Доставка на багерна помпа 2000/63 – 1бр. съгласно технически характеристики и изисквания

№	Наименование и седалище на участника	Първоначално предложена цена в лв., без ДДС	Крайна договорена цена в лв., без ДДС	Класиране
1	„ОМИМ”ЕООД, гр.София	200 000.00	166 750.00	I място

Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка, класираният на първо място участник „ОМИМ”ЕООД, гр.София.

1.1.2. Втора обособена позиция – Доставка на багерна помпа 1300/72 – 2бр. съгласно технически характеристики и изисквания

№	Наименование и седалище на участника	Първоначално предложена цена в лв., без ДДС	Крайна договорена цена в лв., без ДДС	Класиране
1	„Икома”ООД, гр.София	218 000.00	218 000.00	I място

Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка, класираният на първо място участник „Икома”ООД, гр.София.

1.2.Отстранен участник: „Сиана електрик”ЕООД, гр.София

Мотиви:

По I обособена позиция са констатирани несъответствия в техническата спецификация, представляваща част от техническото предложение на участника, изразяващи се в следното:

1. Възложителят изисква помпа с обороти 585 об/мин., а участникът предлага помпа с 582 об/мин.
2. Възложителят иска консумираната мощност да е 527,7kW, а участникът предлага > 614 kW (но колко по-голяма не уточнява).
3. Възложителят иска разстоянието от центъра на помпата до фланеца на разтоварващия край да е 889 мм, а участникът предлага 900 мм.
4. Възложителят иска размера на помпата от началото на вала до фланеца на смукателя да е 2 191 мм, участникът сочи в техническата си спецификация, че този размер е 2 191 мм, но видно от приложения чертеж размера е 2 178мм.

По II обособена позиция са констатирани несъответствия в техническата спецификация, представляваща част от техническото предложение на участника, изразяващи се в следното:

1. Възложителят иска потребяваната мощност на вала на помпата да е 386 kW, а участникът предлага мощност по-голяма от 336 kW, но колко повече не уточнява, т.е. няма горна граница.
2. Възложителят иска строителната дължина на помпата да е 750 мм, участникът посочва в техн. спецификация, че ще е 750 мм, но видно от приложения чертеж към техническото предложение, размера на помпата е 635 мм.

3. Възложителят иска разстоянието от челото на смукателния шуцер до вертикалната ос на нагнетателния шуцер (охлюва) да е 205 мм, участникът посочва в техн. спецификация, че този размер е 205мм, на видно от чертежа, същият е 256 мм.

4. Възложителят иска разстоянието от вертикалната ос на нагнетателния шуцер (охлюва) до края на вала да е 1 390мм, участникът посочва, че ще достави този размер но видно от чертежа, същият е 1 629мм.

5. Възложителят иска вала да е с шийка  $\phi$  100 мм от към страната на ел.двигателя, а участникът предлага вал с шийка  $\phi$ 90мм.

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП решението да се изпрати на участниците в процедурата в тридневен срок от датата на издаването му.

Решението може да се обжалва по реда на чл.196 и сл. от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.



Изп. директор:

инж. Ж. Динчев

Съгласували:

Директор ДМОП:



Д. Неделчева

Р-л ТО:



М. Макаков

Юрисконсулт:



.....