„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД
6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
с. Ковачево, обл. Ст. Загора
Изх.№ 37013
Дата 14.10.2015 г.

До (To): **Всички заинтересовани**	Организация (Company):	Факс (Fax):	Тел. (Phone):
От (From): инж. Ж. Динчев	Организация (Company): “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево	Факс (Fax): 042/662 507	Тел. (Phone): 042/662911
Обществена поръчка с рег. № 15014 с предмет „Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на газо-мазутна инсталация на КА-5 и КА-6”		Дата (Date):	Стр. (Pages):

Уважаеми господа,

В отговор на постъпило запитване по обществена поръчка с рег. № 15109 и предмет „Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на газо-мазутна инсталация на КА-5 и КА-6”, и на основание чл. 29, ал.1 от ЗОП, предоставяме следните уточнения:

Обект на процедурата е изготвяне на работен проект на разпалваща горивна инсталация с два вида гориво – природен газ и мазут като резервно разпалващо гориво, на която да е предвидено управление с контролер.

Можем да ви предоставим следната техническа документация в електронен вид:

1. **Общ план разположение на КА-5 и КА-6** - не разполагаме с необходимата техническа документация;
2. **Разрези** – изпращаме чертежи №№ К 567, Л-42042, Л-42043, Л-42067, Л-42081, Л-42082;
3. **Подробни чертежи на съществуващите инсталации – котел, горелка, тръбна мрежа, въздуховоди** – предоставяме чертеж на разгъвката на пещна камера с надписани местата на мазутните горелки, както и чертежи на въздуховоди горещ въздух към горивните уредби чертежи №№ ТК 288.00.00.А, БН 81-09-03-00-00-00,ЗБ 81-01-03-00-00. Размера на светлото сечение на което трябва да се монтира мазутната горелка ∅ 600 Чертежите на тръбната мрежа и горелките - това е обект на проектиране от страна на Изпълнителя на ОП №15109.
4. **Функционална схема на работа на инсталацията** – това е обект на проектиране от страна на Изпълнителя на ОП №15109.
5. **Да се посочи, къде е ГРП за газта, към което ще се присъединим** – прилагаме чертежи за точките за присъединяване към инсталация за инструментален въздух

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.

ГРП блокове 1, 2, 3 и 4, както и точки за присъединяване към инсталация за инструментален въздух ГРП блокове от 1-8

Поради липсата на подробна техническа документация в процедурата е определен оглед на място, при който да се набави необходимата информация.

6. **Относно запитване за осигуряване аварийна вентилация на помещенията, в заданието не е упоменато като изискване поради това, че според нас естествената циркулация на въздуха в помещенията е достатъчна да покрие изискванията на „НАРЕДБА № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ". В процеса на проектиране от страна на Изпълнителя на ОП №15109, ако възникнат опасения за изпускане на природен газ от новата разпалваща инсталация, то би трябвало да се извършат проверовъчни изчисления и да се прецени дали вентилацията отговаря на изискванията на наредбата.**

Изп. директор: .....
(инж. Ж. Динчев)

с. КОВАЧЕВО
ИЗТОК 2
обл. СТАРА ЗАГОРА

ТОНД
Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.