



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID: 0105020728

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
с. Ковачево, обл. Ст. Загора
38053
Изм. №
Дата 19.10.2015 г.

До (To)/ Организация (Company): Всички заинтересовани		Факс (Fax):	Тел. (Phone):
От (From): инж. Ж. Динчев	Организация (Company): „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, с. Ковачево	Факс (Fax): 042/662 507	Тел. (Phone): 042/662844
Обществена поръчка с рег. № 15102 с предмет „Доставка на редуктори.“		Дата (Date):	Стр. (Pages):

Уважаеми господа,

В отговор на постъпило запитване на участник по обществена поръчка рег. № 15102 с предмет „Доставка на редуктори“, в частта и по първа обособена позиция „Доставка на задвижващи редуктори по стандарт TGL 37088 14 LA или еквивалентно“ и на основание чл.29, ал.2 от ЗОП, Ви правим следните разяснения:

Въпрос:


В документацията за участие по първа обособена позиция в техническата спецификация под таблицата има забележка, че предлаганите редуктори не трябва да имат принудително охлаждане. Под понятието „принудително охлаждане“ разбираме използване на класически охладител. Възможно ли е да се използва вентилатор на входящото зъбно колело на редуктора?

Отговор:

Възможно е да се използва вентилатор на входящото зъбно колело на редуктора .

Изн. директор:

инж. Ж. Динчев



ТО/ГГ

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.