



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014

Факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД	
с. Ковачево, обл. Ст. Загора	
Изм. №	21669
Дата	01.11.2013 г.

До (To):	Организация (Company):	Факс (Fax):	Тел. (Phone):
От (From): инж. Ж. Динчев	Организация (Company): "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД	Факс (Fax): 042/662507	Тел. (Phone): 042/662910
Относно (Re): Обществена поръчка с рег. № 13093 и предмет „Доставка на енергетично оборудване”			

Уважаеми господа,

В отговор на запитване на кандидат, предоставяме следните уточнения:

Въпрос:

В приложената към документацията техническа спецификация за част от арматурите (позиции 1,5,8,9,10,11,14,15,17,19,20,21 и 22) сте посочили параметър L в mm, като данните са точни цифри. Това ли е точната строителна дължина на поръчаната от вас арматура?

Отговор:

Данните, посочени за L /мм/ са точната строителна дължина на арматурата.

Въпрос:

За арматурите, които се присъединяват чрез фланцево съединение, моля да посочите, съгласно кой от стандартите трябва да бъдат произведени тези фланци (DIN, ГОСТ и други) или очаквате доставената арматура да бъде окомплектована с контра фланци?

Отговор:

Доставяната арматура, която се присъединява чрез фланцево съединение, да бъде окомплектована с контра-фланци и прилежащите крепежни елементи.

Въпрос:

За позиции 1,5,17,19,21,23,24,25,27 и 28 са посочени точни дължини и същите се присъединяват чрез фланцево съединение. Означава ли това, че очаквате да бъде доставена арматура, която да замени съществуващата, чрез демонтиране на използваната до момента и присъединяване на доставената нова такава към съществуващите фланци или доставката да е окомплектована с контра фланци?

ТО/ММ/ТТ

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.

Отговор:

Арматурата в посочените позиции ще заменя съществуващата, но трябва да е окомплектована с контра-фланци и крепежни елементи.

Въпрос:

Арматурата задвижвана от електропривод трябва ли да бъде доставена в комплект с привода или да бъде предвидена за присъединяване към съществуващите приводи?

Отговор:

Арматурата, задвижната с електропривод, да бъде доставяна в комплект с него.

Въпрос:


В точка III.2.3, подточка 5.1 от обявлението изисквате доставчика да представи „нотариално заверен документ за взаимоотношения с лицензирана лаборатория за изпитване и изследване на съоръжения работещи под налягане”. Това изискване към доставчика ли е или към производителя и имате ли предпочитания или допълнителни изисквания към вида на този документ (договор, споразумение или друг)?

Отговор:

За вида на документа за взаимоотношения с лицензирана лаборатория, предпочитания няма. Той може да е както с доставчика, така и с производителя, но ако е необходимо да се приложи и легализиран превод на български език.

Исп. директор:

(инж. Ж. Динчев)



ТО/ММ/ТТ

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.