



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



TÜVRheinland
CERT
ISO 9001
ISO 14001
BS OHSAS 18001

ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД
с. Ковачево, обл. Ст. Загора
Изх. № 22341
Дата 08.11.2013.

До (To):	Организация (Company):	Факс (Fax):	Тел. (Phone):
От (From): инж. Ж. Динчев	Организация (Company): “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД	Факс (Fax): 042/662507	Тел. (Phone): 042/662910
Относно (Re): Обществена поръчка с рег. № 13093 и предмет „Доставка на енергетично оборудване”			

Уважаеми господа,

В отговор на запитване на кандидат, предоставяме следните уточнения:

Въпрос:

По втора обособена позиция „Доставка на помпи, съгласно спецификация”, подпозиция 3 – аналог на 11MT32x5 – допустимо ли е да се предложи вертикална многостъпална помпа?

Отговор:

За подпозиция 3 от спецификацията е необходимо предложената помпа да е хоризонтална многостъпална.

Въпрос:

По втора обособена позиция „Доставка на помпи, съгласно спецификация”, подпозиции 11 и 12 – помпи ЦИСМ. Моля да конкретизирате дали става въпрос за зъбни помпи и да посочите вискозитет и вид на маслото.

Отговор:

За подпозиции 11 и 12 помпите не са зъбни. Маслото е турбинно минерално, тип ТП-32, с вискозитет $28.8 \div 35.2 \text{ mm}^2/\text{s}$ при 40°C .

Въпрос:

По втора обособена позиция „Доставка на помпи, съгласно спецификация”, моля да уточните дали напрежението на всички ел. двигатели да бъде 380V?

Отговор:

Всички ел.двигатели от спецификацията са с напрежение 380V, с изключение на поз.8 и 9 – те са с напрежение 6kV.

Изп. директор:

(инж. Ж. Динчев)



МИХАИЛ ПЕТКОВ МИТКОВ
ЗАМ-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

упълномощен с пълномощно
рег. №3437/03.07.2013г.

ТО/ММ/ТТ

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомявам, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.