



ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



TÜV Rheinland
CERT
ISO 9001
ISO 14001
BS OHSAS 18001

“ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
с. Ковачево, обл. Ст. Загора
Изх.№ 22639
Дата 12.11. 20.13.г.

| | | | |
|--|--|---------------------------|-----------------------------|
| До (To): | Организация (Company): | Факс (Fax): | Тел. (Phone): |
| От (From): инж. Ж. Динчев | Организация (Company): “ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД | Факс (Fax): 042/662507 | Тел. (Phone): 042/662910 |
| Относно (Re): Обществена поръчка с рег. № 13093 и предмет „Доставка на енергетично оборудване“ | | | |

Уважаеми господа,

В отговор на запитване на кандидат, предоставяме следните уточнения:

Въпрос:

По първа обособена позиция „Доставка на тръбопроводна арматура“, подпозиция 22 – регулиращ клапан. Моля да се уточни типа на регулиращия орган, максимален и минимален дебит, Kvs, разлика в налягането при регулирането (Δp)?

Отговор:

Към регулиращия орган няма изисквания да е конкретен тип. Стойностите на дебита е в границите $0 \div 180$ т/ч. Разликата в налягането Δp е 130 atm.

Въпрос:

По първа обособена позиция „Доставка на тръбопроводна арматура“, подпозиция 22 – регулиращ клапан. Моля уточнете следните технически параметри (комплектация) за електропривода:

- степен на защита (IP)
- изпълнението на електропривода – с контакторно или безконтакторно управление
- обратна връзка за положение
- блок на местно управление
- време за отваряне/затваряне

Отговор:

Технически параметри на електропривода:

- Степен на защита – IP 67;

ТО/ММ/ТТ

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.

- Изпълнението на електропривода да бъде с външно безконтакторно управление;
- Обратна връзка за положение – да, с аналогов сигнал, 4÷20mA;
- Блок за местно управление не се изисква;
- Време за отваряне/затваряне - 30÷40s;

Въпрос:

По първа обособена позиция „Доставка на тръбопроводна арматура”, по подпозиции 18, 19, 20 и 21 – моля уточнете, ако имате изисквания към уплътненията/маншетите на бъртерфлай клапите или посочете какво е съдържанието на частици във флуида и тяхната едрина?

Отговор:

Уплътненията на клапи-бъртерфлай да са от материал EPDM.

Въпрос:

По първа обособена позиция „Доставка на тръбопроводна арматура”, по подпозиции 2 и 18 – моля уточнете типа на пневмозадвижванията и необходимостта от допълнителна комплектация /switch box, solenoid valve.../? Какво е максималното и работното налягане на въздуха в системата?

Отговор:

Към пневмозадвижването на арматурите няма изисквания да е конкретен тип, като налягането на въздуха в системата е 6atm.



Изн. директор:

(инж. Ж. Динчев)

ТО/ММ/ТТ

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.