



ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2^{ЕАД}

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



TÜVRheinland
CERT
ISO 9001
ISO 14001
BS OHSAS 18001

"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД
с. Ковачево, обл. Ст. Загора
Изх. № 23527
Дата 20.11.2013 г.

До (To):	Организация (Company):	Факс (Fax):	Тел. (Phone):
От (From): инж. Ж. Динчев	Организация (Company): "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД	Факс (Fax): 042/662507	Тел. (Phone): 042/662910
Относно (Re): Обществена поръчка с рег. № 13093 и предмет „Доставка на енергетично оборудване”			

Уважаеми господа,

В отговор на запитване на кандидат, предоставяме следните уточнения:

Въпрос:

В приложената към документацията спецификация за първа обособена позиция по подпозиции 19,20 и 21 – бъртерфлай клапи, цитираните от Вас строителни дължини (L, mm) не съответстват на Европейската норма, регламентираща тези параметри (EN 558-1 – Industrial valves – Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal valves for use in flanged pipe systems), както и на Американския – ASME B16.10 (Face-to-Face and End-to-End Dimensions of valves). Моля, уточнете съгласно кой международно признат стандарт са избрани строителните дължини за всеки размер/налягане (поз.19, 20 и 21) от спецификацията?

Отговор:

Изискванията на стандартите са препоръчителни. Посочените в техническото задание размери са в съответствие с монтажната схема на съоръженията в централата.

Изп. директор:
(инж. Ж. Динчев)



ТО/ММ/ТТ

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.