




„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



До
Всички заинтересовани лица
по обществена поръчка с рег. 16007

Относно: Обществена поръчка с рег. № 16007 и предмет „Доставка на помпени агрегати за пето дюзово ниво на абсорбери 7 и 8”

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с постъпило запитване и на основание чл. 29 от ЗОП, правим следните разяснения по процедурата:

1. Въпрос: Задължително условие ли е помпите да бъдат с размери на смукателния и нагнетателния фланец DN900/PN10 тип 11/B1 БДС EN 1092-1? Ако помпата достигне желанието от Вас напор, дебит и КПД, приемате ли тя да бъде с фланци, различни от фланците на преходите, приложени в документацията?

Отговор: Ако помпата отговаря на зададените характеристики - напор, дебит, КПД приемаме да бъде с фланци различни от фланците на преходите приложени в документацията.

2. Въпрос: Бихте ли дали най-новата /последна/ ревизия на изометричните чертежи на смукателния и напорен тръбопровод /в случай че такава съществува/.

Отговор: Прилагаме последната ревизия на чертежите.

Изп. директор:
инж. Ж. Динчев

