



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tcc2@tpp2.com



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
DIN EN ISO 19011:2011
www.tpp2.com
ID: 0185C38728

До
Всички заинтересовани лица
по обществена поръчка с рег. №916040

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД	
с. Ковачево, обл. Ст. Загора	
Изм. №	10332
Дата	22.03.2016 г.

ОТНОСНО: Разяснения по условията на обществената поръчка

Уважаеми госпожи и господи,

Във връзка със зададени въпроси по обществена поръчка с рег. № 916040 и предмет „Доставка на помпен агрегат ГрТ 160-71 – 26р“ Ви даваме следните разяснения:

1. Въпрос: Помпата хоризонтална ли да бъде или вертикална?


Отговор: Помпата е хоризонтална.

2. Въпрос: Желано куплиране на помпата- ремъчно, директно със съединител, редуктор или друго? Моля да уточните.

Отговор: Директно със съединител.

3. Въпрос: Ако помпата е хоризонтална моля да изпратите разположението на двигателя към помпата.

Отговор: Съгласно следната схема:



4. Въпрос: В дадения напор от 63 м. влизат ли хидравличните загуби и загубите в тръбопровода, т.е. посочената стойност общата нагнетателна височина ли е?

Отговор: Посочената стойност на напора е общата нагнетателна височина.

5. Въпрос: Имате ли изисквания относно размерите на фланците на помпата. Ако имате моля да уточните какви да бъдат. Молим информацията за тях да съдържа вътрешен диаметър на фланеца, външен диаметър на фланеца, брой отвори, големина на отворите и размер на делителната окръжност на отворите. Ако имате чертеж на фланците моля да ги изпратите.

Отговор: Нямаме изисквания към размера на фланеца на помпата. Тя се присъединява към тръба Ф219х9.

6. Въпрос: Каква е стойността на рН на работния материал?

Отговор: рН 6÷8

7. Въпрос: Какъв е вида на твърдото вещество в работния материал?

Отговор: Твърдото вещество във флуида е твърди абразивни частици – пясък

Изпълнителен директор:

инж. Ж. Динев

