



ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014

факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@fpp2.com



Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 910528726

До (To) / Организация (Company): „Маяк М“ АД, гр. София „Интерком груп“ ООД, гр. Варна „Майкромет“ ООД, гр. Белене „ТИР Инженеринг“ ЕООД, гр. София „Технокомерс“ ООД, гр. Стара Загора „Юнимет“ ЕООД, гр. Казанлък „Емтекс инженеринг“ ЕООД, гр. София „Макстер С.О.П.“ ЕООД, гр. Стамболийски „Енергоремонт Холдинг“ АД, гр. София		Факс (Fax): 056/563020 052/574205 0658/33136 02/8680412 042/603519 0431/65007 02/9201910 032/278906 02/8133506	Тел.(Phone): 056/563010 052/574200 0658/33182 02/8687149 042/642085 0431/65570 02/9201910 032/278900 02/8133577
От (From): инж. Ж. Динчев	Организация (Company): „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, с. Ковачево	Факс (Fax): 042/ 662507	Тел.(Phone): 042 662914
Относно (Re): Обществена поръчка с рег. № 15191 и предмет „Доставка на тръби за кондензатори по приложена спецификация“		Дата (Date):	Стр. (Pages):

„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД
с. Ковачево, обл. Ст. Загора
11053
Изм. №
Дата 28.03.2016 г.

Уведомително писмо

Във връзка с участието Ви в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура, рег. № 15191 и предмет „Доставка на тръби за кондензатори по приложена спецификация“, и на основание чл.68, ал.11, т.1 от ЗОП, в срок до 05.04.2016 год, Моля да потвърдите, следното, че:

1. Предлаганите тръби, предмет на настоящата поръчка, ще бъдат произведени в пълно съответствие с изискванията на ТУ 48-21-562-89 или еквивалент.

2. Тръбите ще бъдат произведени от материал МНЖ 5-1, със следният химичен състав:

Химичен елемент	От – До(%)
Ni	5 – 6,5
Fe	1 – 1,4
Mn	0,3 – 0,8
Cu	останалото

Примеси не повече от:

Примес	Не повече от (%):
Si	0,15
Pb	0,005
S	0,01
C	0,03
P	0,04
Bi	0.002
Sb	0.005
Zn	0.5
As	0.01
Sn	0.1
ОБЩО	не повече от 0,7%

ТО/СП

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.

3. Начин на производство е студено изтеглени или студено валцовани, **отгрети**.
4. Механични свойства /характеристики/ са якост на опън: $\sigma_b \geq 300\text{Мра}$ и относително удължение: $\delta_{10} \geq 10\%$.
5. Нормална точност и мерна дължина е, както следва:
 $\varnothing - 28 \times 1$
 $L = 9000(+15) \text{ mm}$
6. Няма да се удължават тръбите посредством заваряване.

Изисканите документи да се изпратят в запечатан плик, на който да бъде изписано "Допълнителни документи по ОП 15191", в деловодството на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, с. Ковачево, на вниманието на инж. Пламен Чамов.

Председател на комисията:



Инж. Пламен Чамов

ТО/СП

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.