



ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД	
с. Ковачево, обл. Ст. Загора	
Изх.№	12876
Дата	11.04.2016 г.

ДО

Всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Разяснения по обществена поръчка с рег. № 16037 и предмет „Абонаментно поддържане на изградените автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ) и автоматични пожарогасителни инсталации (АПИ) в ЦДП-С, ЦДП-Н, Главна административна сграда, сграда Дирекция „Ремонти“, Административна сграда „Инвестиции“, кабелните полуетажи на БЩУ 1, 2 и 4, кабелните полуетажи над секции 6 кV на блокове № 5, 6, 7 и 8, секции 6 и 0,4 кV на блокове № 3 и № 4, част 700 MW и връзката им с централизираната система за мониторинг (ЦСМ) за тях в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД“

В отговор на постъпило запитване, на основание чл. 29, ал.2 от ЗОП, Ви изпращаме разяснения по процедурата рег.№ 16037 с предмет „Абонаментно поддържане на изградените автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ) и автоматични пожарогасителни инсталации (АПИ) в ЦДП-С, ЦДП-Н, Главна административна сграда, сграда Дирекция „Ремонти“, Административна сграда „Инвестиции“, кабелните полуетажи на БЩУ 1, 2 и 4, кабелните полуетажи над секции 6 кV на блокове № 5, 6, 7 и 8, секции 6 и 0,4 кV на блокове № 3 и № 4, част 700 MW и връзката им с централизираната система за мониторинг (ЦСМ) за тях в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД“.

Въпрос: В изискванията за дейностите и тестовете изискуеми от вас за извършване при абонаментната поддръжка на газовите пожарогасителни системи не е описан теста в Приложение Е на БДС EN 15004:2009 "Вентилаторен тест за плътност за определяне минималното време на задържане".

Съгласно чл.9.2.4.1 на горепосочения стандарт е казано: „Най-малко веднъж на всеки 12 месеца трябва да се определи дали са възникнали гранично проникване или други промени на защитаваното затворено пространство, които могат да предизвикат течове и въздействие върху техническите характеристики на агента. Ако това не може да бъде определено визуално, то трябва еднозначно да се установи чрез повтаряне на изпитването за непроницаемост на затвореното пространство в съответствие с приложение Е.“

Този тест се отнася към конструкцията на помещението и неговата цялост, но дава един основен показател за ефективността за гасене на системата – минималното време на задържане на гасителния агент. Това време не трябва да бъде по-малко от 10 мин.

Как ще се извършат тези тестове - Чрез ТЕЦ МИ2 или чрез Фирмата извършваща абонаментната поддръжка?

Ако е чрез Фирмата извършваща абонаментната поддръжка как да се посочи цена в офертата и тя ще се разглежда ли към общата цена на абонамента?

Отговор: Съгласно чл. 9.3.2. на БДС EN 15004-2009 и приетите Инструкции за експлоатация и техническо обслужване на АПИ работещи с ГПГА INERGEN, отговарящите за инсталациите

ТО/ММ/НД

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.

представители на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД правят ежеседмични визуални огледи на помещенията, защитавани с пожарогасителни инсталации за настъпили промени, които биха могли да доведат до намаляване на ефективността на пожарогасене на изградените инсталации.

Съгласно т I.6. от приложените към документацията на ОП № 16037 Технически изисквания, за всяка една от обособените позиции, Възложителят изисква от фирмата-изпълнител, извършваща абонаментно сервизно поддържане на пожарогасителните инсталации ежемесечно да извършва:

Оглед на зоната за гасене за наличието на:

- ✓ **неприемливи отвори;**
- ✓ **замърсени или повредени дюзи;**
- ✓ **правилното функциониране на различните самозатварящи се отвори;**
- ✓ **поставени предупредителни надписи от двете страни на входните и проходните врати.**

Извършването на тестове за непроницаемост на защитаваните помещения в съответствие с „Приложение Е“ към БДС EN 15004-2009, се провежда само след констатирана при визуалните огледи необходимост за това.

Провеждането на тестове за непроницаемост на защитаваните помещения не е обект на настоящата обществена поръчка.

Изп. директор:

(инж. Ж. Динчев)



ТО/ММ/НД

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.