



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
с. Ковачево, обл. Ст. Загора
Изм. № 17 384
Дата 26.05.2017г.

До (To): Всички заинтересовани лица	Организация (Company):	Факс (Fax):	Тел. (Phone):
От (From): инж. Ж. Динчев	Организация (Company): "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, с. Ковачево	Факс (Fax): 042/662507	Тел. (Phone): 042/662910
Относно (Re): Обществена поръчка с рег. № 17047 с предмет: „Доставка на резервни части за газанализатори за емисионен контрол на СОИ-1-8, котли от 1 до 12, пункт за имисии в с.Полски градец, датчици и модули за вибрационен контрол по ДВ по блокове от 5 до 8”		Дата (Date):	Стр. (Pages):

Уважаеми господа,

В отговор на постъпило запитване от 22.05.2017г. по обществена поръчка с рег. № 17047 с предмет **„Доставка на резервни части за газанализатори за емисионен контрол на СОИ-1-8, котли от 1 до 12, пункт за имисии в с.Полски градец, датчици и модули за вибрационен контрол по ДВ по блокове от 5 до 8”** и на основание чл. 33, ал.2 от ЗОП правим следните разяснения по процедурата:

1. Въпрос: По първа обособена позиция – **За Позиция №7**, с наименование: Охладител за газова проба: EGK 1/2 1001 10639 088523 001 with DTG и код: **4562 2 270 1 000**, от таблицата със спецификация за доставка на резервни части за газанализатори за емисионен контрол на СОИ 1 до 4 и димни вентилатори, да се уточни дали посоченият код /по-специално цифрата в червено, / е верен и ако е верен да се посочат техническите характеристики: вида на дренажа.

Отговор: Да се чете код **4562 2 270 3 000**.

2. Въпрос: По първа обособена позиция - **За Позиция № 11**, с наименование: Касета за пересталтична помпа-BUHLER (peristaltic pump 0,3 l/h Gas Cooler EGK ½) и код:-, от таблицата със спецификация за доставка на резервни части за газанализатори за емисионен контрол на СОИ 1 до 4 и димни вентилатори, да се уточни каква е касетата, тъй като тези помпи са с макари и дали това се има предвид под касета?

Отговор: Да, помпите са с макари (касета).

3. Въпрос: По първа обособена позиция- **За Позиция №13** с наименование: Сонда за газова проба серия 222 и код: **GAS 222 15** от таблицата със спецификация за доставка на резервни части за газанализатори за емисионен контрол на СОИ 1 до 4 и димни

вентилатори, да се посочи пълния код или техническите характеристики на изделието.

Отговор: Пълният код е **46117462221509903**.

Изп. директор:

(инж. Ж. Динчев) *

