



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014

Факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
с. Ковачево, обл. Ст. Загора

Изм. № 7654

Дата 21.02 2014 г.

До (To):	Организация (Company):	Факс (Fax):	Тел. (Phone):
От (From): инж. Ж. Динчев	Организация (Company): „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, с. Ковачево	Факс (Fax): 042/662 507	Тел. (Phone): 042/662710
Относно (Re): Постъпило запитване по обществена поръчка с рег. №14017 и предмет: „Изработка и доставка на змеевици със стойки (долен пакет) за воден економайзер (ВЕ) на котлоагрегати тип ПК 38-4”		Дата (Date):	Стр. (Pages):

Уважаеми/а господине/госпожо,

В отговор на постъпило запитване по обществена поръчка с рег. №14017 и предмет: „Изработка и доставка на змеевици със стойки (долен пакет) за воден економайзер (ВЕ) на котлоагрегати тип ПК 38-4”, Ви уведомяваме за следното:

1. Носещите, укрепващите и предпазващите змеевиците детайли позиции 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 от чертежи №АН 81-05-06-00-00А и №АН 81-05-07-00-00А трябва да се изработят от стоманата посочена в чертежите.

2. Тръбите ф 32x4, Ст.20, ТУ 14-3-460 е задължително да бъдат с положителен допуск, както е посочено в техническите изисквания към документацията.

Изн. директор:

(инж. Ж. Динчев)



ТО/ ИТ 042/662710

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа