



# „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014  
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД  
с. Ковачево, обл. Ст. Загора  
Изх. № 44477  
Дата 22.12.2016 г.

|  |   |                           |                             |
|--|---|---------------------------|-----------------------------|
| До (To):<br><b>Всички заинтересовани</b>               | Организация (Company):  | Факс (Fax):<br>-          | Тел. (Phone):<br>-          |
| От (From):<br>инж. Ж. Динчев                           | Организация (Company):<br>„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, с. Ковачево | Факс (Fax):<br>042/662507 | Тел. (Phone):<br>042/662910 |
| <b>Относно (Re):</b> Обществена поръчка с рег. № 16130 |   |                           |                             |

Уважаеми господа,

В отговор на постъпило запитване по ОП рег.№ 16130 с предмет „Доставка на багерни помпи“ и на основание чл.33, ал.2 от ЗОП, Ви предоставяме следното разяснение:

### Въпрос:

По първа обособена позиция с наименование «Доставка на багерна помпа 2000/63 – 1бр.», съгласно техническата характеристика и изисквания е посочено, че помпата трябва да е с обороти 750 об./мин. Моля да проверите дали това са оборотите, с които желаете да работи помпата или е допусната техническа грешка, тъй като при тези обороти работната точка излиза извън кривата на помпата.

### Отговор:

В отговор на Ваше запитване Ви уведомяваме, че помпата трябва да работи с обороти 585 об/мин.

Изп. директор: .....  
инж. Ж. Динчев



ТО/ММ/ТТ

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.