



# „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014  
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД	
с. Ковачево, обл. Ст. Загора	
Изм.№	9340
Дата	17.03.2017г.

До (To): <b>Всички заинтересовани</b>	Организация (Company):	Факс (Fax): -	Тел. (Phone): -
От (From): инж. Ж. Динчев	Организация (Company): "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, с. Ковачево	Факс (Fax): 042/662507	Тел. (Phone): 042/662910
<b>Относно (Re): Обществена поръчка с рег. № 17027</b>			

**Уважаеми господа,**

В отговор на постъпило запитване по ОП рег.№ 17027 с предмет „Доставка на кабели и проводници” и на основание чл.180, ал.1 от ЗОП, Ви предоставяме следното разяснение:

**Въпрос:**

В спецификацията на Възложителя за позиция № 65 се изисква кабел САВБВН 3x120 кв.мм – 200м. Тъй като не съществува такъв кабел, моля да уточните какво се изисква – кабел СВБВн/А (силов кабел с понижена горимост, неразпространяващ горенето, с медни жила и броня) или кабел САВВн/А (силов кабел с понижена горимост, неразпространяващ горенето, с алуминиеви жила, без броня)?

**Отговор:**

В отговор на Ваше запитване Ви уведомяваме, че видът на кабела е САВБВн/А със следните характеристики:

1. Токопроводимо жило алуминиево (А) клас 1 или клас 2.
2. Изолация от поливинилхлориден компаунд (ПВХ).
3. Обвивка (възглавнична) от поливинилхлориден компаунд (ПВХ) с понижена горимост.
4. Броня от две стоманени ленти.
5. Обвивка от поливинилхлориден компаунд (ПВХ) понижена горимост тип (Вн) - черен.

Изм. директор: .....

**инж. Ж. Динчев**



ТО/ММ/ТТ

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.