



ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



TÜVRheinland
CERT
ISO 9001
ISO 14001
BS OHSAS 18001

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД	
-с. Ковачево, обл. Ст. Загора	
Изх. №	13664
Дата	14.04 2014 г.

До (To):	Организация (Company):	Факс (Fax):	Тел. (Phone):
От (From): инж. Ж. Динчев	Организация (Company): "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД	Факс (Fax): 042/662507	Тел. (Phone): 042/662910
Относно (Re): Обществена поръчка с рег. № 14064			

Уважаеми господа,

В отговор на запитване на кандидат, предоставяме следните уточнения:

Въпрос:

Във връзка с процедура, рег. №14064 и предмет "Рехабилитация на конвективна шахта ляво на КА-9" бихте ли разяснили какъв тип контрол, по какъв начин, с какво оборудване, на кои метали/заварки и как се определя количеството в позициите „Да се извърши контрол на метала и заваръчните съединения по обем ОКМ" посочени в обема на работите?

Отговор:

Дейността, която трябва да се извърши от изпълнителя включва подготовка за контрол на метала и заваръчните съединения в обема, посочен за съответната нагревна повърхност след уточняване с органа, извършващ самия контрол. Позицията не включва самото извършване на металографския контрол, който е обект на отделна обществена поръчка. Количеството е посочено поотделно за всяка зона, а конкретните обекти, подлежащи на контрол, се определят при дефектовката.



Изп. директор:
(инж. Ж. Динчев)

ТО/ИТ/ТТ

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.