



ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
0 9105 39720

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, Факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com
с. Ковачево, обл. Ст. Загора
Изм. № 13563
Дата 20.04 2018 г.

| | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| До (To): Всички заинтересовани | Организация (Company): | Факс (Fax): - | Тел. (Phone): - |
| От (From): инж. Ж. Динчев | Организация (Company): “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево | Факс (Fax): 042/662507 | Тел. (Phone): 042/662910 |
| Относно (Re): Обществена поръчка с рег. № 18012 | | | |

Уважаеми господа,

В отговор на постъпило запитване по ОП рег.№ 18012 с предмет “Доставка на тръби за кондензатори” и на основание чл.180, ал.2 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения:

Въпрос:

Техническо условие ТУ У 14-00195452.026-99, което е посочено в Техническата спецификация към тръжната документация отговаря само за тръби със страна на произход Украйна. Допуска ли се предоставяне на предложение за доставка на безшевни тръби Ø28x1mm тип МНЖ-5-1 с ТУ 48-21-465-98 със страна на произход Русия?

Отговор:

Посоченото от Вас ТУ 48-21-465-98 се отнася за тръби за топлообменни апарати /съдове/. По тази причина не се допуска представяне на предложение по това ТУ. Необходимо е техническото условие да се отнася за паро турбо строене.

Изм. директор:

инж. Ж. Динчев

