



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID: 9105038728

Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ на регулираща арматура - клапани регулиращи

№	наименование	обозначение заводско	DN (mm)	PN (Mpa)	Tmax. раб. ср. (°C)	материал корпус	флуид	върт. момент (N.m)	обороты пълнен ход (бр.)	μ ≥ от	Q (м.куб/ч.)	F (см.кв.)	∅ вх/изх. (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	H (mm)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	клапан регулиращ	бс-13-3	150	10	450	25Л	пара	150	0.25	0.64	175	54.9	150/200	142	203	159	224	450	715
2	клапан регулиращ	бс-13-4	200	10	450	25Л	пара	150	0.25	0.48	198	82.4	20/250	195	254	219	280	500	730

№	h (mm)	обозначение ел.привод	N (kW)	t ход (s)	маса /без ел.пр-д/ (kg)	маса пълна (kg)	Схема (рисунок)	количество за доставка	единична цена (лв.без ДДС)	обща цена (лв.без ДДС)
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	464	МЭО-250/25-0.25У-99К	0.25	25	147	174.5	56	2		
2	488	МЭО-250/25-0.25У-99К	0.25	25	162	189.5	56	2		

Приложени документи:

- Схема (рисунок 56) на клапан регулиращ тип: бс-13-3 и бс-13-4 -приложение №.1-1
- Характеристика (график 3) на клапан регулиращ тип: бс-13-3 и бс-13-4 - приложение №1-2

Xa

рактеристика (график)	
27	
	<u>3</u>
	3